

### דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/12/25 - 01/12/25)

תאריך הפקה: 05/01/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57466	KLA	22345321 - 1	707.20	0.00	3,649.10	4,356.30	57.42	
			ציבורי	178.01	0.00	749.38	927.40		
			סה"כ צריכה	885.21	0.00	4,398.48	5,283.70		
2	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	2,266.00	0.00	13,009.60	15,275.60	75.36	
			ציבורי	570.39	0.00	2,671.67	3,242.06		
			סה"כ צריכה	2,836.39	0.00	15,681.27	18,517.66		
3	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	112.80	0.00	408.00	520.80	1.12	
			23000919 - 2	1,434.00	0.00	7,036.40	8,470.40	43.49	
			23000919 - 4	2,935.60	0.00	11,310.00	14,245.60	22.62	
			סה"כ צריכה	4,482.40	0.00	18,754.40	23,236.80		
4	62439	מעדניה ליטס	22345184 - 1	3,269.30	0.00	10,598.30	13,867.60	36.72	
			סה"כ צריכה	3,269.30	0.00	10,598.30	13,867.60		
5	55994	פבליקו ק.3	23000919 - 3	1,058.80	0.00	4,632.00	5,690.80	48.82	
			ציבורי	266.52	0.00	951.23	1,217.75		
			סה"כ צריכה	1,325.32	0.00	5,583.23	6,908.55		
6	60685	פבליקו חניון	22345001 - 1	7.70	0.00	29.50	37.20	0.94	
			סה"כ צריכה	7.70	0.00	29.50	37.20		
7	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	1,330.40	0.00	4,430.88	5,761.28	18.24	
			ציבורי	334.88	0.00	909.93	1,244.81		
			סה"כ צריכה	1,665.28	0.00	5,340.81	7,006.09		
			סה"כ צריכה	14,471.60	0.00	60,386.00	74,857.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,857.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 14,471.60)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 60,386.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60609	סולארי PV1 (שנאי 2)	22345422 - 1	1.20	0.00	4,154.00	4,155.20	36.55	
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	4,154.00	4,155.20		
2	55995	ציבורי	22345001 - 1	-7.70	0.00	-29.50	-37.20	0.94	
			22345184 - 1	-3,269.30	0.00	-10,598.30	-13,867.60	36.72	
			22345321 - 1	-707.20	0.00	-3,649.10	-4,356.30	57.42	
			22345422 - 1	1.20	0.00	4,154.00	4,155.20	36.55	
			23000143 - 1	7,732.80	0.00	31,571.20	39,304.00	112.06	
			23000143 - 2	-1,330.40	0.00	-4,430.88	-5,761.28	18.24	
			23000143 - 3	-2,266.00	0.00	-13,009.60	-15,275.60	75.36	
			23000143 - 4	-112.80	0.00	-408.00	-520.80	1.12	
			23000919 - 1	6,737.60	0.00	24,660.80	31,398.40	130.42	
			23000919 - 2	-1,434.00	0.00	-7,036.40	-8,470.40	43.49	
			23000919 - 3	-1,058.80	0.00	-4,632.00	-5,690.80	48.82	
			23000919 - 4	-2,935.60	0.00	-11,310.00	-14,245.60	22.62	
			סה"כ צריכה	1,349.80	0.00	5,282.22	6,632.02		
3	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	7,732.80	0.00	31,571.20	39,304.00	112.06	
			סה"כ צריכה	7,732.80	0.00	31,571.20	39,304.00		
4	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	6,737.60	0.00	24,660.80	31,398.40	130.42	
			סה"כ צריכה	6,737.60	0.00	24,660.80	31,398.40		

