

דוח קוט"ש

עבור: עו"ד פנחס וולובסקי

דוח מסכם עבור: שותפות החרש בניין 2


תקופת דוח: (06/01/26 - 05/12/25)

תאריך הפקה: 08/01/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	51365	ארינה רהיטים	3 - 22009676	796.30	0.00	2,394.35	3,190.65	31.42	
			הפרש מול חברת חשמל	419.24	0.00	1,400.69	1,819.93		
			סה"כ צריכה	1,215.54	0.00	3,795.04	5,010.58		
2	51361	קומה א - איל מקיאג'	3 - 22009677	207.60	0.00	950.40	1,158.00	25.79	
			הפרש מול חברת חשמל	109.30	0.00	555.98	665.28		
			סה"כ צריכה	316.90	0.00	1,506.38	1,823.28		
3	51366	קומה ב - איל מקיאג' בע"מ	4 - 22009677	1,516.40	0.00	5,373.60	6,890.00	41.70	
			הפרש מול חברת חשמל	798.36	0.00	3,143.55	3,941.91		
			סה"כ צריכה	2,314.76	0.00	8,517.15	10,831.91		
4	51362	קומה ג - אורקה	4 - 22009676	0.00	0.00	2.60	2.60	4.42	
			הפרש מול חברת חשמל	0.00	0.00	1.52	1.52		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	4.12	4.12		
5	51357	קומה ג - נבון עזרן מהנדסים	1 - 22009677	494.00	0.00	2,554.70	3,048.70	21.51	
			הפרש מול חברת חשמל	260.08	0.00	1,494.49	1,754.58		
			סה"כ צריכה	754.08	0.00	4,049.19	4,803.28		
6	52623	קומת קרקע - אורקה	1 - 22344386	14.60	0.00	68.70	83.30	21.02	
			הפרש מול חברת חשמל	7.69	0.00	40.19	47.88		
			סה"כ צריכה	22.29	0.00	108.89	131.18		
7	51363	קומת קרקע - חברת נ.ג ריפליק	1 - 22009676	62.00	0.00	580.40	642.40	9.37	
			הפרש מול חברת חשמל	32.64	0.00	339.53	372.17		
			סה"כ צריכה	94.64	0.00	919.93	1,014.57		
8	51364	קומת קרקע - חברת סולוטום	2 - 22009676	313.00	0.00	1,918.80	2,231.80	23.83	
			הפרש מול חברת חשמל	164.79	0.00	1,122.49	1,287.28		
			סה"כ צריכה	477.79	0.00	3,041.29	3,519.08		
			סה"כ צריכה	5,196.00	0.00	21,942.00	27,138.00		
			חשבון חברת חשמל	5,196.00		27,138.00	32,334.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		הפרש בקוט"ש	9.094947017729 3E-12			-5,196.00	-5,196.00		
		הפרש באחוזים	0.00%			-19.15%	-16.07%		



- פסגה (5,196.00 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (21,942.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	51367	הפרש מול חברת חשמל	22009676 - 1	-62.00	0.00	-580.40	-642.40	9.37	
			22009676 - 2	-313.00	0.00	-1,918.80	-2,231.80	23.83	
			22009676 - 3	-796.30	0.00	-2,394.35	-3,190.65	31.42	
			22009676 - 4	0.00	0.00	-2.60	-2.60	4.42	
			22009677 - 1	-494.00	0.00	-2,554.70	-3,048.70	21.51	
			22009677 - 3	-207.60	0.00	-950.40	-1,158.00	25.79	
			22009677 - 4	-1,516.40	0.00	-5,373.60	-6,890.00	41.70	
			22344386 - 1	-14.60	0.00	-68.70	-83.30	21.02	
			6062885 - 1	5,196.00	0.00	21,942.00	27,138.00		
			סה"כ צריכה	1,792.10	0.00	8,098.45	9,890.55		

