



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 107 (ישן 105)

תקופת דוח: (31/12/25 - 01/12/25)

תאריך הפקה: 11/01/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.28	23.17	17.81	0.00	5.36	17312588 - 1	מבנה 107 קיילים	38013	1
	8.74	796.35	697.80	0.00	98.55	19051921 - 3			
		171.08	142.83	0.00	28.25	ציבורי			
		990.60	858.44	0.00	132.16	סה"כ צריכה			
	12.33	404.15	340.50	0.00	63.65	17312587 - 1	מבנה 107 OKOKO	38012	2
	14.80	2,550.10	2,345.30	0.00	204.80	19051921 - 2			
		609.05	536.06	0.00	72.99	ציבורי			
		3,563.30	3,221.86	0.00	341.44	סה"כ צריכה			
		4,553.90	4,080.30	0.00	473.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		4,553.90				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (473.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (4,080.30 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.33	-404.15	-340.50	0.00	-63.65	17312587 - 1	מבנה 107 ציבורי	61432	1
	9.28	-23.17	-17.81	0.00	-5.36	17312588 - 1			
	25.57	4,553.90	4,080.30	0.00	473.60	19051921 - 1			
	14.80	-2,550.10	-2,345.30	0.00	-204.80	19051921 - 2			
	8.74	-796.35	-697.80	0.00	-98.55	19051921 - 3			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	101.24	0.00	678.89	780.13		

