



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (31/12/25 - 01/12/25)

תאריך הפקה: 11/01/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46099	מבנה 105 FINMA	19051927 - 3	42.74	0.00	725.64	768.38	11.19	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	18.27	0.00	154.26	172.53		
			ציבורי	6.13	0.00	95.54	101.67		
			סה"כ צריכה	67.14	0.00	975.44	1,042.58		
2	37973	מבנה 105 חץ	19051927 - 4	50.61	0.00	486.57	537.18	5.65	
			מיזוג אוויר	21.63	0.00	103.43	125.07		
			ציבורי	7.26	0.00	64.06	71.32		
			סה"כ צריכה	79.50	0.00	654.06	733.56		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	954.56	0.00	8,518.96	9,473.53	33.66	
			20004345 - 3	-28.88	0.00	-190.64	-219.52	52.53	
			ציבורי	132.74	0.00	1,096.51	1,229.25		
			סה"כ צריכה	1,058.43	0.00	9,424.83	10,483.26		
			סה"כ צריכה	1,205.07	0.00	11,054.33	12,259.40		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש				12,259.40		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (1,205.07 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (11,054.33 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	11.03	0.00	67.05	78.08	32.83	
			20004345 - 3	28.88	0.00	190.64	219.52	52.53	
			סה"כ צריכה	39.91	0.00	257.69	297.60		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	1,205.07	0.00	11,054.33	12,259.40	41.95	
			19051927 - 2	-954.56	0.00	-8,518.96	-9,473.53	33.66	
			19051927 - 3	-42.74	0.00	-725.64	-768.38	11.19	
			19051927 - 4	-50.61	0.00	-486.57	-537.18	5.65	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			20004345 - 2	-11.03	0.00	-67.05	-78.08	32.83	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	146.13	0.00	1,256.11	1,402.24		

