



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (01/12/25 - 31/12/25)

תאריך הפקה: 12/01/26

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 37950 | מבנה 305 סלון טי אל יו | 19051836 - 2 | 18.42 | 0.00 | 1,338.62 | 1,357.04 | 9.41 | |
| | | | ציבורי ומ"א | 4.23 | 0.00 | 287.82 | 292.04 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 22.65 | 0.00 | 1,626.44 | 1,649.08 | | |
| 2 | 37951 | מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית | 19051836 - 3 | 55.30 | 0.00 | 1,112.53 | 1,167.83 | 4.99 | |
| | | | ציבורי ומ"א | 12.68 | 0.00 | 239.21 | 251.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 67.98 | 0.00 | 1,351.74 | 1,419.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 90.63 | 0.00 | 2,978.18 | 3,068.81 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 3,068.81 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (Kwh 90.63) 3%
- גבע (Kwh 0.00) 0%
- שפל (Kwh 2,978.18) 97%

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 39302 | מבנה 305 ציבורי | 19051836 - 1 | 90.63 | 0.00 | 2,978.18 | 3,068.81 | 16.92 | |
| | | | 19051836 - 2 | -18.42 | 0.00 | -1,338.62 | -1,357.04 | 9.41 | |
| | | | 19051836 - 3 | -55.30 | 0.00 | -1,112.53 | -1,167.83 | 4.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16.91 | 0.00 | 527.03 | 543.94 | | |

