



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/12/25 - 13/11/25)

תאריך הפקה: 18/01/26


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בנין TIE	81029750 - 1	8.25	0.00	66.60	74.85	0.15	
			סה"כ צריכה	8.25	0.00	66.60	74.85		
2	11954	A בנין BMS מא 4.7	81029750 - 5	38.00	0.00	207.40	245.40	3.80	
			סה"כ צריכה	38.00	0.00	207.40	245.40		
3	6389	A בנין NETAPP	81029750 - 2	460.60	0.00	2,078.40	2,539.00	13.40	
			סה"כ צריכה	460.60	0.00	2,078.40	2,539.00		
4	33708	A בנין PIPL מא	16092243 - 1	112.80	0.00	366.60	479.40	4.81	
			סה"כ צריכה	112.80	0.00	366.60	479.40		
5	33707	אדוונסטט מא בנין C קומה 2	14154696 - 3	66.30	0.00	399.00	465.30	8.20	
			סה"כ צריכה	66.30	0.00	399.00	465.30		
6	11953	אולם כנסים קיידנס בנין A	81029750 - 8	12.40	0.00	160.60	173.00	10.40	
			סה"כ צריכה	12.40	0.00	160.60	173.00		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	211.60	0.00	1,126.80	1,338.40	8.06	
			סה"כ צריכה	211.60	0.00	1,126.80	1,338.40		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	686.80	0.00	3,398.80	4,085.60	31.87	
			סה"כ צריכה	686.80	0.00	3,398.80	4,085.60		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	115.60	0.00	811.60	927.20	20.08	
			סה"כ צריכה	115.60	0.00	811.60	927.20		
10	63082	זמני	14154696 - 5	4,154.00	0.00	21,116.80	25,270.80	126.72	
			סה"כ צריכה	4,154.00	0.00	21,116.80	25,270.80		
11	63090	מ"א ITEST	14154696 - 6	520.48	0.00	2,214.08	2,734.56	23.41	
			סה"כ צריכה	520.48	0.00	2,214.08	2,734.56		
12	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	45.60	0.00	1,479.60	1,525.20	42.80	
			סה"כ צריכה	45.60	0.00	1,479.60	1,525.20		
13	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	590.40	0.00	5,315.60	5,906.00	124.86	
			סה"כ צריכה	590.40	0.00	5,315.60	5,906.00		
14	11955	סולוגאטו מ"א בנין A	81029750 - 4	159.80	0.00	691.60	851.40	7.60	
			סה"כ צריכה	159.80	0.00	691.60	851.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	1,003.50	0.00	5,137.00	6,140.50	45.72	
		סה"כ צריכה		1,003.50	0.00	5,137.00	6,140.50		
16	11956	סרוויס-נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	484.40	0.00	1,058.80	1,543.20	15.20	
		סה"כ צריכה		484.40	0.00	1,058.80	1,543.20		
17	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	217.76	0.00	391.20	608.96	36.62	
		סה"כ צריכה		217.76	0.00	391.20	608.96		
18	6390	פיליפס מא בניין A 5.ק	81029750 - 3	56.00	0.00	244.00	300.00	1.60	
		סה"כ צריכה		56.00	0.00	244.00	300.00		
19	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	11.90	0.00	169.75	181.65	11.19	
		סה"כ צריכה		11.90	0.00	169.75	181.65		
20	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	234.08	0.00	650.72	884.80	7.30	
		סה"כ צריכה		234.08	0.00	650.72	884.80		
21	11958	קידנס בניין A מא	81029750 - 7	665.40	0.00	3,222.80	3,888.20	14.40	
		סה"כ צריכה		665.40	0.00	3,222.80	3,888.20		
22	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	14154695 - 1	1,577.20	0.00	4,450.40	6,027.60	54.86	
		סה"כ צריכה		1,577.20	0.00	4,450.40	6,027.60		
23	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	14154696 - 1	141.20	0.00	408.40	549.60	6.06	
		סה"כ צריכה		141.20	0.00	408.40	549.60		
24	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	14154695 - 6	593.00	0.00	2,011.80	2,604.80	16.91	
		סה"כ צריכה		593.00	0.00	2,011.80	2,604.80		
25	33710	רובוטים בניין C מיזוג אויר	14154696 - 4	63.70	0.00	246.10	309.80	15.35	
		סה"כ צריכה		63.70	0.00	246.10	309.80		
		סה"כ צריכה		12,230.77	0.00	57,424.45	69,655.22		
		חשבון חברת חשמל		38,200.00		175,600.00	213,800.00		
		הפרש בקוט"ש		-25,969.23		-118,175.55	-144,144.78		
		הפרש באחוזים		-67.98%		-67.30%	-67.42%		





- פסגה (Kwh 12,230.77)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 57,424.45)

