

דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (24/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 26/01/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		527.50	417.90	0.00	109.60	14152620 - 1	*מיזוג אויר - לידיעה	9746	1
		16,485.60	13,039.20	0.00	3,446.40	14152634 - 1			
		748.80	529.90	0.00	218.90	14152642 - 1			
		281.10	222.60	0.00	58.50	14158920 - 1			
		10,158.10	8,040.80	0.00	2,117.30	14158979 - 1			
	4,869.50	21,042.50	16,795.00	0.00	4,247.50	15091234 - 1			
		49,243.60	39,045.40	0.00	10,198.20	סה"כ צריכה			
		-263.75	-209.20	0.00	-54.55	13148435 - 1	צריכה ציבורית	60965	2
		-73.50	-57.40	0.00	-16.10	13156969 - 1			
		-398.20	-290.00	0.00	-108.20	13199804 - 1			
		-136.16	-104.70	0.00	-31.46	13199858 - 1			
		-934.40	-739.80	0.00	-194.60	13199894 - 1			
		-527.50	-417.90	0.00	-109.60	14152620 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14152632 - 1			
		-16,485.60	-13,039.20	0.00	-3,446.40	14152634 - 1			
		-748.80	-529.90	0.00	-218.90	14152642 - 1			
	2.11	-423.30	-336.00	0.00	-87.30	14155755 - 1			
	0.27	-149.65	-118.50	0.00	-31.15	14155755 - 2			
	2.24	-193.04	-146.35	0.00	-46.69	14155755 - 3			
		-281.10	-222.60	0.00	-58.50	14158920 - 1			
		-13.50	-10.40	0.00	-3.10	14158950 - 1			
		-10,158.10	-8,040.80	0.00	-2,117.30	14158979 - 1			
	123.39	34,201.60	27,129.60	0.00	7,072.00	15091206 - 4			
	183.68	43,481.60	34,284.80	0.00	9,196.80	15091207 - 1			
	70.85	33,843.20	26,803.20	0.00	7,040.00	15091208 - 1			
	5.05	-2,856.00	-2,259.60	0.00	-596.40	15091209 - 4			
	1,310.70	-194.00	-151.00	0.00	-43.00	15091211 - 3			
	0.41	-254.00	-199.00	0.00	-55.00	15091211 - 4			
	1.96	-571.02	-452.09	0.00	-118.94	15091218 - 1			
	41.87	-4,296.80	-3,536.80	0.00	-760.00	15091219 - 3			
	2.04	0.80	0.80	0.00	0.00	15091219 - 4			
	4,869.50	-21,042.50	-16,795.00	0.00	-4,247.50	15091234 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112865 - 1	-78.43	0.00	-525.83	-604.26		
			15112872 - 1	-974.90	0.00	-4,879.50	-5,854.40		
			15112873 - 1	-475.20	0.00	-1,995.60	-2,470.80		
			15112965 - 1	-677.80	0.00	-2,431.20	-3,109.00		
			15112982 - 1	-900.10	0.00	-4,209.70	-5,109.80		
			15112990 - 1	-38.80	0.00	-147.70	-186.50		
			15140006 - 1	-280.50	0.00	-1,313.40	-1,593.90		
			15140030 - 1	72.30	0.00	306.00	378.30		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-673.60	0.00	-2,266.70	-2,940.30		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-188.50	0.00	-946.20	-1,134.70	18.95	
			16092135 - 2	-110.50	0.00	-662.70	-773.20	12.30	
			16092135 - 4	-183.80	0.00	-1,176.90	-1,360.70	16.51	
			17013914 - 1	-156.39	0.00	-598.16	-754.55		
			17013974 - 1	-1,275.40	0.00	-4,773.50	-6,048.90		
			18170730 - 1	11,769.60	0.00	48,492.80	60,262.40	249.47	
			21262386 - 1	-752.00	0.00	-2,869.50	-3,621.50	12.82	
			סה"כ צריכה	16,040.09	0.00	60,564.38	76,604.47		
3	16929	קומה 01 NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	974.90	0.00	4,879.50	5,854.40		
			סה"כ צריכה	974.90	0.00	4,879.50	5,854.40		
4	23784	קומה 01 NEXTAG - מספק משני צד (מערב) מזרח)	15112873 - 1	475.20	0.00	1,995.60	2,470.80		
			16092135 - 1	188.50	0.00	946.20	1,134.70	18.95	
			16092135 - 4	183.80	0.00	1,176.90	1,360.70	16.51	
			סה"כ צריכה	847.50	0.00	4,118.70	4,966.20		
5	19805	קומה 01 NEXTAG - מפסק ראשי חיוני	13156969 - 1	16.10	0.00	57.40	73.50		
			סה"כ צריכה	16.10	0.00	57.40	73.50		
6	27312	קומה 01 נקסט איג'	16092135 - 2	110.50	0.00	662.70	773.20	12.30	
			17013914 - 1	156.39	0.00	598.16	754.55		
			סה"כ צריכה	266.89	0.00	1,260.86	1,527.75		
7	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	54.55	0.00	209.20	263.75		
			13199894 - 1	194.60	0.00	739.80	934.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	677.80	0.00	2,431.20	3,109.00		
			סה"כ צריכה	926.95	0.00	3,380.20	4,307.15		
8	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	13199804 - 1	108.20	0.00	290.00	398.20		
			17013974 - 1	1,275.40	0.00	4,773.50	6,048.90		
			סה"כ צריכה	1,383.60	0.00	5,063.50	6,447.10		
9	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	15.57	0.00	59.25	74.82	0.27	
			סה"כ צריכה	15.57	0.00	59.25	74.82		
10	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	43.65	0.00	168.00	211.65	2.11	
			סה"כ צריכה	43.65	0.00	168.00	211.65		
11	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	15112985 - 1	406.50	0.00	1,275.80	1,682.30		
			סה"כ צריכה	406.50	0.00	1,275.80	1,682.30		
12	59987	קומה 05 פריזינוס - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	15.57	0.00	59.25	74.82	0.27	
			סה"כ צריכה	15.57	0.00	59.25	74.82		
13	59986	קומה 05 פריזינוס - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	43.65	0.00	168.00	211.65	2.11	
			סה"כ צריכה	43.65	0.00	168.00	211.65		
14	32286	קומה 05 פריזינוס - מפסק ראשי צד מערב	15112982 - 1	900.10	0.00	4,209.70	5,109.80		
			15112985 - 1	-406.50	0.00	-1,275.80	-1,682.30		
			סה"כ צריכה	493.60	0.00	2,933.90	3,427.50		
15	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	13199858 - 1	31.46	0.00	104.70	136.16		
			15112865 - 1	78.43	0.00	525.83	604.26		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	109.89	0.00	630.52	740.42		
16	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	118.94	0.00	452.09	571.02	1.96	
			15091219 - 3	760.00	0.00	3,536.80	4,296.80	41.87	
			15091219 - 4	0.00	0.00	-0.80	-0.80	2.04	
			סה"כ צריכה	878.94	0.00	3,988.09	4,867.02		
17	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	280.50	0.00	1,313.40	1,593.90		
			15140030 - 1	-72.30	0.00	-306.00	-378.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	208.20	0.00	1,007.40	1,215.60		
18	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	3 - 14155755	46.69	0.00	146.35	193.04	2.24	
			1 - 15140058	673.60	0.00	2,266.70	2,940.30		
			1 - 15140060	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	720.29	0.00	2,413.05	3,133.34		
19	51076	קורנית ו'זון - קומה 1	1 - 21262386	752.00	0.00	2,869.50	3,621.50	12.82	
			סה"כ צריכה	752.00	0.00	2,869.50	3,621.50		
			סה"כ צריכה	34,342.10	0.00	133,942.70	168,284.80		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש				168,284.80		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (34,342.10 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (133,942.70 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	2 - 15091240	11.45	0.00	37.35	48.80	1.45	
			סה"כ צריכה	11.45	0.00	37.35	48.80		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	3 - 15091209	646.80	0.00	2,458.80	3,105.60	5.51	
			סה"כ צריכה	646.80	0.00	2,458.80	3,105.60		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	1 - 15091209	1,886.00	0.00	7,178.00	9,064.00	19.60	
			סה"כ צריכה	1,886.00	0.00	7,178.00	9,064.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	1 - 15091193	1,721.60	0.00	6,572.80	8,294.40	15.42	
			סה"כ צריכה	1,721.60	0.00	6,572.80	8,294.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	3.60	0.00	14.75	18.35	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	9.05	0.00	25.50	34.55	2.65	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	4.29	0.00	16.32	20.61	0.04	
			15129244 - 13	72.30	0.00	634.10	706.40	9.30	
			סה"כ צריכה	89.24	0.00	690.67	779.91		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.05	0.00	0.60	0.65	0.12	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	471.30	0.00	2,379.20	2,850.50	9.79	
			סה"כ צריכה	471.35	0.00	2,379.80	2,851.15		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	423.36	0.00	1,813.12	2,236.48	14.20	
			15091609 - 1	851.84	0.00	2,198.72	3,050.56	9.75	
			סה"כ צריכה	1,275.20	0.00	4,011.84	5,287.04		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	1,044.80	0.00	3,967.68	5,012.48	9.04	
			15091609 - 2	225.28	0.00	857.28	1,082.56	7.44	
			סה"כ צריכה	1,270.08	0.00	4,824.96	6,095.04		
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	1,010.88	0.00	3,841.60	4,852.48	8.66	
			15091609 - 3	128.00	0.00	494.08	622.08	3.00	
			סה"כ צריכה	1,138.88	0.00	4,335.68	5,474.56		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	804.48	0.00	2,457.60	3,262.08	10.89	
			15091609 - 4	238.40	0.00	963.52	1,201.92	15.58	
			סה"כ צריכה	1,042.88	0.00	3,421.12	4,464.00		
13	11183	לשעבר צד DRIVENETS מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	11212	לשעבר דרייבנט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112981 - 1	4.40	0.00	16.50	20.90		
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	16.50	20.90		
15	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	4.40	0.00	16.10	20.50		
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	16.10	20.50		
17	22164	לשעבר קומה 11 דרייבנט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	79.97	0.00	305.72	385.69	1.52	
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	166.40	0.00	651.60	818.00		
			15140031 - 1	-76.50	0.00	-257.50	-334.00		
			סה"כ צריכה	169.87	0.00	699.82	869.69		
19	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	12.80	0.00	73.60	86.40	8.03	
			15091247 - 3	52.40	0.00	199.80	252.20	0.49	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.02	0.02	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	14.25	0.00	54.10	68.35	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	79.45	0.00	327.52	406.97		
20	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	532.00	0.00	2,012.00	2,544.00	4.80	
			סה"כ צריכה	532.00	0.00	2,012.00	2,544.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	590.00	0.00	2,234.00	2,824.00	5.26	
		סה"כ צריכה		590.00	0.00	2,234.00	2,824.00		
22	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	76.50	0.00	257.50	334.00		
		סה"כ צריכה		76.50	0.00	257.50	334.00		
23	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	10,340.00	0.00	41,925.00	52,265.00	225.40	
		סה"כ צריכה		10,340.00	0.00	41,925.00	52,265.00		
24	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	3,750.00	0.00	14,815.00	18,565.00	91.40	
		סה"כ צריכה		3,750.00	0.00	14,815.00	18,565.00		
25	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	5,184.00	0.00	19,715.20	24,899.20	55.20	
		סה"כ צריכה		5,184.00	0.00	19,715.20	24,899.20		
26	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	4,147.20	0.00	9,696.00	13,843.20	46.02	
		סה"כ צריכה		4,147.20	0.00	9,696.00	13,843.20		
27	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	54.55	0.00	209.20	263.75		
		סה"כ צריכה		54.55	0.00	209.20	263.75		
			15112965 - 1	-677.80	0.00	-2,431.20	-3,109.00		
			15112980 - 1	765.40	0.00	2,626.30	3,391.70		
		סה"כ צריכה		142.15	0.00	404.30	546.45		
28	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.80	0.80	2.04	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.80	0.80		
29	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	92.23	0.00	352.76	444.99		
		סה"כ צריכה		92.23	0.00	352.76	444.99		
30	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	17.45	0.00	66.45	83.90	0.15	
		סה"כ צריכה		17.45	0.00	66.45	83.90		
31	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	26.18	0.00	99.68	125.86	0.75	
		סה"כ צריכה		26.18	0.00	99.68	125.86		
32	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	16.80	0.00	63.80	80.60		
		סה"כ צריכה		16.80	0.00	63.80	80.60		
33	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	4.70	0.00	16.60	21.30		
		סה"כ צריכה		4.70	0.00	16.60	21.30		
34	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
35	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	26.95	0.00	102.30	129.25	0.26	
			סה"כ צריכה	26.95	0.00	102.30	129.25		
36	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	86.46	0.00	271.02	357.48	2.24	
			סה"כ צריכה	86.46	0.00	271.02	357.48		
38	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	51.13	0.00	195.46	246.59	1.52	
			סה"כ צריכה	51.13	0.00	195.46	246.59		
40	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	7.30	0.00	27.60	34.90		
			סה"כ צריכה	7.30	0.00	27.60	34.90		
42	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	36.94	0.00	122.90	159.84		
			סה"כ צריכה	36.94	0.00	122.90	159.84		
			15112865 - 1	92.07	0.00	617.27	709.34		
			סה"כ צריכה	129.01	0.00	740.18	869.18		
43	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	31.10	0.00	127.70	158.80		
			סה"כ צריכה	31.10	0.00	127.70	158.80		
44	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	142.75	0.00	542.70	685.45	1.37	
			סה"כ צריכה	142.75	0.00	542.70	685.45		
46	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	67.18	0.00	255.35	322.52	1.96	
			סה"כ צריכה	67.18	0.00	255.35	322.52		
47	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	11,769.60	0.00	48,492.80	60,262.40	249.47	
			סה"כ צריכה	11,769.60	0.00	48,492.80	60,262.40		
48	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	7,072.00	0.00	27,129.60	34,201.60	123.39	
			סה"כ צריכה	7,072.00	0.00	27,129.60	34,201.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	7,040.00	0.00	26,803.20	33,843.20	70.85	
			סה"כ צריכה	7,040.00	0.00	26,803.20	33,843.20		
50	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	9,196.80	0.00	34,284.80	43,481.60	183.68	
			סה"כ צריכה	9,196.80	0.00	34,284.80	43,481.60		
51	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

