



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 2

תקופת דוח: (24/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 27/01/26


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40138	C4 ביומד - חשמל בניין 2	81019049 - 5	729.20	0.00	3,619.20	4,348.40	18.80	
			סה"כ צריכה	729.20	0.00	3,619.20	4,348.40		
2	44275	DNA בניין 2 קומה 6	81019049 - 2	1,027.49	0.00	3,977.07	5,004.56	15.48	
			סה"כ צריכה	1,027.49	0.00	3,977.07	5,004.56		
3	45428	KONE בניין 2 קומה 4 מאור וכוח	81018717 - 8	1,308.00	0.00	4,900.40	6,208.40	19.20	
			סה"כ צריכה	1,308.00	0.00	4,900.40	6,208.40		
4	29925	KONE בניין 2 קומת קרקע	16226508 - 6	214.80	0.00	2,872.60	3,087.40	35.74	
			סה"כ צריכה	214.80	0.00	2,872.60	3,087.40		
5	40139	א.פ ביזנס בניין 2	81019049 - 6	28.40	0.00	107.60	136.00	0.40	
			סה"כ צריכה	28.40	0.00	107.60	136.00		
6	24880	ארט מדיקל 1 בניין 2	16226508 - 2	1,660.40	0.00	8,345.20	10,005.60	56.67	
			סה"כ צריכה	1,660.40	0.00	8,345.20	10,005.60		
7	47324	ארט מדיקל 2 בניין 2	16226508 - 8	1,185.75	0.00	6,253.25	7,439.00	44.57	
			סה"כ צריכה	1,185.75	0.00	6,253.25	7,439.00		
8	60203	בניין 2 - קומה 07 COMPASS	16226508 - 11	586.80	0.00	2,224.30	2,811.10	6.76	
			סה"כ צריכה	586.80	0.00	2,224.30	2,811.10		
			16226508 - 12	456.32	0.00	1,741.28	2,197.60	5.01	
			סה"כ צריכה	1,043.12	0.00	3,965.58	5,008.70		
9	40126	גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ בניין 2 קומה 6	81018717 - 1	1,706.40	0.00	8,759.40	10,465.80	37.80	
			סה"כ צריכה	1,706.40	0.00	8,759.40	10,465.80		
10	26710	גולף בניין 2 קומה 1	16226508 - 4	3,029.60	0.00	14,484.80	17,514.40	103.58	
			סה"כ צריכה	3,029.60	0.00	14,484.80	17,514.40		
11	49513	גולף בניין 2 קומה 2 - שוכר משנה	16226508 - 3	80.00	0.00	596.40	676.40	13.13	
			סה"כ צריכה	80.00	0.00	596.40	676.40		
12	40129	דרך לחיים 1 בניין 2 קומה 6	81018717 - 4	1,740.20	0.00	8,138.20	9,878.40	28.40	
			סה"כ צריכה	1,740.20	0.00	8,138.20	9,878.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	42132	דרך לחיים 2 בניין 2	16226508 - 7	3,170.80	0.00	10,968.80	14,139.60	47.41	
			סה"כ צריכה	3,170.80	0.00	10,968.80	14,139.60		
14	59390	חברת XMPIE בקומה 7	16226508 - 11	-586.80	0.00	-2,224.30	-2,811.10	6.76	
			16226508 - 12	-456.32	0.00	-1,741.28	-2,197.60	5.01	
			16226508 - 13	3,620.00	0.00	13,714.40	17,334.40	33.45	
			סה"כ צריכה	2,576.88	0.00	9,748.82	12,325.70		
15	45539	חניונים בניין 2	81006477 - 5	1,264.70	0.00	4,600.60	5,865.30	19.40	
			81006477 - 6	1,273.00	0.00	4,277.40	5,550.40	15.60	
			סה"כ צריכה	2,537.70	0.00	8,878.00	11,415.70		
16	40134	יו.סי.סי קומה 5 בניין 2	81019049 - 1	249.20	0.00	1,187.00	1,436.20	8.20	
			סה"כ צריכה	249.20	0.00	1,187.00	1,436.20		
17	57719	מונולית בע"מ בניין 2 קומה 7	81018717 - 3	568.00	0.00	2,067.80	2,635.80	10.60	
			סה"כ צריכה	568.00	0.00	2,067.80	2,635.80		
18	40269	מיזוג אויר בניין 2	81006477 - 1	39.60	0.00	146.40	186.00		
			81006477 - 2	52.80	0.00	198.00	250.80		
			81006477 - 3	48.00	0.00	178.80	226.80		
			81006477 - 4	48.00	0.00	177.60	225.60		
			81006477 - 8	1,749.60	0.00	6,621.00	8,370.60	14.80	
			81017123 - 1	1,964.40	0.00	6,690.60	8,655.00	91.20	
			81017123 - 2	4,754.39	0.00	17,300.41	22,054.80	75.60	
			81017123 - 3	83.99	0.00	256.81	340.80		
			81017123 - 4	1,778.85	0.00	6,807.90	8,586.74	15.90	
			81017123 - 5	2,261.41	0.00	7,666.80	9,928.21	68.40	
			81017123 - 6	1,083.60	0.00	4,147.60	5,231.20	9.80	
			81017123 - 7	1,566.00	0.00	5,947.59	7,513.59	17.60	
			81017123 - 8	46.00	0.00	175.60	221.60	0.40	
			סה"כ צריכה	15,476.63	0.00	56,315.12	71,791.75		
19	40141	משרדי סודסקו בניין 2	81019049 - 8	1,376.00	0.00	7,481.20	8,857.20	41.20	
			סה"כ צריכה	1,376.00	0.00	7,481.20	8,857.20		
20	26711	ספארק ביונד בניין 2	16226508 - 5	879.60	0.00	3,614.80	4,494.40	37.27	
			סה"כ צריכה	879.60	0.00	3,614.80	4,494.40		
21	45540	ציבורי בניין 2	81006477 - 7	474.40	0.00	2,430.40	2,904.80	16.80	
			81029831 - 1	197.70	0.00	404.10	601.80	1.70	
			81029831 - 2	253.10	0.00	915.20	1,168.30	2.30	
			81029831 - 3	299.30	0.00	1,056.00	1,355.30	3.10	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81029831 - 4	607.90	0.00	2,144.20	2,752.10	5.90	
			81029831 - 5	224.30	0.00	459.30	683.60	2.40	
			81029831 - 6	1.60	0.00	4.60	6.20	0.20	
			81029831 - 7	27.80	0.00	106.70	134.50	0.30	
			81029831 - 8	274.80	0.00	1,061.30	1,336.10	4.60	
			סה"כ צריכה	2,360.90	0.00	8,581.80	10,942.70		
22	40132	קולופלס בניין 2 קומה 5 מאור וכוח	81018717 - 7	184.80	0.00	1,242.00	1,426.80	14.40	
			סה"כ צריכה	184.80	0.00	1,242.00	1,426.80		
23	57763	קומה 05 GBG	16226508 - 9	198.08	0.00	1,249.28	1,447.36	13.39	
			סה"כ צריכה	198.08	0.00	1,249.28	1,447.36		
24	45427	קונה בע"מ ק 5 אס וי בניין 2	81019049 - 4	175.00	0.00	788.00	963.00	3.90	
			סה"כ צריכה	175.00	0.00	788.00	963.00		
25	46204	קונה ק 5 - סולאר בניין 2	81019049 - 3	1,119.80	0.00	5,487.60	6,607.40	26.00	
			סה"כ צריכה	1,119.80	0.00	5,487.60	6,607.40		
26	23848	קלו מדיקל בניין 2	16226508 - 1	884.40	0.00	3,154.80	4,039.20	23.08	
			סה"כ צריכה	884.40	0.00	3,154.80	4,039.20		
27	45426	תאת טכנולוגיות בע"מ בניין 2	81019049 - 7	101.00	0.00	416.70	517.70	8.20	
			סה"כ צריכה	101.00	0.00	416.70	517.70		
			סה"כ צריכה	45,612.15	0.00	187,201.42	232,813.57		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				232,813.57		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 45,612.15)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 187,201.42)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40267	צ'ילרים 12/7 בניין 2	81006477 - 1	39.60	0.00	146.40	186.00		
			81006477 - 2	52.80	0.00	198.00	250.80		
			81006477 - 3	48.00	0.00	178.80	226.80		
			81006477 - 4	48.00	0.00	177.60	225.60		
			81006477 - 8	1,749.60	0.00	6,621.00	8,370.60	14.80	
			81017123 - 1	1,964.40	0.00	6,690.60	8,655.00	91.20	
			81017123 - 2	4,754.39	0.00	17,300.41	22,054.80	75.60	
			81017123 - 3	83.99	0.00	256.81	340.80		
			81017123 - 4	1,778.85	0.00	6,807.90	8,586.74	15.90	
			81017123 - 5	2,261.41	0.00	7,666.80	9,928.21	68.40	
			סה"כ צריכה	12,781.04	0.00	46,044.32	58,825.36		
2	40266	צ'ילרים 24/7 בניין 2	81017123 - 6	1,083.60	0.00	4,147.60	5,231.20	9.80	
			81017123 - 7	1,566.00	0.00	5,947.59	7,513.59	17.60	
			81017123 - 8	46.00	0.00	175.60	221.60	0.40	
			סה"כ צריכה	2,695.60	0.00	10,270.80	12,966.40		

