



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 03/02/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57466	KLA	22345321 - 1	665.20	0.00	3,707.50	4,372.70	57.42	
			סה"כ צריכה	665.20	0.00	3,707.50	4,372.70		
2	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	2,531.60	0.00	15,318.40	17,850.00	89.46	
			ציבורי	551.45	0.00	3,563.55	4,114.99		
			סה"כ צריכה	3,083.05	0.00	18,881.95	21,964.99		
3	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	248.00	0.00	1,020.00	1,268.00	50.48	
			23000919 - 2	1,086.80	0.00	5,121.60	6,208.40	44.64	
			23000919 - 4	2,474.80	0.00	9,979.60	12,454.40	22.53	
			סה"כ צריכה	3,809.60	0.00	16,121.20	19,930.80		
4	62439	מעדניה לישס	22345184 - 1	3,173.70	0.00	10,282.20	13,455.90	36.72	
			סה"כ צריכה	3,173.70	0.00	10,282.20	13,455.90		
5	55994	פבליקו ק.3	23000919 - 3	1,058.00	0.00	5,109.20	6,167.20	45.17	
			ציבורי	230.46	0.00	1,188.56	1,419.02		
			סה"כ צריכה	1,288.46	0.00	6,297.76	7,586.22		
6	60685	פבליקו חניון	22345001 - 1	8.00	0.00	29.10	37.10	0.94	
			סה"כ צריכה	8.00	0.00	29.10	37.10		
7	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	1,342.72	0.00	4,876.16	6,218.88	19.30	
			ציבורי	292.48	0.00	1,134.35	1,426.83		
			סה"כ צריכה	1,635.20	0.00	6,010.51	7,645.71		
			סה"כ צריכה	13,663.20	0.00	61,330.22	74,993.42		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,993.42		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (13,663.20 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (61,330.22 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	36.55	4,620.00	4,618.30	0.00	1.70	22345422 - 1	PV1 סולארי (שנאי 2)	60609	1
		4,620.00	4,618.30	0.00	1.70	סה"כ צריכה			
	0.94	-37.10	-29.10	0.00	-8.00	22345001 - 1	ציבורי	55995	2
	36.72	-13,455.90	-10,282.20	0.00	-3,173.70	22345184 - 1			
	57.42	-4,372.70	-3,707.50	0.00	-665.20	22345321 - 1			
	36.55	4,620.00	4,618.30	0.00	1.70	22345422 - 1			
	148.26	41,950.40	34,259.20	0.00	7,691.20	23000143 - 1			
	19.30	-6,218.88	-4,876.16	0.00	-1,342.72	23000143 - 2			
	89.46	-17,850.00	-15,318.40	0.00	-2,531.60	23000143 - 3			
	50.48	-1,268.00	-1,020.00	0.00	-248.00	23000143 - 4			
	100.24	29,430.40	23,315.20	0.00	6,115.20	23000919 - 1			
	44.64	-6,208.40	-5,121.60	0.00	-1,086.80	23000919 - 2			
	45.17	-6,167.20	-5,109.20	0.00	-1,058.00	23000919 - 3			
	22.53	-12,454.40	-9,979.60	0.00	-2,474.80	23000919 - 4			
		7,968.22	6,748.94	0.00	1,219.28	סה"כ צריכה			
	148.26	41,950.40	34,259.20	0.00	7,691.20	23000143 - 1	ראשי שנאי 1	55997	3
		41,950.40	34,259.20	0.00	7,691.20	סה"כ צריכה			
	100.24	29,430.40	23,315.20	0.00	6,115.20	23000919 - 1	ראשי שנאי 2	55998	4
		29,430.40	23,315.20	0.00	6,115.20	סה"כ צריכה			

