



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (13/01/26 - 12/12/25)

תאריך הפקה: 04/02/26


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	2.60	0.00	25.80	28.40	3.25	
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	25.80	28.40		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	164.60	0.00	904.20	1,068.80	22.40	
			סה"כ צריכה	164.60	0.00	904.20	1,068.80		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	680.00	0.00	2,225.00	2,905.00	17.40	
			סה"כ צריכה	680.00	0.00	2,225.00	2,905.00		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	410.40	0.00	1,236.90	1,647.30	58.42	
			סה"כ צריכה	410.40	0.00	1,236.90	1,647.30		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	78.40	0.00	470.50	548.90	23.50	
			סה"כ צריכה	78.40	0.00	470.50	548.90		
6	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	314.00	0.00	474.00	788.00	5.20	
			סה"כ צריכה	314.00	0.00	474.00	788.00		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	369.60	0.00	1,375.20	1,744.80	16.33	
			סה"כ צריכה	369.60	0.00	1,375.20	1,744.80		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	1,278.80	0.00	4,988.40	6,267.20	57.49	
			סה"כ צריכה	1,278.80	0.00	4,988.40	6,267.20		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	255.60	0.00	1,135.60	1,391.20	23.56	
			סה"כ צריכה	255.60	0.00	1,135.60	1,391.20		
10	63082	זמני	14154696 - 5	11,416.80	0.00	42,558.40	53,975.20	210.42	
			סה"כ צריכה	11,416.80	0.00	42,558.40	53,975.20		
11	63090	מ"א ITEST	14154696 - 6	1,310.40	0.00	5,741.60	7,052.00	65.22	
			סה"כ צריכה	1,310.40	0.00	5,741.60	7,052.00		
12	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	69.20	0.00	1,518.00	1,587.20	29.71	
			סה"כ צריכה	69.20	0.00	1,518.00	1,587.20		
13	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	692.00	0.00	5,633.20	6,325.20	164.91	
			סה"כ צריכה	692.00	0.00	5,633.20	6,325.20		
14	11955	סולוגאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	194.40	0.00	851.60	1,046.00	9.40	
			סה"כ צריכה	194.40	0.00	851.60	1,046.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	1,145.50	0.00	4,815.50	5,961.00	47.50	
		סה"כ צריכה		1,145.50	0.00	4,815.50	5,961.00		
16	11956	סרוויס -נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	614.00	0.00	1,152.40	1,766.40	16.00	
		סה"כ צריכה		614.00	0.00	1,152.40	1,766.40		
17	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	168.48	0.00	272.48	440.96	12.75	
		סה"כ צריכה		168.48	0.00	272.48	440.96		
18	6390	פיליפס מא בניין A 5.ק	81029750 - 3	23.60	0.00	89.60	113.20		
		סה"כ צריכה		23.60	0.00	89.60	113.20		
19	11957	קיידינס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	30.00	0.00	221.15	251.15	11.09	
		סה"כ צריכה		30.00	0.00	221.15	251.15		
20	39619	קיידינס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	123.04	0.00	337.44	460.48	7.72	
		סה"כ צריכה		123.04	0.00	337.44	460.48		
21	11958	קיידינס בניין A מא	81029750 - 7	888.20	0.00	3,337.60	4,225.80	19.20	
		סה"כ צריכה		888.20	0.00	3,337.60	4,225.80		
22	11961	קיידינס בניין B מא קומה 4	14154695 - 1	1,586.40	0.00	4,714.80	6,301.20	55.50	
		סה"כ צריכה		1,586.40	0.00	4,714.80	6,301.20		
23	11960	קיידינס בניין C מא קומה 4	14154696 - 1	265.20	0.00	880.00	1,145.20	23.70	
		סה"כ צריכה		265.20	0.00	880.00	1,145.20		
24	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	14154695 - 6	1,278.20	0.00	4,070.00	5,348.20	58.31	
		סה"כ צריכה		1,278.20	0.00	4,070.00	5,348.20		
25	33710	רובוטים בניין C מיזוג אויר	14154696 - 4	704.40	0.00	2,376.80	3,081.20	37.12	
		סה"כ צריכה		704.40	0.00	2,376.80	3,081.20		
		סה"כ צריכה		24,063.82	0.00	91,406.17	115,469.99		
		חשבון חברת חשמל		56,600.00		208,400.00	265,000.00		
		הפרש בקוט"ש		-32,536.18		-116,993.83	-149,530.01		
		הפרש באחוזים		-57.48%		-56.14%	-56.43%		





- פסגה (Kwh 24,063.82)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפך (Kwh 91,406.17)

