



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/01/26 - 31/01/26)

תאריך הפקה: 04/02/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54852	אלביט יבשה	81018601 - 2	14,596.93	0.00	55,954.45	70,551.38	144.58	
			ציבורי	922.79	0.00	3,442.58	4,365.37		
			סה"כ צריכה	15,519.72	0.00	59,397.03	74,916.75		
2	61407	גלובוס	25020128 - 2	1,269.60	0.00	4,975.20	6,244.80	17.54	
			ציבורי	80.26	0.00	306.10	386.36		
			סה"כ צריכה	1,349.86	0.00	5,281.30	6,631.16		
3	54855	מבנה מיזוג אוויר	15112929 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112930 - 1	34.50	0.00	233.90	268.40		
			סה"כ צריכה	34.50	0.00	233.90	268.40		
4	59469	רוז ברנדס בע"מ	20281997 - 1	5.10	0.00	20.40	25.50	16.86	
			25020128 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			25020128 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			25020128 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018601 - 4	1,994.99	0.00	13,050.38	15,045.38	51.42	
			81018601 - 5	327.02	0.00	1,481.90	1,808.92	5.53	
			81018601 - 7	119.72	0.00	433.75	553.47	0.84	
			ציבורי	154.68	0.00	922.03	1,076.72		
			סה"כ צריכה	2,601.51	0.00	15,908.47	18,509.99		
			סה"כ צריכה	19,505.60	0.00	80,820.70	100,326.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				100,326.30		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (19,505.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (80,820.70 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	לא להפקה	81018601 - 1	70.35	0.00	268.89	339.24	0.65	
			81018601 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018601 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018601 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	70.35	0.00	268.89	339.24		
2	61277	ציבורי מחושב מועמס	11103607 - 1	9,878.30	0.00	40,862.10	50,740.40	1.49	
			11103641 - 1	9,592.80	0.00	39,724.70	49,317.50	1.46	
			20281997 - 1	-5.10	0.00	-20.40	-25.50	16.86	
			25020128 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			25020128 - 2	-1,269.60	0.00	-4,975.20	-6,244.80	17.54	
			25020128 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			25020128 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018601 - 2	-14,596.93	0.00	-55,954.45	-70,551.38	144.58	
			81018601 - 4	-1,994.99	0.00	-13,050.38	-15,045.38	51.42	
			81018601 - 5	-327.02	0.00	-1,481.90	-1,808.92	5.53	
			81018601 - 7	-119.72	0.00	-433.75	-553.47	0.84	
			סה"כ צריכה	1,157.74	0.00	4,670.71	5,828.45		
3	42154	שנאי 1	11103607 - 1	9,878.30	0.00	40,862.10	50,740.40	1.49	
			סה"כ צריכה	9,878.30	0.00	40,862.10	50,740.40		
4	42155	שנאי 2	11103641 - 1	9,592.80	0.00	39,724.70	49,317.50	1.46	
			סה"כ צריכה	9,592.80	0.00	39,724.70	49,317.50		

