



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 11/02/26

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (01/01/26 - 31/01/26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	0.00	0.00	104.40	104.40	128.88	
			23044879 - 2	2,352.00	0.00	9,132.00	11,484.00	65.16	
			23044879 - 3	1,143.20	0.00	4,343.60	5,486.80	10.99	
			סה"כ צריכה	3,495.20	0.00	13,580.00	17,075.20		
2	39692	*לבדיקה מיזוג איור שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,605.60	0.00	5,141.52	6,747.12		
			23044879 - 3	822.80	0.00	2,756.16	3,578.96		
			סה"כ צריכה	2,428.40	0.00	7,897.68	10,326.08		
3	39708	*לבדיקה מיזוג איור שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	105.60	105.60		
			23044879 - 2	756.72	0.00	3,980.16	4,736.88		
			23044879 - 3	319.56	0.00	1,588.28	1,907.84		
			סה"כ צריכה	1,076.28	0.00	5,674.04	6,750.32		
4	62118	אפי נכסים) לשעבר דרן מעבדות מפוחים (לחלוקה *)	23044879 - 3	-1,143.20	0.00	-4,343.60	-5,486.80	10.99	
			23044880 - 1	3,674.40	0.00	13,950.40	17,624.80	38.20	
			23044880 - 3	-2.60	0.00	-30.60	-33.20	0.48	
			סה"כ צריכה	2,528.60	0.00	9,576.20	12,104.80		
5	39677	לא להפקה שרותי בית	23044889 - 1	10,674.40	0.00	40,256.80	50,931.20	87.27	
			סה"כ צריכה	10,674.40	0.00	40,256.80	50,931.20		
6	64889	פנוי 23044879-4	23044879 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	64890	פנוי 23044880-2	23044880 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	56389	פנוי 23044881 - 3	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	64891	פנוי 23044881-4	23044881 - 4	16.00	0.00	174.80	190.80	5.21	
			סה"כ צריכה	16.00	0.00	174.80	190.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	39651	פנוי 23044882 - 4	23044882 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	39658	פנוי 23044886 - 2	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	64892	פנוי 23044888-4	23044888 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	39646	שנאי 1	23044881 - 1	9,296.00	0.00	36,440.00	45,736.00	185.56	
			סה"כ צריכה	9,296.00	0.00	36,440.00	45,736.00		
14	39674	שנאי 2	23044888 - 2	11,088.00	0.00	42,856.00	53,944.00	207.36	
			סה"כ צריכה	11,088.00	0.00	42,856.00	53,944.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	3,318.80	0.00	6,243.60	9,562.40	38.94	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	40.07	0.00	211.24	251.30		
			סה"כ צריכה	3,358.87	0.00	6,454.84	9,813.70		
2	39698	אל אי אם ק.ד	23044883 - 1	208.40	0.00	3,034.40	3,242.80	37.58	
			23044883 - 2	854.40	0.00	4,694.80	5,549.20	271.95	
			23044887 - 2	1,746.90	0.00	6,614.10	8,361.00	15.97	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	1,214.20	0.00	3,948.84	5,163.04		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	314.50	0.00	1,658.04	1,972.54		
			מפוחים	1,063.90	0.00	4,425.57	5,489.47		
			סה"כ צריכה	5,402.30	0.00	24,375.75	29,778.05		
3	39682	אל אי אם ק.ד מזרח	23044883 - 4	450.80	0.00	2,814.80	3,265.60	28.29	
			23044887 - 3	763.00	0.00	3,081.40	3,844.40	8.56	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	607.10	0.00	1,974.42	2,581.52		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	157.25	0.00	829.02	986.27		
			מפוחים	459.61	0.00	1,819.25	2,278.86		
			סה"כ צריכה	2,437.76	0.00	10,518.89	12,956.65		
4	39697	אל אי אם ק.ד מערב	23044882 - 3	1,400.80	0.00	5,463.00	6,863.80	71.03	
			23044883 - 3	810.40	0.00	3,412.00	4,222.40	279.22	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	607.10	0.00	1,974.42	2,581.52		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר שעות רגילות	157.25	0.00	829.02	986.27		
			מפוחים	837.28	0.00	2,738.35	3,575.62		
			סה"כ צריכה	3,812.83	0.00	14,416.79	18,229.62		
5	65851	אפי נכסים	23044884 - 1	42.80	0.00	1,201.60	1,244.40	21.77	
			23044888 - 1	133.90	0.00	531.50	665.40	1.63	
			סה"כ צריכה	176.70	0.00	1,733.10	1,909.80		
6	62116	אפי נכסים (דרן מעבדות מפוחים לשעבר) 5.ק.	23044880 - 4	34.70	0.00	131.90	166.60	0.38	
			סה"כ צריכה	34.70	0.00	131.90	166.60		
7	63456	אפי נכסים (DAREN מעבדות לשעבר) 5.ק.	23044884 - 3	7.60	0.00	40.80	48.40	3.42	
			סה"כ צריכה	7.60	0.00	40.80	48.40		
8	62117	אפי נכסים 5.ק (דרן מעבדות לשעבר)	23044884 - 4	0.00	0.00	6.40	6.40	1.60	
			23044887 - 4	11.50	0.00	44.30	55.80	0.15	
			סה"כ צריכה	11.50	0.00	50.70	62.20		
9	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	5.60	0.00	27.20	32.80	1.73	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	24.80	0.00	130.77	155.57		
			סה"כ צריכה	30.40	0.00	157.97	188.37		
11	63342	וונדה פיש - חיוני	23044885 - 3	63.20	0.00	697.60	760.80	20.81	
			23044887 - 1	319.20	0.00	1,252.80	1,572.00	5.83	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	92.22	0.00	486.18	578.40		
			סה"כ צריכה	474.62	0.00	2,436.58	2,911.20		
12	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	2,797.44	0.00	11,166.72	13,964.16	27.99	
			סה"כ צריכה	2,797.44	0.00	11,166.72	13,964.16		
13	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	193.40	0.00	2,187.40	2,380.80	25.72	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	193.40	0.00	2,187.40	2,380.80		
14	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	35.20	0.00	146.00	181.20	2.33	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	88.40	0.00	466.06	554.47		
			סה"כ צריכה	123.60	0.00	612.06	735.67		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	2.60	0.00	30.60	33.20	0.48	
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	30.60	33.20		
16	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 2	6.40	0.00	117.60	124.00	7.02	
			23044888 - 3	7.70	0.00	29.20	36.90	0.22	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	157.25	0.00	829.02	986.27		
			סה"כ צריכה	171.35	0.00	975.82	1,147.17		
17	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	-104.40	-104.40	128.88	
			23044879 - 2	-2,352.00	0.00	-9,132.00	-11,484.00	65.16	
			23044880 - 1	-3,674.40	0.00	-13,950.40	-17,624.80	38.20	
			23044880 - 4	-34.70	0.00	-131.90	-166.60	0.38	
			23044881 - 1	9,296.00	0.00	36,440.00	45,736.00	185.56	
			23044881 - 2	-193.40	0.00	-2,187.40	-2,380.80	25.72	
			23044882 - 1	-443.20	0.00	-1,922.00	-2,365.20	15.46	
			23044882 - 2	-5.60	0.00	-27.20	-32.80	1.73	
			23044882 - 3	-1,400.80	0.00	-5,463.00	-6,863.80	71.03	
			23044883 - 1	-208.40	0.00	-3,034.40	-3,242.80	37.58	
			23044883 - 2	-854.40	0.00	-4,694.80	-5,549.20	271.95	
			23044883 - 3	-810.40	0.00	-3,412.00	-4,222.40	279.22	
			23044883 - 4	-450.80	0.00	-2,814.80	-3,265.60	28.29	
			23044884 - 1	-42.80	0.00	-1,201.60	-1,244.40	21.77	
			23044884 - 2	-6.40	0.00	-117.60	-124.00	7.02	
			23044884 - 3	-7.60	0.00	-40.80	-48.40	3.42	
			23044884 - 4	0.00	0.00	-6.40	-6.40	1.60	
			23044885 - 1	-35.20	0.00	-146.00	-181.20	2.33	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	-63.20	0.00	-697.60	-760.80	20.81	
			23044885 - 4	-3,318.80	0.00	-6,243.60	-9,562.40	38.94	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 1	-319.20	0.00	-1,252.80	-1,572.00	5.83	
			23044887 - 2	-1,746.90	0.00	-6,614.10	-8,361.00	15.97	
			23044887 - 3	-763.00	0.00	-3,081.40	-3,844.40	8.56	
			23044887 - 4	-11.50	0.00	-44.30	-55.80	0.15	
			23044888 - 1	-133.90	0.00	-531.50	-665.40	1.63	
			23044888 - 2	11,088.00	0.00	42,856.00	53,944.00	207.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044888 - 3	-7.70	0.00	-29.20	-36.90	0.22	
			23044889 - 2	-2,797.44	0.00	-11,166.72	-13,964.16	27.99	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044889 - 4	-374.40	0.00	-670.70	-1,045.10	2.62	
			סה"כ צריכה	327.86	0.00	577.38	905.24		
18	59056	קיו די אם ק.קרקע	23044882 - 1	443.20	0.00	1,922.00	2,365.20	15.46	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	44.52	0.00	234.71	279.23		
			מפוחים	167.82	0.00	593.03	760.84		
			סה"כ צריכה	655.54	0.00	2,749.73	3,405.27		
19	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	374.40	0.00	670.70	1,045.10	2.62	
			סה"כ צריכה	374.40	0.00	670.70	1,045.10		
			סה"כ צריכה	20,393.48	0.00	79,287.72	99,681.20		
			חשבון חברת חשמל	21,399.50		82,008.88	103,408.38		
			הפרש בקוט"ש	-1,006.02		-2,721.16	-3,727.18		
			הפרש באחוזים	-4.70%		-3.32%	-3.60%		



- פסגה (20,393.48 Kwh) 20%
- גבע (0.00 Kwh) 0%
- שפל (79,287.72 Kwh) 80%

