



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.נ.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 127

תקופת דוח: (31/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 14/02/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	21.41	5,321.60	4,594.88	0.00	726.72	22009779 - 1	מבנה 127 בוטי קפה	52934	1
	2.27	-225.30	-210.70	0.00	-14.60	22009779 - 2			
	4.25	-173.30	-168.10	0.00	-5.20	22009779 - 3			
		4,923.00	4,216.08	0.00	706.92	סה"כ צריכה			
	2.27	225.30	210.70	0.00	14.60	22009779 - 2	מבנה 127 לופ קונטקט (זנאפ)	52935	2
	4.25	173.30	168.10	0.00	5.20	22009779 - 3			
		398.60	378.80	0.00	19.80	סה"כ צריכה			
		5,321.60	4,594.88	0.00	726.72	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		5,321.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (726.72 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (4,594.88 Kwh)

