



**דוח קוט"ש**


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 400 (ישן 125)

תקופת דוח: (31/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 15/02/26

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh   | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר                  | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|--------------------------|-----------|----|
|           | 16.65     | 2,157.10          | 1,944.70  | 0.00    | 212.40   | 19051820 - 2      | מבנה 400 לייט ספיד       | 37967     | 1  |
|           |           | 2,157.10          | 1,944.70  | 0.00    | 212.40   | סה"כ צריכה        |                          |           |    |
|           | 77.75     | 17,855.20         | 15,107.60 | 0.00    | 2,747.60 | 19051820 - 1      | מבנה 400 מסעדה מושיק רוט | 37968     | 2  |
|           | 16.65     | -2,157.10         | -1,944.70 | 0.00    | -212.40  | 19051820 - 2      |                          |           |    |
|           |           | 15,698.10         | 13,162.90 | 0.00    | 2,535.20 | סה"כ צריכה        |                          |           |    |
|           |           | 17,855.20         | 15,107.60 | 0.00    | 2,747.60 | סה"כ צריכה        |                          |           |    |
|           |           | 0.00              |           |         |          | חשבון חברת חשמל   |                          |           |    |
|           |           | 17,855.20         |           |         |          | הפרש בקוט"ש       |                          |           |    |
|           |           |                   |           |         |          | הפרש באחוזים      |                          |           |    |



- פסגה (2,747.60 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (15,107.60 Kwh)

