



דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 18/02/26

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----|
| | 98.20 | 27,958.80 | 22,139.60 | 0.00 | 5,819.20 | 18017314 - 1 | צילר 4 - 120 טון | 31720 | 1 |
| | | 27,958.80 | 22,139.60 | 0.00 | 5,819.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | 48.09 | 6,131.60 | 4,851.20 | 0.00 | 1,280.40 | 18017298 - 2 | צילר 1 - 100 טון | 31719 | 2 |
| | | 6,131.60 | 4,851.20 | 0.00 | 1,280.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | 111.62 | 46,880.00 | 36,802.40 | 0.00 | 10,077.60 | 18017298 - 1 | צילר 2 - 80 טון | 31718 | 3 |
| | | 46,880.00 | 36,802.40 | 0.00 | 10,077.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | 88.78 | 19,097.20 | 15,133.20 | 0.00 | 3,964.00 | 23070917 - 2 | צילר 3 - 80 טון | 32751 | 4 |
| | | 19,097.20 | 15,133.20 | 0.00 | 3,964.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 38.42 | 12,253.20 | 9,676.00 | 0.00 | 2,577.20 | 18017318 - 1 | צילר 5 תגה 60 טון | 31717 | 5 |
| | | 12,253.20 | 9,676.00 | 0.00 | 2,577.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 112,320.80 | 88,602.40 | 0.00 | 23,718.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | 112,320.80 | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |

