



דוח קוט"ש

עבור: אמ.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ

דוח מסכם עבור: מפעל MCP

תקופת דוח: (31/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 18/02/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	110.05	31,003.60	24,602.40	0.00	6,401.20	18017314 - 1	צילר 4 - 120 טון	31720	1
		31,003.60	24,602.40	0.00	6,401.20	סה"כ צריכה			
	79.39	15,584.00	12,299.60	0.00	3,284.40	18017298 - 2	צילר 1 - 100 טון	31719	2
		15,584.00	12,299.60	0.00	3,284.40	סה"כ צריכה			
	130.09	47,435.60	37,608.00	0.00	9,827.60	18017298 - 1	צילר 2 - 80 טון	31718	3
		47,435.60	37,608.00	0.00	9,827.60	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23070917 - 2	צילר 3 - 80 טון	32751	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	46.89	18,004.40	14,350.80	0.00	3,653.60	18017318 - 1	צילר 5 תגה 60 טון	31717	5
		18,004.40	14,350.80	0.00	3,653.60	סה"כ צריכה			
		112,027.60	88,860.80	0.00	23,166.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		112,027.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			

