



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (19/02/26 - 01/02/26)

תאריך הפקה: 22/02/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		418.30	331.20	0.00	87.10	14152620 - 1	*מיזוג אויר - לידיעה	9746	1
		13,180.00	10,445.30	0.00	2,734.70	14152634 - 1			
		2,077.60	1,558.20	0.00	519.40	14152642 - 1			
		222.50	175.90	0.00	46.60	14158920 - 1			
		8,012.20	6,342.30	0.00	1,669.90	14158979 - 1			
	4,869.33	20,480.00	16,477.50	0.00	4,002.50	15091234 - 1			
		44,390.60	35,330.40	0.00	9,060.20	סה"כ צריכה			
	4.76	304.80	272.00	0.00	32.80	15091219 - 4	יסר סכנות לביטוח קומה 8 צד מזרח תאריך כניסה: 06/02/26	66184	2
		304.80	272.00	0.00	32.80	סה"כ צריכה			
	18.25	12.80	12.80	0.00	0.00	15091193 - 2	משרד הביטחון תאריך כניסה: 19/02/26	66355	3
		12.80	12.80	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		-243.70	-193.80	0.00	-49.90	13148435 - 1	צריכה ציבורית	60965	4
		-90.70	-64.60	0.00	-26.10	13156969 - 1			
		-311.70	-226.50	0.00	-85.20	13199804 - 1			
		-116.10	-89.24	0.00	-26.86	13199858 - 1			
		-729.20	-577.50	0.00	-151.70	13199894 - 1			
		-418.30	-331.20	0.00	-87.10	14152620 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14152632 - 1			
		-13,180.00	-10,445.30	0.00	-2,734.70	14152634 - 1			
		-2,077.60	-1,558.20	0.00	-519.40	14152642 - 1			
	0.96	-332.52	-263.88	0.00	-68.64	14155755 - 1			
	0.26	-117.40	-92.95	0.00	-24.45	14155755 - 2			
	1.02	-194.08	-144.15	0.00	-49.93	14155755 - 3			
		-222.50	-175.90	0.00	-46.60	14158920 - 1			
		-10.80	-8.50	0.00	-2.30	14158950 - 1			
		-8,012.20	-6,342.30	0.00	-1,669.90	14158979 - 1			
	112.58	27,980.80	22,022.40	0.00	5,958.40	15091206 - 4			
	205.76	34,547.20	27,142.40	0.00	7,404.80	15091207 - 1			
	83.90	28,281.60	22,387.20	0.00	5,894.40	15091208 - 1			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091209 - 4	-486.00	0.00	-1,814.40	-2,300.40	8.18	
			15091211 - 3	-31.00	0.00	-122.00	-153.00	655.50	
			15091211 - 4	-40.00	0.00	-159.00	-199.00	9.36	
			15091218 - 1	-93.15	0.00	-354.48	-447.63	1.93	
			15091219 - 3	-326.40	0.00	-1,891.20	-2,217.60	18.10	
			15091219 - 4	32.80	0.00	294.00	326.80	4.76	
			15091234 - 1	-4,002.50	0.00	-16,477.50	-20,480.00	4,869.33	
			15112865 - 1	-54.51	0.00	-593.91	-648.42		
			15112872 - 1	-631.70	0.00	-3,075.20	-3,706.90		
			15112873 - 1	-343.70	0.00	-1,376.10	-1,719.80		
			15112965 - 1	-579.30	0.00	-2,018.80	-2,598.10		
			15112982 - 1	-535.40	0.00	-2,283.70	-2,819.10		
			15112990 - 1	-30.70	0.00	-116.00	-146.70		
			15140006 - 1	-250.30	0.00	-1,077.30	-1,327.60		
			15140030 - 1	40.20	0.00	177.80	218.00		
			15140046 - 1	-27.78	0.00	-83.26	-111.04		
			15140058 - 1	-444.70	0.00	-1,478.40	-1,923.10		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-109.70	0.00	-628.40	-738.10	10.007	
			16092135 - 2	-64.00	0.00	-391.30	-455.30	7.85	
			16092135 - 4	-105.10	0.00	-611.50	-716.60	12.00	
			17013914 - 1	-67.24	0.00	-267.03	-334.27		
			17013974 - 1	-974.10	0.00	-3,563.60	-4,537.70		
			18170730 - 1	9,971.20	0.00	39,225.60	49,196.80	241.02	
			21262386 - 1	-816.20	0.00	-3,107.50	-3,923.70	10.34	
			סה"כ צריכה	13,745.54	0.00	49,244.80	62,990.34		
5	16929	קומה 01 - NEXTAGE מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	631.70	0.00	3,075.20	3,706.90		
			סה"כ צריכה	631.70	0.00	3,075.20	3,706.90		
6	23784	קומה 01 - NEXTAGE מספק משני צד מערב ( מזרח )	15112873 - 1	343.70	0.00	1,376.10	1,719.80		
			16092135 - 1	109.70	0.00	628.40	738.10	10.007	
			16092135 - 4	105.10	0.00	611.50	716.60	12.00	
			סה"כ צריכה	558.50	0.00	2,616.00	3,174.50		
7	19805	קומה 01 - NEXTAGE מספק ראשי חיוני	13156969 - 1	26.10	0.00	64.60	90.70		
			סה"כ צריכה	26.10	0.00	64.60	90.70		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	27312	קומה 01 נקסט אייג'	16092135 - 2	64.00	0.00	391.30	455.30	7.85	
			17013914 - 1	67.24	0.00	267.03	334.27		
			סה"כ צריכה	131.24	0.00	658.33	789.57		
9	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	49.90	0.00	193.80	243.70		
			13199894 - 1	151.70	0.00	577.50	729.20		
			15112965 - 1	579.30	0.00	2,018.80	2,598.10		
			סה"כ צריכה	780.90	0.00	2,790.10	3,571.00		
10	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	13199804 - 1	85.20	0.00	226.50	311.70		
			17013974 - 1	974.10	0.00	3,563.60	4,537.70		
			סה"כ צריכה	1,059.30	0.00	3,790.10	4,849.40		
11	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	12.22	0.00	46.48	58.70	0.26	
			סה"כ צריכה	12.22	0.00	46.48	58.70		
12	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	34.32	0.00	131.94	166.26	0.96	
			סה"כ צריכה	34.32	0.00	131.94	166.26		
13	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	15112985 - 1	232.00	0.00	814.40	1,046.40		
			סה"כ צריכה	232.00	0.00	814.40	1,046.40		
14	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	12.22	0.00	46.48	58.70	0.26	
			סה"כ צריכה	12.22	0.00	46.48	58.70		
15	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	34.32	0.00	131.94	166.26	0.96	
			סה"כ צריכה	34.32	0.00	131.94	166.26		
16	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	15112982 - 1	535.40	0.00	2,283.70	2,819.10		
			15112985 - 1	-232.00	0.00	-814.40	-1,046.40		
			סה"כ צריכה	303.40	0.00	1,469.30	1,772.70		
17	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	13199858 - 1	26.86	0.00	89.24	116.10		
			15112865 - 1	54.51	0.00	593.91	648.42		
			15140046 - 1	27.78	0.00	83.26	111.04		
			סה"כ צריכה	109.16	0.00	766.41	875.56		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	93.15	0.00	354.48	447.63	1.93	
			15091219 - 3	326.40	0.00	1,891.20	2,217.60	18.10	
			15091219 - 4	-32.80	0.00	-294.00	-326.80	4.76	
			סה"כ צריכה	386.75	0.00	1,951.68	2,338.43		
19	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	250.30	0.00	1,077.30	1,327.60		
			15140030 - 1	-40.20	0.00	-177.80	-218.00		
			סה"כ צריכה	210.10	0.00	899.50	1,109.60		
20	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	49.93	0.00	144.15	194.08	1.02	
			15140058 - 1	444.70	0.00	1,478.40	1,923.10		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	494.63	0.00	1,622.55	2,117.18		
21	66129	קומה 16 - גיא סאל א.ס בנייה	15091203 - 1	69.14	0.00	261.95	331.08	1.30	
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	309.70	0.00	1,119.40	1,429.10		
			15140031 - 1	-111.90	0.00	-398.00	-509.90		
			סה"כ צריכה	266.94	0.00	983.35	1,250.28		
22	51076	קורנית ויזן - קומה 1	21262386 - 1	816.20	0.00	3,107.50	3,923.70	10.34	
			סה"כ צריכה	816.20	0.00	3,107.50	3,923.70		
			סה"כ צריכה	28,938.54	0.00	109,825.85	138,764.38		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				138,764.38		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (28,938.54 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (109,825.85 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	0.00	0.00	5.10	5.10	1.44	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.10		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	527.40	0.00	1,972.80	2,500.20	8.68	
				סה"כ צריכה	527.40	0.00	1,972.80		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	1,584.00	0.00	5,926.00	7,510.00	30.28	
				סה"כ צריכה	1,584.00	0.00	5,926.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	1,433.60	0.00	5,417.60	6,851.20	34.46	
				סה"כ צריכה	1,433.60	0.00	5,417.60		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	2.65	0.00	10.75	13.40	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	7.60	0.00	18.85	26.45	2.64	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	3.36	0.00	12.80	16.16	0.04	
			15129244 - 13	0.00	0.00	2.20	2.20	1.17	
			סה"כ צריכה	13.61	0.00	44.60	58.21		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.45	0.00	0.40	0.85	0.12	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	300.90	0.00	1,074.60	1,375.50	9.54	
			סה"כ צריכה	301.35	0.00	1,075.00	1,376.35		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	331.52	0.00	1,413.12	1,744.64	14.14	
				סה"כ צריכה	1,000.96	0.00	3,269.76		
			15091609 - 1	669.44	0.00	1,856.64	2,526.08	9.19	
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	812.80	0.00	3,088.32	3,901.12	8.95	
				סה"כ צריכה	233.28	0.00	870.40	1,103.68	8.15





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,046.08	0.00	3,958.72	5,004.80		
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	776.32	0.00	2,950.40	3,726.72	8.30	
			15091609 - 3	67.20	0.00	265.28	332.48	1.85	
			סה"כ צריכה	843.52	0.00	3,215.68	4,059.20		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	830.08	0.00	2,319.04	3,149.12	10.75	
			15091609 - 4	185.92	0.00	712.96	898.88	11.27	
			סה"כ צריכה	1,016.00	0.00	3,032.00	4,048.00		
13	11183	לשעבר DRIVENETS צד מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייבנט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	0.00	0.00	0.80	0.80	0.62	
			15112981 - 1	7.90	0.00	31.80	39.70		
			סה"כ צריכה	7.90	0.00	32.60	40.50		
15	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	3.90	0.00	13.90	17.80		
			סה"כ צריכה	3.90	0.00	13.90	17.80		
17	22164	לשעבר קומה 11 דרייבנט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	115.20	0.00	528.00	643.20	18.34	
			15091247 - 3	41.35	0.00	158.10	199.45	0.46	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.02	0.02	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	11.35	0.00	43.00	54.35	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	167.90	0.00	729.12	897.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	418.00	0.00	1,594.00	2,012.00	12.72	
		סה"כ צריכה		418.00	0.00	1,594.00	2,012.00		
20	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	466.00	0.00	1,788.00	2,254.00	13.02	
		סה"כ צריכה		466.00	0.00	1,788.00	2,254.00		
21	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	111.90	0.00	398.00	509.90		
		סה"כ צריכה		111.90	0.00	398.00	509.90		
22	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	8,330.00	0.00	32,965.00	41,295.00	221.05	
		סה"כ צריכה		8,330.00	0.00	32,965.00	41,295.00		
23	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	3,195.00	0.00	12,080.00	15,275.00	81.15	
		סה"כ צריכה		3,195.00	0.00	12,080.00	15,275.00		
24	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	4,377.60	0.00	16,528.00	20,905.60	56.00	
		סה"כ צריכה		4,377.60	0.00	16,528.00	20,905.60		
25	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	3,196.80	0.00	8,112.00	11,308.80	42.21	
		סה"כ צריכה		3,196.80	0.00	8,112.00	11,308.80		
26	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	49.90	0.00	193.80	243.70		
		סה"כ צריכה		49.90	0.00	193.80	243.70		
			15112965 - 1	-579.30	0.00	-2,018.80	-2,598.10		
			15112980 - 1	692.50	0.00	2,236.90	2,929.40		
		סה"כ צריכה		163.10	0.00	411.90	575.00		
27	8123	קומה 08 מזרח ריק תאריך יציאה: 05/02/26	15091219 - 4	0.00	0.00	22.00	22.00	2.25	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	22.00	22.00		
28	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	39.65	0.00	157.48	197.13		
		סה"כ צריכה		39.65	0.00	157.48	197.13		
29	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	13.95	0.00	53.20	67.15	0.17	
		סה"כ צריכה		13.95	0.00	53.20	67.15		
30	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	29.53	0.00	110.59	140.12	1.17	
		סה"כ צריכה		29.53	0.00	110.59	140.12		
31	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	13.30	0.00	50.30	63.60		
		סה"כ צריכה		13.30	0.00	50.30	63.60		
32	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	3.40	0.00	12.90	16.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.40	0.00	12.90	16.30		
33	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	23.35	0.00	88.55	111.90	0.25	
			סה"כ צריכה	23.35	0.00	88.55	111.90		
35	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	92.46	0.00	266.94	359.40	1.02	
			סה"כ צריכה	92.46	0.00	266.94	359.40		
37	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	44.20	0.00	167.47	211.68	1.30	
			סה"כ צריכה	44.20	0.00	167.47	211.68		
39	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	18.90	0.00	66.60	85.50		
			סה"כ צריכה	18.90	0.00	66.60	85.50		
41	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	31.54	0.00	104.76	136.30		
			סה"כ צריכה	31.54	0.00	104.76	136.30		
			15112865 - 1	63.99	0.00	697.19	761.18		
			סה"כ צריכה	95.53	0.00	801.95	897.48		
42	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	27.70	0.00	118.60	146.30		
			סה"כ צריכה	27.70	0.00	118.60	146.30		
43	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	32.62	0.00	97.74	130.36		
			סה"כ צריכה	32.62	0.00	97.74	130.36		
44	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	112.80	0.00	429.20	542.00	1.37	
			סה"כ צריכה	112.80	0.00	429.20	542.00		
45	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	52.61	0.00	200.22	252.83	1.93	
			סה"כ צריכה	52.61	0.00	200.22	252.83		
46	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	9,971.20	0.00	39,225.60	49,196.80	241.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,971.20	0.00	39,225.60	49,196.80		
47	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	5,958.40	0.00	22,022.40	27,980.80	112.58	
			סה"כ צריכה	5,958.40	0.00	22,022.40	27,980.80		
48	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	5,894.40	0.00	22,387.20	28,281.60	83.90	
			סה"כ צריכה	5,894.40	0.00	22,387.20	28,281.60		
49	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	7,404.80	0.00	27,142.40	34,547.20	205.76	
			סה"כ צריכה	7,404.80	0.00	27,142.40	34,547.20		
50	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

