



דוח קוט"ש


עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה בניין 2

תקופת דוח: (23/02/26 - 01/02/26)

תאריך הפקה: 25/02/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56049	בניין 2 משאבות מיזוג אוויר	23044562 - 2	695.60	0.00	2,690.20	3,385.80	10.62	
			סה"כ צריכה	695.60	0.00	2,690.20	3,385.80		
2	56048	בניין 2 צילר 1	23044562 - 1	3.20	0.00	2.00	5.20	0.30	
			סה"כ צריכה	3.20	0.00	2.00	5.20		
3	56051	בניין 2 צילר 2	23000290 - 3	3,105.20	0.00	13,427.60	16,532.80	152.69	
			סה"כ צריכה	3,105.20	0.00	13,427.60	16,532.80		
4	56050	בניין 2 צילר 3	23000290 - 2	128.00	0.00	314.40	442.40	103.44	
			סה"כ צריכה	128.00	0.00	314.40	442.40		
			סה"כ צריכה	3,932.00	0.00	16,434.20	20,366.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				20,366.20		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 3,932.00) 81%
- גבע (Kwh 0.00) 0%
- שפל (Kwh 16,434.20) 19%

