



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה כנות

תקופת דוח: (23/02/26 - 01/02/26)

תאריך הפקה: 25/02/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	23.23	922.36	898.00	0.00	24.36	23000126 - 2	דוטוסי שרון	58067	1
		922.36	898.00	0.00	24.36	סה"כ צריכה			
	8.16	508.44	442.00	0.00	66.44	23000126 - 1	עולם האקווריום	58066	2
		508.44	442.00	0.00	66.44	סה"כ צריכה			
		1,430.80	1,340.00	0.00	90.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		1,430.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (90.80 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (1,340.00 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000126 - 3	לא להפקה	60797	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000126 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			

