



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.נ.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 300 (ישן 118)

תקופת דוח: (10/02/26 - 01/02/26)

תאריך הפקה: 26/02/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37960	מבנה 300 ביר גארדן	23070668 - 3	855.40	0.00	1,444.80	2,300.20	94.89	
			ציבורי	282.90	0.00	454.61	737.51		
			סה"כ צריכה	1,138.30	0.00	1,899.41	3,037.71		
2	61169	מבנה 300 הדלייטס	23070668 - 2	60.70	0.00	169.60	230.30	4.17	
			23070668 - 4	4.30	0.00	16.45	20.75	0.09	
			ציבורי	21.50	0.00	58.54	80.04		
			סה"כ צריכה	86.50	0.00	244.59	331.09		
			סה"כ צריכה	1,224.80	0.00	2,144.00	3,368.80		
			חשבון חברת חשמל	1,110.00		1,945.00	3,055.00		
			הפרש בקוט"ש	114.80		199.00	313.80		
			הפרש באחוזים	10.34%		10.23%	10.27%		



- פסגה (Kwh 1,224.80)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 2,144.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	61851	מבנה 300 ציבורי	23070668 - 1	1,224.80	0.00	2,144.00	3,368.80	48.40	
			23070668 - 2	-60.70	0.00	-169.60	-230.30	4.17	
			23070668 - 3	-855.40	0.00	-1,444.80	-2,300.20	94.89	
			23070668 - 4	-4.30	0.00	-16.45	-20.75	0.09	
			סה"כ צריכה	304.40	0.00	513.15	817.55		

