



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד

תקופת דוח: (28/02/26 - 01/02/26)


תאריך הפקה: 01/03/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.67	106.60	106.60	0.00	0.00	16193939 - 1	אלקטרה אף אם	65976	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	16193939 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 3			
	5.85	1,038.40	800.00	0.00	238.40	16225072 - 4			
	58.20	5,556.60	5,055.40	0.00	501.20	16254121 - 1			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 3			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 4			
		6,701.60	5,962.00	0.00	739.60	סה"כ צריכה			
	46.50	3,552.00	3,036.00	0.00	516.00	16092126 - 1	מיזוג אוויר	19947	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092126 - 2			
	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2			
	55.68	21,626.00	17,116.00	0.00	4,510.00	16092127 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 4			
	24.28	16,121.20	12,770.80	0.00	3,350.40	16092129 - 1			
	6.67	2,552.90	2,032.40	0.00	520.50	18170746 - 2			
		43,852.10	34,955.20	0.00	8,896.90	סה"כ צריכה			
	5.47	2,872.20	2,237.60	0.00	634.60	15091185 - 1	משרדים	19948	3
	9.93	3,711.00	2,949.40	0.00	761.60	15091185 - 2			
	20.69	5,692.80	4,500.80	0.00	1,192.00	15091185 - 3			
	33.00	6,985.20	5,703.20	0.00	1,282.00	15091185 - 4			
	8.65	2,840.80	2,258.40	0.00	582.40	16092126 - 3			
	6.43	2,590.60	1,949.20	0.00	641.40	16092126 - 4			
	32.50	4,422.40	3,481.20	0.00	941.20	16092127 - 1			
	4.95	2,846.40	2,251.00	0.00	595.40	16092129 - 2			
	26.07	5,284.20	4,207.40	0.00	1,076.80	16092129 - 3			
	29.42	10,255.60	8,218.60	0.00	2,037.00	16092129 - 4			
		47,501.20	37,756.80	0.00	9,744.40	סה"כ צריכה			
	35.11	18,830.40	14,952.00	0.00	3,878.40	16193939 - 4	סלברייט ups	64821	4
		18,830.40	14,952.00	0.00	3,878.40	סה"כ צריכה			
	10.91	421.90	421.50	0.00	0.40	18120008 - 1	עמדת טעינה חניה 21	43511	5





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	34772	ציבורי	סה"כ צריכה	0.40	0.00	421.50	421.90		
			16193939 - 3	195.70	0.00	737.10	932.80	11.11	
			16224988 - 1	225.40	0.00	1,004.80	1,230.20	10.63	
			16224988 - 2	126.20	0.00	472.60	598.80	1.16	
			16224988 - 3	573.80	0.00	2,200.40	2,774.20	8.15	
			16224988 - 4	707.00	0.00	2,590.80	3,297.80	39.07	
			16254121 - 2	160.60	0.00	631.00	791.60	4.03	
			16254190 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254190 - 3	590.20	0.00	2,323.60	2,913.80	7.49	
			16254190 - 4	238.00	0.00	909.00	1,147.00	1.76	
			סה"כ צריכה	2,816.90	0.00	10,869.30	13,686.20		
			סה"כ צריכה	26,076.60	0.00	104,916.80	130,993.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				130,993.40		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (26,076.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (104,916.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	12,262.40	0.00	48,105.60	60,368.00	148.80	
			סה"כ צריכה	12,262.40	0.00	48,105.60	60,368.00		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	14,291.20	0.00	58,425.60	72,716.80	207.97	
			סה"כ צריכה	14,291.20	0.00	58,425.60	72,716.80		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	27,386.20	0.00	109,063.50	136,449.70	0.24	
			סה"כ צריכה	27,386.20	0.00	109,063.50	136,449.70		

