



דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (28/02/26 - 01/02/26)

תאריך הפקה: 05/03/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38482	דוכן בי פרש	- 20 15114153	70.80	0.00	266.10	336.90	1.05	
			16226484 - 8	269.75	0.00	1,007.75	1,277.50	6.21	
			מסך פירוטמות חיצוני	3.49	0.00	12.58	16.07		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	52.50	0.00	216.99	269.50		
			סה"כ צריכה	396.55	0.00	1,503.42	1,899.97		
2	58185	דוכן נוטלה	- 12 16226486	1,111.20	0.00	3,569.00	4,680.20	19.90	
			מסך פירוטמות חיצוני	11.39	0.00	35.24	46.63		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	171.32	0.00	607.96	779.28		
			סה"כ צריכה	1,293.91	0.00	4,212.20	5,506.11		
3	64013	דרגנועים ומעליות	16092113 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092113 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092113 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 16092113	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 16092113	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 16092113	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092114 - 7	54.70	0.00	158.60	213.30	0.73	
			16092114 - 8	54.45	0.00	136.70	191.15	0.63	
			16092114 - 9	36.30	0.00	100.25	136.55	0.50	
			- 10 16092114	68.65	0.00	171.55	240.20	1.24	
			- 11 16092114	94.25	0.00	203.25	297.50	1.74	
			- 12 16092114	71.25	0.00	161.20	232.45	1.42	
			16092117 - 4	15.80	0.00	66.45	82.25	0.44	
			16092117 - 5	3.15	0.00	12.50	15.65	0.37	
			16092117 - 6	8.40	0.00	40.25	48.65	0.77	
			16092173 - 1	29.60	0.00	119.55	149.15	0.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 22 16226481	5.25	0.00	20.50	25.75	0.56	
			- 23 16226481	6.80	0.00	26.05	32.85	0.57	
			- 24 16226481	1.70	0.00	7.10	8.80	0.48	
			- 25 16226481	4.50	0.00	17.45	21.95	0.62	
			- 26 16226481	2.55	0.00	9.75	12.30	0.63	
			- 27 16226481	1.45	0.00	5.90	7.35	0.55	
			17313244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	
			סה"כ צריכה	458.80	0.00	1,257.05	1,715.85		
4	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	13,090.80	0.00	49,041.00	62,131.80	150.56	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מסך פירסומות חיצוני	134.20	0.00	484.27	618.47		
			סה"כ צריכה	13,225.00	0.00	49,525.27	62,750.27		
5	38190	זאפה	- 12 15114141	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	2,885.40	0.00	8,109.10	10,994.50		
			מסך פירסומות חיצוני	29.58	0.00	80.08	109.66		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	444.85	0.00	1,381.34	1,826.20		
			סה"כ צריכה	3,359.83	0.00	9,570.52	12,930.35		
6	44736	חברת המזרח לשיווק מכוניות בע"מ	16226486 - 8	123.70	0.00	751.80	875.50	13.80	
			מסך פירסומות חיצוני	1.27	0.00	7.42	8.69		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	19.07	0.00	128.07	147.14		
			סה"כ צריכה	144.04	0.00	887.29	1,031.33		
7	60676	לוצ'נה קומה 1	15114146 - 6	991.50	0.00	2,455.40	3,446.90	19.84	
			15114153 - 1	2,666.40	0.00	7,130.00	9,796.40	32.30	
			מסך פירסומות חיצוני	37.50	0.00	94.65	132.15		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	563.95	0.00	1,632.82	2,196.78		
			סה"כ צריכה	4,259.35	0.00	11,312.88	15,572.23		
8	36512	מסעדת סדאפה	- 10 15114153	643.80	0.00	2,781.40	3,425.20	19.80	
			- 11 15114153	836.00	0.00	3,341.80	4,177.80	17.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 12 15114153	598.20	0.00	2,614.80	3,213.00	17.48	
			- 25 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 26 15114153	25.95	0.00	95.75	121.70	0.34	
			מסך פירוטומות חיצוני	21.57	0.00	87.23	108.80		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	324.38	0.00	1,504.78	1,829.16		
			סה"כ צריכה	2,449.89	0.00	10,425.77	12,875.66		
9	36689	מסעדת פטריקס	- 11 15114141	5,430.40	0.00	12,227.60	17,658.00	68.02	
			- 29 15114153	0.85	0.00	2.24	3.09	0.08	
			- 30 15114153	0.43	0.00	2.27	2.70	0.04	
			מסך פירוטומות חיצוני	55.68	0.00	120.79	176.47		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	837.43	0.00	2,083.68	2,921.10		
			סה"כ צריכה	6,324.79	0.00	14,436.58	20,761.37		
10	34491	מקדונלדס חנות 42	15114154 - 7	1,028.60	0.00	3,146.00	4,174.60	16.50	
			15114154 - 8	436.40	0.00	1,643.80	2,080.20	8.55	
			15114154 - 9	515.40	0.00	2,014.40	2,529.80	9.81	
			מסך פירוטומות חיצוני	20.30	0.00	67.19	87.49		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	305.33	0.00	1,159.06	1,464.39		
			סה"כ צריכה	2,306.03	0.00	8,030.45	10,336.48		
11	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	3,972.00	0.00	15,748.80	19,720.80	125.94	
			מסך פירוטומות חיצוני	40.72	0.00	155.51	196.23		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	612.38	0.00	2,682.73	3,295.11		
			סה"כ צריכה	4,625.10	0.00	18,587.04	23,212.14		
12	38864	פוט לוקר	- 10 15114141	2,338.80	0.00	8,545.60	10,884.40	55.88	
			מסך פירוטומות חיצוני	23.98	0.00	84.39	108.36		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	360.58	0.00	1,455.70	1,816.28		
			סה"כ צריכה	2,723.36	0.00	10,085.69	12,809.04		
13	37260	פלפר	15114145 - 5	295.00	0.00	1,383.00	1,678.00	11.09	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מסך פירוטומות חיצוני	3.02	0.00	13.66	16.68		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	45.48	0.00	235.59	281.07		
			סה"כ צריכה	343.51	0.00	1,632.24	1,975.75		
14	53200	פרסקו	7 - 16226478	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מסך פירוטומות חיצוני	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	40064	ציבורי	1 - 23070725	-5,884.00	0.00	-21,870.40	-27,754.40	137.46	
			3 - 23070725	-254.00	0.00	-1,040.20	-1,294.20	2.52	
			1 - 24050679	-49.30	0.00	-139.17	-188.46	0.41	
			2 - 24050679	-49.28	0.00	-139.25	-188.53	0.41	
			3 - 24050679	-66.99	0.00	-196.43	-263.42	0.56	
			4 - 24050679	-54.13	0.00	-159.07	-213.20	0.45	
			1 - 24050678	-124.40	0.00	-366.40	-490.80	1.08	
			2 - 24050678	-135.72	0.00	-370.64	-506.36	1.14	
			3 - 24050678	-99.44	0.00	-273.76	-373.20	0.83	
			1 - 24050677	-98.40	0.00	-359.98	-458.38	0.82	
			2 - 24050677	-12.32	0.00	-34.82	-47.14	0.11	
			3 - 24050677	-97.55	0.00	-356.34	-453.89	0.83	
			4 - 24050677	-20.70	0.00	-58.13	-78.83	0.18	
			1 - 24050674	-108.00	0.00	-301.48	-409.48	0.90	
			2 - 24050674	-295.40	0.00	-809.00	-1,104.40	2.47	
			3 - 24050674	-95.52	0.00	-267.52	-363.04	0.86	
			4 - 24050674	-28.88	0.00	-79.28	-108.16	0.41	
			1 - 24050676	-419.52	0.00	-1,160.88	-1,580.40	3.50	
			2 - 24050676	-1.16	0.00	-2.68	-3.84	0.26	
			3 - 24050676	-152.80	0.00	-418.00	-570.80	1.27	
			4 - 24050676	-217.96	0.00	-605.32	-823.28	1.82	
			1 - 25020910	-39.52	0.00	-173.12	-212.64	0.34	
			2 - 25020910	-37.72	0.00	-164.52	-202.24	0.31	
			3 - 25020910	-152.92	0.00	-664.72	-817.64	1.25	
			4 - 25020910	-130.20	0.00	-566.68	-696.88	1.05	
			1 - 24400096	-108.50	0.00	-409.80	-518.30	1.16	
			1 - 15114139	57,008.00	0.00	200,308.00	257,316.00	582.76	
			2 - 15114139	-252.80	0.00	-1,640.40	-1,893.20	98.91	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	75.04	-844.80	-746.80	0.00	-98.00	15114139 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114139 - 5			
	421.22	63,250.20	63,250.20	0.00	0.00	15114139 - 6			
	519.20	55,020.00	13,212.00	0.00	41,808.00	15114139 - 9			
	204.45	30,498.00	30,498.00	0.00	0.00	- 10 15114139			
	150.56	-62,131.80	-49,041.00	0.00	-13,090.80	15114141 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114141 - 4			
	413.16	120,176.00	93,260.00	0.00	26,916.00	15114141 - 5			
	98.06	-29,687.20	-23,646.40	0.00	-6,040.80	15114141 - 7			
	5.10	-1,622.80	-1,290.80	0.00	-332.00	15114141 - 8			
	55.88	-10,884.40	-8,545.60	0.00	-2,338.80	- 10 15114141			
	68.02	-17,658.00	-12,227.60	0.00	-5,430.40	- 11 15114141			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15114141			
	3.03	119,863.20	93,506.00	0.00	26,357.20	- 15 15114141			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114145 - 1			
	11.09	-1,678.00	-1,383.00	0.00	-295.00	15114145 - 5			
	19.80	-3,425.20	-2,781.40	0.00	-643.80	- 10 15114153			
	17.06	-4,177.80	-3,341.80	0.00	-836.00	- 11 15114153			
	17.48	-3,213.00	-2,614.80	0.00	-598.20	- 12 15114153			
	1.05	-336.90	-266.10	0.00	-70.80	- 20 15114153			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 25 15114153			
	0.34	-121.70	-95.75	0.00	-25.95	- 26 15114153			
	0.08	-3.09	-2.24	0.00	-0.85	- 29 15114153			
	0.04	-2.70	-2.27	0.00	-0.43	- 30 15114153			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 32 15114153			
	0.21	-59.85	-46.95	0.00	-12.90	- 35 15114153			
	16.50	-4,174.60	-3,146.00	0.00	-1,028.60	15114154 - 7			
	8.55	-2,080.20	-1,643.80	0.00	-436.40	15114154 - 8			
	9.81	-2,529.80	-2,014.40	0.00	-515.40	15114154 - 9			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 22 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 23 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 24 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 28 15114154	-1,972.40	0.00	-5,057.20	-7,029.60	24.25	
			- 29 15114154	-1,578.00	0.00	-3,410.40	-4,988.40	21.20	
			- 30 15114154	-1,850.00	0.00	-4,057.20	-5,907.20	24.18	
			- 39 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 40 15114154	0.00	0.00	-1.60	-1.60	1.12	
			16193896 - 3	-7,392.60	0.00	-32,210.20	-39,602.80	61.87	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 14 16226478	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 16226480	-52.70	0.00	-214.20	-266.90	1.94	
			- 13 16226480	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 16226481	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 28 16226481	-1,527.50	0.00	-6,516.25	-8,043.75	62.11	
			- 29 16226481	-1,040.00	0.00	-4,618.75	-5,658.75	48.49	
			- 30 16226481	-1,050.00	0.00	-4,656.25	-5,706.25	46.99	
			- 22 16226482	-421.00	0.00	-1,632.60	-2,053.60	14.74	
			- 23 16226482	-552.80	0.00	-2,132.80	-2,685.60	13.03	
			- 24 16226482	-388.20	0.00	-1,512.60	-1,900.80	11.36	
			- 28 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 31 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 32 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	-753.20	0.00	-2,285.40	-3,038.60	12.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226483 - 5	-1,048.60	0.00	-3,369.20	-4,417.80	14.34	
			16226483 - 6	-884.40	0.00	-3,064.00	-3,948.40	14.05	
			16226484 - 6	-658.00	0.00	-410.70	-1,068.70	4.83	
			16226484 - 8	-269.75	0.00	-1,007.75	-1,277.50	6.21	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-3,972.00	0.00	-15,748.80	-19,720.80	125.94	
			16226486 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 8	-123.70	0.00	-751.80	-875.50	13.80	
			17313064 - 1	-952.38	0.00	-2,867.14	-3,819.52	43.76	
			17313191 - 1	-4,241.90	0.00	-18,700.10	-22,942.00	318.80	
			18045223 - 1	-2,885.40	0.00	-8,109.10	-10,994.50		
			סה"כ צריכה	77,692.41	0.00	226,235.46	303,927.87		
16	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	4,241.90	0.00	18,700.10	22,942.00	318.80	
		מסך פירוטומות חיצוני		43.49	0.00	184.66	228.14		
		סה"כ צריכה		4,285.39	0.00	18,884.76	23,170.14		
17	62192	צעצועים כניסה ראשית	- 22 16226482	421.00	0.00	1,632.60	2,053.60	14.74	
			- 23 16226482	552.80	0.00	2,132.80	2,685.60	13.03	
			- 24 16226482	388.20	0.00	1,512.60	1,900.80	11.36	
		מסך פירוטומות חיצוני		13.96	0.00	52.12	66.08		
		צריכת חשמל מיזוג אוויר		209.99	0.00	899.08	1,109.07		
		סה"כ צריכה		1,585.95	0.00	6,229.20	7,815.15		
18	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	- 14 16226478	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מסך פירוטומות חיצוני		0.00	0.00	0.00	0.00		
		צריכת חשמל מיזוג אוויר		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	34514	קולנוע	- 15 15114139	38,105.60	0.00	96,712.80	134,818.40	8.55	
			23070725 - 1	-5,884.00	0.00	-21,870.40	-27,754.40	137.46	
			24050674 - 1	-108.00	0.00	-301.48	-409.48	0.90	
			24050674 - 2	-295.40	0.00	-809.00	-1,104.40	2.47	
			24050674 - 3	-95.52	0.00	-267.52	-363.04	0.86	
			24050674 - 4	-28.88	0.00	-79.28	-108.16	0.41	
			24050676 - 1	-419.52	0.00	-1,160.88	-1,580.40	3.50	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050676 - 2	-1.16	0.00	-2.68	-3.84	0.26	
			24050676 - 3	-152.80	0.00	-418.00	-570.80	1.27	
			24050677 - 1	-98.40	0.00	-359.98	-458.38	0.82	
			24050677 - 2	-12.32	0.00	-34.82	-47.14	0.11	
			24050677 - 3	-97.55	0.00	-356.34	-453.89	0.83	
			24050677 - 4	-20.70	0.00	-58.13	-78.83	0.18	
			24050678 - 1	-124.40	0.00	-366.40	-490.80	1.08	
			24050678 - 2	-135.72	0.00	-370.64	-506.36	1.14	
			24050678 - 3	-99.44	0.00	-273.76	-373.20	0.83	
			24050679 - 1	-49.30	0.00	-139.17	-188.46	0.41	
			24050679 - 2	-49.28	0.00	-139.25	-188.53	0.41	
			24050679 - 3	-66.99	0.00	-196.43	-263.42	0.56	
			24050679 - 4	-54.13	0.00	-159.07	-213.20	0.45	
			24400096 - 1	-108.50	0.00	-409.80	-518.30	1.16	
			25020910 - 1	-39.52	0.00	-173.12	-212.64	0.34	
			25020910 - 2	-37.72	0.00	-164.52	-202.24	0.31	
			25020910 - 3	-152.92	0.00	-664.72	-817.64	1.25	
			25020910 - 4	-130.20	0.00	-566.68	-696.88	1.05	
			מסך פירוטות חיצוני	305.94	0.00	665.27	971.21		
			סה"כ צריכה	30,149.17	0.00	68,036.00	98,185.17		
20	64015	קולנוע צילרים + אולם 1	15114141 - 1	1,325.40	0.00	7,515.60	8,841.00	141.98	
			- 13 15114141	1,450.40	0.00	7,033.60	8,484.00	107.39	
			23070725 - 2	1,164.40	0.00	3,669.20	4,833.60	29.79	
			23070726 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,940.20	0.00	18,218.40	22,158.60		
21	38868	קפה ללוש	- 28 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 32 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	753.20	0.00	2,285.40	3,038.60	12.82	
			16226483 - 5	1,048.60	0.00	3,369.20	4,417.80	14.34	
			16226483 - 6	884.40	0.00	3,064.00	3,948.40	14.05	
			מסך פירוטות חיצוני	27.54	0.00	86.09	113.63		
			צריכת חשמל מיוזג אויר	414.14	0.00	1,485.17	1,899.31		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,127.88	0.00	10,289.86	13,417.74		
22	62002	קרפור	15114146 - 3	928.80	0.00	3,515.00	4,443.80	7.31	
			16193896 - 3	7,392.60	0.00	32,210.20	39,602.80	61.87	
			- 28 16226481	1,527.50	0.00	6,516.25	8,043.75	62.11	
			- 29 16226481	1,040.00	0.00	4,618.75	5,658.75	48.49	
			- 30 16226481	1,050.00	0.00	4,656.25	5,706.25	46.99	
			מסך פירוטומות חיצוני	122.39	0.00	508.71	631.10		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,840.67	0.00	8,775.57	10,616.24		
			סה"כ צריכה	13,901.97	0.00	60,800.73	74,702.69		
23	49789	ריבר	- 24 15114153	83.85	0.00	318.30	402.15	1.34	
			- 32 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 35 15114153	12.90	0.00	46.95	59.85	0.21	
			- 28 15114154	1,972.40	0.00	5,057.20	7,029.60	24.25	
			- 29 15114154	1,578.00	0.00	3,410.40	4,988.40	21.20	
			- 30 15114154	1,850.00	0.00	4,057.20	5,907.20	24.18	
			מסך פירוטומות חיצוני	56.35	0.00	127.29	183.64		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	847.52	0.00	2,195.75	3,043.27		
			סה"כ צריכה	6,401.02	0.00	15,213.09	21,614.11		
24	61140	תקרה עליונה סינמה	23070725 - 1	5,884.00	0.00	21,870.40	27,754.40	137.46	
			23070725 - 3	-254.00	0.00	-1,040.20	-1,294.20	2.52	
			24050674 - 1	108.00	0.00	301.48	409.48	0.90	
			24050674 - 2	295.40	0.00	809.00	1,104.40	2.47	
			24050674 - 3	95.52	0.00	267.52	363.04	0.86	
			24050674 - 4	28.88	0.00	79.28	108.16	0.41	
			24050676 - 1	419.52	0.00	1,160.88	1,580.40	3.50	
			24050676 - 2	1.16	0.00	2.68	3.84	0.26	
			24050676 - 3	152.80	0.00	418.00	570.80	1.27	
			24050676 - 4	217.96	0.00	605.32	823.28	1.82	
			24050677 - 1	98.40	0.00	359.98	458.38	0.82	
			24050677 - 2	12.32	0.00	34.82	47.14	0.11	
			24050677 - 3	97.55	0.00	356.34	453.89	0.83	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050677 - 4	20.70	0.00	58.13	78.83	0.18	
			24050678 - 1	124.40	0.00	366.40	490.80	1.08	
			24050678 - 2	135.72	0.00	370.64	506.36	1.14	
			24050678 - 3	99.44	0.00	273.76	373.20	0.83	
			24050679 - 1	49.30	0.00	139.17	188.46	0.41	
			24050679 - 2	49.28	0.00	139.25	188.53	0.41	
			24050679 - 3	66.99	0.00	196.43	263.42	0.56	
			24050679 - 4	54.13	0.00	159.07	213.20	0.45	
			24400096 - 1	108.50	0.00	409.80	518.30	1.16	
			25020910 - 1	39.52	0.00	173.12	212.64	0.34	
			25020910 - 2	37.72	0.00	164.52	202.24	0.31	
			25020910 - 3	152.92	0.00	664.72	817.64	1.25	
			25020910 - 4	130.20	0.00	566.68	696.88	1.05	
			סה"כ צריכה	8,226.33	0.00	28,907.18	37,133.52		

785,501.56	594,281.09	0.00	191,220.48	סה"כ צריכה
0.00				חשבון חברת חשמל
785,501.56				הפרש בקוט"ש
				הפרש באחוזים



■ פסגה (Kwh 191,220.48)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 594,281.09)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים+ציבורי - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	252.80	0.00	1,640.40	1,893.20	98.91	
			15114139 - 4	98.00	0.00	746.80	844.80	75.04	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	6,040.80	0.00	23,646.40	29,687.20	98.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226484 - 6	658.00	0.00	410.70	1,068.70	4.83	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,049.60	0.00	26,444.30	33,493.90		
2	42453	מסך פירוטמות חיצוני להעמסה	17313064 - 1	952.38	0.00	2,867.14	3,819.52	43.76	
			סה"כ צריכה	952.38	0.00	2,867.14	3,819.52		
3	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	0.00	0.00	63,250.20	63,250.20	421.22	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	63,250.20	63,250.20		
4	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	0.00	0.00	30,498.00	30,498.00	204.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	30,498.00	30,498.00		
5	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-1,028.60	0.00	-3,146.00	-4,174.60	16.50	
			15114154 - 8	-436.40	0.00	-1,643.80	-2,080.20	8.55	
			15114154 - 9	-515.40	0.00	-2,014.40	-2,529.80	9.81	
			15114154 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 24	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 28	-1,972.40	0.00	-5,057.20	-7,029.60	24.25	
			15114154 - 29	-1,578.00	0.00	-3,410.40	-4,988.40	21.20	
			15114154 - 30	-1,850.00	0.00	-4,057.20	-5,907.20	24.18	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	-1.60	-1.60	1.12	
			16226477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 1	-202.60	0.00	-909.40	-1,112.00	20.42	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226480 - 15	8,008.10	0.00	21,592.50	29,600.60		
			סה"כ צריכה	424.70	0.00	1,352.50	1,777.20		
6	43379	ציבורי חניון P2	15114145 - 5	-295.00	0.00	-1,383.00	-1,678.00	11.09	
			15114145 - 15	13,375.10	0.00	41,932.30	55,307.40		
			15114146 - 1	-97.20	0.00	-404.90	-502.10	9.29	
			15114146 - 2	-176.40	0.00	-741.00	-917.40	8.83	
			15114153 - 10	-643.80	0.00	-2,781.40	-3,425.20	19.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114153 - 11	-836.00	0.00	-3,341.80	-4,177.80	17.06	
			15114153 - 12	-598.20	0.00	-2,614.80	-3,213.00	17.48	
			15114153 - 13	-113.60	0.00	-396.80	-510.40	3.44	
			15114153 - 14	-123.80	0.00	-461.60	-585.40	1.45	
			15114153 - 15	-65.40	0.00	-239.00	-304.40	1.08	
			15114153 - 20	-70.80	0.00	-266.10	-336.90	1.05	
			15114153 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-24.65	0.00	-87.75	-112.40	1.61	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-12.90	0.00	-46.95	-59.85	0.21	
			סה"כ צריכה	10,317.35	0.00	29,167.20	39,484.55		
7	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-753.20	0.00	-2,285.40	-3,038.60	12.82	
			16226483 - 5	-1,048.60	0.00	-3,369.20	-4,417.80	14.34	
			16226483 - 6	-884.40	0.00	-3,064.00	-3,948.40	14.05	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-269.75	0.00	-1,007.75	-1,277.50	6.21	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	3,959.70	0.00	9,959.30	13,919.00		
			סה"כ צריכה	1,003.75	0.00	232.95	1,236.70		
8	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-421.00	0.00	-1,632.60	-2,053.60	14.74	
			16226482 - 23	-552.80	0.00	-2,132.80	-2,685.60	13.03	
			16226482 - 24	-388.20	0.00	-1,512.60	-1,900.80	11.36	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-3,972.00	0.00	-15,748.80	-19,720.80	125.94	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 12	-1,111.20	0.00	-3,569.00	-4,680.20	19.90	
			16226486 - 15	7,047.30	0.00	26,912.50	33,959.80		
			סה"כ צריכה	602.10	0.00	2,316.70	2,918.80		
9	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-4,241.90	0.00	-18,700.10	-22,942.00	318.80	
			20281981 - 1	7,375.00	0.00	28,827.30	36,202.30	319.25	
			סה"כ צריכה	3,133.10	0.00	10,127.20	13,260.30		
10	42793	ראשי P1 (למונים: 1 6 5 4 3 2)	16226480 - 15	8,008.10	0.00	21,592.50	29,600.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,008.10	0.00	21,592.50	29,600.60		
11	42795	ראשי P2 (למונים: 7 9 8)	15114145 - 15	13,375.10	0.00	41,932.30	55,307.40		
			סה"כ צריכה	13,375.10	0.00	41,932.30	55,307.40		
12	42799	ראשי P4 (למונים: 23 22)	15114145 - 15	3,959.70	0.00	9,959.30	13,919.00		
			סה"כ צריכה	3,959.70	0.00	9,959.30	13,919.00		
13	42801	ראשי P5 (למונים: 21 20)	15114145 - 15	7,047.30	0.00	26,912.50	33,959.80		
			סה"כ צריכה	7,047.30	0.00	26,912.50	33,959.80		
14	42797	ראשי לוח חיונים חיצוני	1 - 20281981	7,375.00	0.00	28,827.30	36,202.30	319.25	
			סה"כ צריכה	7,375.00	0.00	28,827.30	36,202.30		
15	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	26,357.20	0.00	93,506.00	119,863.20	3.03	
			סה"כ צריכה	26,357.20	0.00	93,506.00	119,863.20		
16	34496	ראשי שנאי T2	9 - 15114139	41,808.00	0.00	13,212.00	55,020.00	519.20	
			סה"כ צריכה	41,808.00	0.00	13,212.00	55,020.00		
17	37122	ראשי שנאי T3	1 - 15114139	57,008.00	0.00	200,308.00	257,316.00	582.76	
			סה"כ צריכה	57,008.00	0.00	200,308.00	257,316.00		
18	34501	ראשי שנאי T4	5 - 15114141	26,916.00	0.00	93,260.00	120,176.00	413.16	
			סה"כ צריכה	26,916.00	0.00	93,260.00	120,176.00		

