



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (28/02/26 - 01/02/26)

תאריך הפקה: 18/03/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	65098	דיור לוגיסטי בע"מ	15129232 - 6	0.20	0.00	1.76	1.96	0.22	
			אוויר צח	2.24	0.00	6.88	9.12		
			ציבורי	0.10	0.00	2.03	2.13		
			סה"כ צריכה	2.55	0.00	10.66	13.21		
2	63369	הדר דריאל- קומה 6	15113416 - 7	4.42	0.00	31.52	35.94	0.37	
			15129231 - 3	0.03	0.00	87.18	87.22	5.07	
			סה"כ צריכה	4.45	0.00	118.70	123.16		
3	61316	נאמנות הלו בע"מ	15113416 - 8	0.62	0.00	26.64	27.26	0.31	
			16045522 - 2	1.56	0.00	16.04	17.60	0.35	
			סה"כ צריכה	2.18	0.00	42.68	44.86		
4	50833	ציבורי לא מועמס	15112932 - 1	-3,141.10	0.00	-11,882.80	-15,023.90		
			15112933 - 1	-83.70	0.00	-346.70	-430.40		
			15112977 - 1	-2,986.30	0.00	-12,351.40	-15,337.70		
			15113416 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15113416 - 2	-0.74	0.00	-10.74	-11.48	0.49	
			15113416 - 3	-7.48	0.00	-40.16	-47.64	6.54	
			15113416 - 4	-0.24	0.00	-3.68	-3.92	0.32	
			15113416 - 5	-0.62	0.00	-5.62	-6.24	0.88	
			15113416 - 6	-0.02	0.00	-23.86	-23.88	5.16	
			15113416 - 7	-4.42	0.00	-31.52	-35.94	0.37	
			15113416 - 8	-0.62	0.00	-26.64	-27.26	0.31	
			15113416 - 9	-0.16	0.00	-2.82	-2.98	0.21	
			15113416 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15113416 - 12	0.00	0.00	-0.32	-0.32	0.20	
			15113416 - 13	-9.26	0.00	-11.18	-20.44	1.89	
			15113416 - 14	-3.50	0.00	-23.05	-26.55	0.51	
			15114152 - 3	0.00	0.00	-64.32	-64.32	4.30	
			15114152 - 4	-5.80	0.00	-18.55	-24.35	3.32	
			15114152 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114152 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114152 - 7	-2.16	0.00	-31.92	-34.08	2.13	
			15114152 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114152 - 9	-2.70	0.00	-23.00	-25.70	0.55	
			15114152 - 11	-2.25	0.00	-12.35	-14.60	2.15	
			15114152 - 12	-8.86	0.00	-34.32	-43.18	0.35	
			15114152 - 14	-14.10	0.00	-76.10	-90.20	1.25	
			15114155 - 4	-4.10	0.00	-17.50	-21.60	0.69	
			15114155 - 5	0.00	0.00	-1.20	-1.20	1.98	
			15114155 - 8	-450.60	0.00	-1,676.80	-2,127.40	8.77	
			15129231 - 1	-17.71	0.00	-69.26	-86.98	0.29	
			15129231 - 2	0.00	0.00	-6.26	-6.26	3.33	
			15129231 - 3	-0.03	0.00	-87.18	-87.22	5.07	
			15129231 - 6	0.00	0.00	-62.78	-62.78	8.90	
			15129231 - 7	0.00	0.00	-3.26	-3.26	0.49	
			15129231 - 8	0.00	0.00	-2.45	-2.45	0.32	
			15129231 - 9	0.00	0.00	-0.91	-0.91	0.25	
			15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 12	-2.58	0.00	-9.71	-12.29	0.11	
			15129231 - 13	0.00	0.00	-233.41	-233.41	6.51	
			15129231 - 14	-44.21	0.00	-145.07	-189.28	6.15	
			15129231 - 15	-20.00	0.00	-110.00	-130.00	60.00	
			15129232 - 1	-0.25	0.00	-3.95	-4.20	1.74	
			15129232 - 2	-1.50	0.00	-51.65	-53.15	0.68	
			15129232 - 3	-0.80	0.00	-47.50	-48.30	0.80	
			15129232 - 5	-2.64	0.00	-19.00	-21.64	0.37	
			15129232 - 6	-0.20	0.00	-1.76	-1.96	0.22	
			15129232 - 8	-19.16	0.00	-135.26	-154.42	6.81	
			15129232 - 9	-0.15	0.00	-3.65	-3.80	0.52	
			15129232 - 10	-3.50	0.00	-12.96	-16.46	0.33	
			15129232 - 11	-1.45	0.00	-4.90	-6.35	0.54	
			15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129232 - 13	-0.32	0.00	-4.70	-5.02	0.20	
			15129232 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16045522 - 1	-2.30	0.00	-20.51	-22.81	0.38	
			16045522 - 2	-1.56	0.00	-16.04	-17.60	0.35	
			16045522 - 3	-0.58	0.00	-16.50	-17.08	0.43	
			16045522 - 4	-0.75	0.00	-57.37	-58.12	5.21	
			16048031 - 1	-1.63	0.00	-0.50	-2.13	0.11	
			16048031 - 2	0.00	0.00	-4.29	-4.29	1.54	
			16048031 - 3	-3.70	0.00	-10.64	-14.34	2.91	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.47	-14.26	-12.10	0.00	-2.16	16048031 - 4			
	2.45	-175.25	-148.70	0.00	-26.55	16226525 - 1			
	0.30	-20.08	-19.32	0.00	-0.76	16226525 - 4			
	16.95	-163.00	-161.80	0.00	-1.20	16226525 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226525 - 7			
	8.23	-148.85	-134.05	0.00	-14.80	16226525 - 8			
	0.56	-7.64	-5.20	0.00	-2.44	16226525 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226525 - 10			
	0.52	-24.94	-20.00	0.00	-4.94	16226525 - 11			
	7.40	-37.55	-22.55	0.00	-15.00	16226525 - 12			
	0.31	-0.52	-0.52	0.00	0.00	16226554 - 1			
	3.75	-336.90	-317.88	0.00	-19.02	16226554 - 2			
	2.43	-14.45	-14.20	0.00	-0.25	16226554 - 3			
	0.40	-34.80	-34.50	0.00	-0.30	16226554 - 4			
	1.55	-6.95	-0.85	0.00	-6.10	16226554 - 5			
	0.11	-1.92	-1.88	0.00	-0.04	16226554 - 6			
	9.53	-136.30	-126.15	0.00	-10.15	16226554 - 7			
	0.41	-18.75	-17.10	0.00	-1.65	16226554 - 8			
	0.28	-9.05	-8.80	0.00	-0.25	16226554 - 9			
	0.82	-81.20	-70.06	0.00	-11.14	16226554 - 10			
	0.16	-1.12	-1.12	0.00	0.00	16226554 - 12			
	5.44	-257.72	-253.66	0.00	-4.06	16226554 - 13			
	17.16	-4,546.50	-3,600.13	0.00	-946.38	17312998 - 1			
	78.44	-1,817.76	-1,370.70	0.00	-447.06	17313245 - 1			
		-17,481.22	-15,796.48	0.00	-1,684.74	200000002 - 1			
	596.32	82,006.97	65,127.29	0.00	16,879.68	21262634 - 1			
	27.08	-12,064.60	-9,505.58	0.00	-2,559.02	21262637 - 1			
		9,893.86	5,625.94	0.00	4,267.92	סה"כ צריכה			
		15,337.70	12,351.40	0.00	2,986.30	15112977 - 1	צילר 1	18647	5
		15,337.70	12,351.40	0.00	2,986.30	סה"כ צריכה			
		15,023.90	11,882.80	0.00	3,141.10	15112932 - 1	צילר 2	18646	6
		15,023.90	11,882.80	0.00	3,141.10	סה"כ צריכה			
		430.40	346.70	0.00	83.70	15112933 - 1	צילר 3	18645	7
		430.40	346.70	0.00	83.70	סה"כ צריכה			
	0.32	2.45	2.45	0.00	0.00	15129231 - 8	קומה 1 משרד 1 ש"י קניין רוחני	49658	8
		13.20	9.96	0.00	3.25	אוויר צח			
		2.82	2.82	0.00	0.00	ציבורי			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.25	0.00	15.22	18.47		
9	59507	קומה 1 משרד 12 גילה אלבו	16048031 - 3	3.70	0.00	10.64	14.34	2.91	
			סה"כ צריכה	3.70	0.00	10.64	14.34		
10	28371	קומה 1 משרד 14 טוטאל קר	15129231 - 15	20.00	0.00	110.00	130.00	60.00	
			אוויר צח	14.50	0.00	44.47	58.97		
			ציבורי	10.29	0.00	126.58	136.88		
			סה"כ צריכה	44.80	0.00	281.05	325.85		
11	27285	קומה 1 משרד 2 שי קנין רוחי	15129231 - 9	0.00	0.00	0.91	0.91	0.25	
			אוויר צח	4.83	0.00	14.82	19.66		
			ציבורי	0.00	0.00	1.05	1.05		
			סה"כ צריכה	4.83	0.00	16.79	21.62		
12	18601	קומה 1 משרד 23 מידווי יעוץ וסחר בעמ	15129231 - 6	0.00	0.00	62.78	62.78	8.90	
			אוויר צח	3.73	0.00	11.44	15.18		
			ציבורי	0.00	0.00	72.25	72.25		
			סה"כ צריכה	3.73	0.00	146.48	150.21		
13	59850	קומה 1 משרד 24 דר' אלי פריברג	16048031 - 4	2.16	0.00	12.10	14.26	0.47	
			אוויר צח	3.80	0.00	11.64	15.43		
			ציבורי	1.11	0.00	13.92	15.03		
			סה"כ צריכה	7.07	0.00	37.65	44.72		
14	31749	קומה 1 משרד 26 טוטאל קאר משרד קטן	15129231 - 7	0.00	0.00	3.26	3.26	0.49	
			אוויר צח	1.93	0.00	5.93	7.86		
			ציבורי	0.00	0.00	3.76	3.76		
			סה"כ צריכה	1.93	0.00	12.95	14.88		
15	53404	קומה 1 משרד 27 שי קנין רוחי	15129231 - 14	44.21	0.00	145.07	189.28	6.15	
			אוויר צח	3.29	0.00	10.08	13.37		
			ציבורי	22.76	0.00	166.94	189.70		
			סה"כ צריכה	70.25	0.00	322.09	392.34		
16	31750	קומה 1 משרד 3 סופראנו	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.21	0.00	9.83	13.03		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.21	0.00	9.83	13.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ (פיני)	15129231 - 12	2.58	0.00	9.71	12.29	0.11	
				3.21	0.00	9.83	13.03		
				1.33	0.00	11.18	12.50		
				7.11	0.00	30.72	37.82		
18	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.00	0.00	4.29	4.29	1.54	
				2.38	0.00	7.29	9.67		
				0.00	0.00	4.93	4.93		
				2.38	0.00	16.52	18.89		
19	53492	קומה 1 משרד 6 קיטו מרום	15129231 - 13	0.00	0.00	233.41	233.41	6.51	
				3.78	0.00	11.58	15.35		
				0.00	0.00	268.59	268.59		
				3.78	0.00	513.58	517.35		
20	50969	קומה 1 משרד 7 ויריליטי מדיקאל בע"מ	15129231 - 1	17.71	0.00	69.26	86.98	0.29	
				2.27	0.00	6.97	9.24		
				9.12	0.00	79.71	88.82		
				29.10	0.00	155.94	185.04		
21	54774	קומה 1 משרד 8 יובל לביא	16048031 - 1	1.63	0.00	0.50	2.13	0.11	
				2.13	0.00	6.54	8.68		
				0.84	0.00	0.57	1.41		
				4.61	0.00	7.61	12.22		
22	59510	קומה 1 משרד 9 כיוון יזמות בע"מ	15129231 - 2	0.00	0.00	6.26	6.26	3.33	
				0.00	0.00	6.26	6.26		
23	22508	קומה 2 משרד 6A פרסונל סרוויס	16226525 - 8	7.40	0.00	67.03	74.43	8.23	
				4.47	0.00	13.69	18.16		
				3.81	0.00	77.13	80.94		
				15.68	0.00	157.85	173.52		
24	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	15.00	0.00	22.55	37.55	7.40	
				8.46	0.00	25.92	34.38		
				7.72	0.00	25.95	33.67		
				31.18	0.00	74.42	105.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	27292	קומה 2 משרד 10 אפיקים סוכנות לביטוח	16226525 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוור צח		3.03	0.00	9.30	12.33		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.03	0.00	9.30	12.33		
26	65634	קומה 2 משרד 11 - לאביה ויגב קיזר	16226525 - 11	4.94	0.00	20.00	24.94	0.52	
		אוור צח		4.33	0.00	13.27	17.60		
		ציבורי		2.54	0.00	23.01	25.56		
		סה"כ צריכה		11.81	0.00	56.29	68.10		
27	22507	קומה 2 משרד 2 וירילטי מדיקל	16226525 - 6	1.20	0.00	161.80	163.00	16.95	
		אוור צח		12.97	0.00	39.76	52.73		
		ציבורי		0.62	0.00	186.19	186.81		
		סה"כ צריכה		14.79	0.00	387.75	402.53		
28	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוור צח		6.21	0.00	19.05	25.26		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		6.21	0.00	19.05	25.26		
29	61375	קומה 2 משרד 5 הכל בכיף	16226525 - 1	26.55	0.00	148.70	175.25	2.45	
		אוור צח		7.49	0.00	22.97	30.46		
		ציבורי		13.67	0.00	171.12	184.78		
		סה"כ צריכה		47.71	0.00	342.79	390.49		
30	60183	קומה 2 משרד 6A -לאביב אורינובקי	16226525 - 8	7.40	0.00	67.03	74.43	8.23	
		אוור צח		4.47	0.00	13.69	18.16		
		ציבורי		3.81	0.00	77.13	80.94		
		סה"כ צריכה		15.68	0.00	157.85	173.52		
31	22509	קומה 2 משרד 6B אי אס אל מערכות תוכנה בע"מ	16226525 - 9	2.44	0.00	5.20	7.64	0.56	
		אוור צח		4.80	0.00	14.71	19.51		
		ציבורי		1.26	0.00	5.98	7.24		
		סה"כ צריכה		8.49	0.00	25.89	34.39		
32	22506	קומה 2 משרד 9 אפל אדריכלים בע"מ	16226525 - 4	0.76	0.00	19.32	20.08	0.30	
		אוור צח		3.41	0.00	10.47	13.88		
		ציבורי		0.39	0.00	22.23	22.62		
		סה"כ צריכה		4.57	0.00	52.02	56.58		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
33	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	0.00	0.00	1.12	1.12	0.16	
				2.95	0.00	9.03	11.98		
				0.00	0.00	1.29	1.29		
				2.95	0.00	11.44	14.39		
34	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	4.06	0.00	253.66	257.72	5.44	
				13.77	0.00	42.21	55.98		
				2.09	0.00	291.90	293.99		
				19.92	0.00	587.77	607.69		
35	50973	קומה 3 משרד 2A שרותי בריאות כללית	16226554 - 7	10.15	0.00	126.15	136.30	9.53	
				8.30	0.00	25.44	33.74		
				5.22	0.00	145.17	150.39		
				23.67	0.00	296.76	320.43		
36	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיט	16226554 - 1	0.00	0.00	0.52	0.52	0.31	
				3.27	0.00	10.02	13.29		
				0.00	0.00	0.60	0.60		
				3.27	0.00	11.14	14.40		
37	22605	קומה 3 משרד 3 ביזנס נטוורקינג ניהול בע"מ	16226554 - 2	19.02	0.00	317.88	336.90	3.75	
				5.57	0.00	17.09	22.66		
				9.79	0.00	365.80	375.59		
				34.38	0.00	700.77	735.15		
38	50830	קומה 3 משרד 4 עתידים סוכנות לביטוח (2020) בע"מ	16226554 - 3	0.25	0.00	14.20	14.45	2.43	
				0.13	0.00	16.34	16.47		
				6.20	0.00	19.01	25.21		
				6.58	0.00	49.55	56.13		
39	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	0.30	0.00	34.50	34.80	0.40	
				6.21	0.00	19.05	25.26		
				0.15	0.00	39.70	39.86		
				6.67	0.00	93.25	99.92		
40	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	6.10	0.00	0.85	6.95	1.55	
				10.95	0.00	33.56	44.51		
				3.14	0.00	0.98	4.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.19	0.00	35.39	55.58		
41	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	1.65	0.00	17.10	18.75	0.41	
			אוויר צח	4.18	0.00	12.80	16.98		
			ציבורי	0.85	0.00	19.68	20.53		
			סה"כ צריכה	6.68	0.00	49.58	56.26		
42	66138	קומה 3 משרד 8 - סימפלוויה	16226554 - 10	11.14	0.00	70.06	81.20	0.82	
			אוויר צח	5.08	0.00	15.56	20.64		
			ציבורי	5.73	0.00	80.62	86.36		
			סה"כ צריכה	21.95	0.00	166.25	188.20		
43	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	0.25	0.00	8.80	9.05	0.28	
			אוויר צח	7.37	0.00	22.61	29.98		
			ציבורי	0.13	0.00	10.13	10.26		
			סה"כ צריכה	7.75	0.00	41.53	49.28		
44	65993	קומה 3 משרד B7 שרן שירותי ניהול וחשבונאות בע"מ	16226554 - 6	0.03	0.00	1.45	1.48	0.11	
			אוויר צח	5.68	0.00	17.42	23.10		
			ציבורי	0.02	0.00	1.67	1.68		
			סה"כ צריכה	5.73	0.00	20.53	26.26		
45	22496	קומה 3 משרד B7 עידית עם שלם	16226554 - 6	0.009	0.00	0.43	0.44	0.11	
			אוויר צח	1.69	0.00	5.19	6.88		
			ציבורי	0.005	0.00	0.50	0.50		
			סה"כ צריכה	1.71	0.00	6.12	7.82		
46	23851	קומה 4 משרד 1 סולניום לאבס בע"מ	15114152 - 14	14.10	0.00	76.10	90.20	1.25	
			אוויר צח	20.51	0.00	62.89	83.41		
			ציבורי	7.26	0.00	87.57	94.83		
			סה"כ צריכה	41.87	0.00	226.57	268.44		
47	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.70	0.00	11.33	15.03		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.70	0.00	11.33	15.03		
48	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	2.16	0.00	31.92	34.08	2.13	
			אוויר צח	3.16	0.00	9.69	12.85		
			ציבורי	1.11	0.00	36.73	37.84		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.43	0.00	78.34	84.77		
49	50970	קומה 4 משרד 11 סולנויים לאבס בע"מ	15114152 - 12	8.86	0.00	34.32	43.18	0.35	
		אוויר צח		3.88	0.00	11.88	15.76		
		ציבורי		4.56	0.00	39.49	44.05		
		סה"כ צריכה		17.30	0.00	85.69	102.99		
50	27293	קומה 4 משרד 3 ראם אדרת סוכנות לביטוח	15114152 - 3	0.00	0.00	64.32	64.32	4.30	
		אוויר צח		5.57	0.00	17.09	22.66		
		ציבורי		0.00	0.00	74.02	74.02		
		סה"כ צריכה		5.57	0.00	155.42	160.99		
51	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	5.80	0.00	18.55	24.35	3.32	
		אוויר צח		9.88	0.00	30.30	40.19		
		ציבורי		2.99	0.00	21.35	24.33		
		סה"כ צריכה		18.67	0.00	70.20	88.87		
52	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		4.84	0.00	14.84	19.68		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		4.84	0.00	14.84	19.68		
53	18616	קומה 4 משרד 6A ביטיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		13.90	0.00	42.62	56.52		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		13.90	0.00	42.62	56.52		
54	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	2.70	0.00	23.00	25.70	0.55	
		אוויר צח		7.33	0.00	22.49	29.82		
		ציבורי		1.39	0.00	26.47	27.86		
		סה"כ צריכה		11.42	0.00	71.95	83.38		
55	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	2.25	0.00	12.35	14.60	2.15	
		אוויר צח		4.73	0.00	14.51	19.24		
		ציבורי		1.16	0.00	14.21	15.37		
		סה"כ צריכה		8.14	0.00	41.07	49.21		
56	50971	קומה 5 משרד 10 דפנה בן צור	15129232 - 5	2.64	0.00	19.00	21.64	0.37	
		אוויר צח		3.82	0.00	11.72	15.54		
		ציבורי		1.36	0.00	21.86	23.22		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7.82	0.00	52.58	60.40		
57	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	0.32	0.00	4.70	5.02	0.20	
			אוויר צח	3.12	0.00	9.55	12.67		
			ציבורי	0.16	0.00	5.41	5.57		
			סה"כ צריכה	3.60	0.00	19.66	23.26		
58	18621	קומה 5 משרד 2 גולדנטק מערכות	15129232 - 1	0.25	0.00	3.95	4.20	1.74	
			אוויר צח	9.06	0.00	27.78	36.84		
			ציבורי	0.13	0.00	4.55	4.67		
			סה"כ צריכה	9.44	0.00	36.27	45.71		
59	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	0.15	0.00	3.65	3.80	0.52	
			אוויר צח	8.85	0.00	27.13	35.97		
			ציבורי	0.08	0.00	4.20	4.28		
			סה"כ צריכה	9.07	0.00	34.98	44.05		
60	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	3.50	0.00	12.96	16.46	0.33	
			אוויר צח	5.67	0.00	17.39	23.06		
			ציבורי	1.80	0.00	14.91	16.72		
			סה"כ צריכה	10.97	0.00	45.26	56.24		
61	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	1.45	0.00	4.90	6.35	0.54	
			אוויר צח	6.51	0.00	19.96	26.47		
			ציבורי	0.75	0.00	5.64	6.39		
			סה"כ צריכה	8.71	0.00	30.50	39.21		
62	18622	קומה 5 משרד 7 אר אמ פי דבלין	15129232 - 2	1.50	0.00	51.65	53.15	0.68	
			אוויר צח	7.34	0.00	22.49	29.83		
			ציבורי	0.77	0.00	59.44	60.21		
			סה"כ צריכה	9.61	0.00	133.58	143.19		
63	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	0.80	0.00	47.50	48.30	0.80	
			אוויר צח	6.25	0.00	19.17	25.42		
			ציבורי	0.41	0.00	54.66	55.07		
			סה"כ צריכה	7.46	0.00	121.33	128.79		
64	52721	קומה 5 משרד A1 קרמבה סיקורטי	15129232 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	11.68	0.00	35.81	47.49		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11.68	0.00	35.81	47.49		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	22616	קומה 5 משרד B6 אביב אנליטיקל בע"מ	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוור צח		6.79	0.00	20.83	27.62		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		6.79	0.00	20.83	27.62		
66	61392	קומה 5- יצחק עופר חברה לבנין ופיתוח בע"מ	15129232 - 8	19.16	0.00	135.26	154.42	6.81	
		סה"כ צריכה		19.16	0.00	135.26	154.42		
67	51679	קומה 6 360 אבטחה משרד A4	15113416 - 4	0.24	0.00	3.68	3.92	0.32	
		אוור צח		3.31	0.00	10.15	13.46		
		ציבורי		0.12	0.00	4.23	4.36		
		סה"כ צריכה		3.67	0.00	18.06	21.73		
68	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	0.75	0.00	57.37	58.12	5.21	
		אוור צח		6.94	0.00	21.28	28.22		
		ציבורי		0.39	0.00	66.01	66.40		
		סה"כ צריכה		8.08	0.00	144.66	152.74		
69	27297	קומה 6 משרד 11 צבי טל	16045522 - 1	2.30	0.00	20.51	22.81	0.38	
		אוור צח		3.16	0.00	9.69	12.85		
		ציבורי		1.18	0.00	23.61	24.79		
		סה"כ צריכה		6.64	0.00	53.81	60.45		
70	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	15113416 - 9	0.16	0.00	2.82	2.98	0.21	
		אוור צח		2.34	0.00	7.19	9.53		
		ציבורי		0.08	0.00	3.25	3.33		
		סה"כ צריכה		2.59	0.00	13.25	15.84		
71	31394	קומה 6 משרד 15 פיטוסי כמוס ומרטין	15113416 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוור צח		3.36	0.00	10.30	13.66		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.36	0.00	10.30	13.66		
72	51332	קומה 6 משרד 2 יור סי.איי.או	15113416 - 2	0.74	0.00	10.74	11.48	0.49	
		אוור צח		7.56	0.00	23.17	30.72		
		ציבורי		0.38	0.00	12.36	12.74		
		סה"כ צריכה		8.68	0.00	46.27	54.94		
73	35104	קומה 6 משרד 3 סאפיקו בע"מ	15113416 - 3	7.48	0.00	40.16	47.64	6.54	
		אוור צח		4.81	0.00	14.74	19.55		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	3.85	0.00	46.21	50.06		
			סה"כ צריכה	16.14	0.00	101.12	117.26		
74	63491	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים בע"מ	15113416 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.30	0.00	10.12	13.42		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.30	0.00	10.12	13.42		
75	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות (1995) בע"מ	15113416 - 12	0.00	0.00	0.32	0.32	0.20	
			אוויר צח	4.98	0.00	15.26	20.24		
			ציבורי	0.00	0.00	0.37	0.37		
			סה"כ צריכה	4.98	0.00	15.95	20.93		
76	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	3.50	0.00	23.05	26.55	0.51	
			אוויר צח	7.34	0.00	22.49	29.83		
			ציבורי	1.80	0.00	26.52	28.33		
			סה"כ צריכה	12.64	0.00	72.07	84.71		
77	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	0.02	0.00	23.86	23.88	5.16	
			אוויר צח	2.36	0.00	7.25	9.61		
			ציבורי	0.01	0.00	27.46	27.47		
			סה"כ צריכה	2.39	0.00	58.56	60.96		
78	27294	קומה 6 משרד 9 ראמגא ניהול	16045522 - 3	0.58	0.00	16.50	17.08	0.43	
			אוויר צח	2.74	0.00	8.39	11.13		
			ציבורי	0.30	0.00	18.99	19.29		
			סה"כ צריכה	3.62	0.00	43.88	47.49		
79	18635	קומה 6 משרד A6 אלפא וויב סמי	15113416 - 13	9.26	0.00	11.18	20.44	1.89	
			אוויר צח	6.57	0.00	20.15	26.72		
			ציבורי	4.77	0.00	12.87	17.63		
			סה"כ צריכה	20.60	0.00	44.19	64.79		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנסק	15113416 - 5	0.62	0.00	5.62	6.24	0.88	
			אוויר צח	4.73	0.00	14.49	19.22		
			ציבורי	0.32	0.00	6.47	6.79		
			סה"כ צריכה	5.67	0.00	26.58	32.25		
81	35100	קומה 7 ילדי הירח	15114155 - 4	4.10	0.00	17.50	21.60	0.69	
			אוויר צח	22.06	0.00	67.64	89.70		
			ציבורי	2.11	0.00	20.14	22.25		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28.27	0.00	105.28	133.55		
82	23224	קומה 7 סולניום לאבס בע"מ	15114155 - 8	450.60	0.00	1,676.80	2,127.40	8.77	
			21262637 - 1	2,559.02	0.00	9,505.58	12,064.60	27.08	
			אוויר צח	33.66	0.00	103.21	136.87		
			ציבורי	1,549.17	0.00	12,868.09	14,417.26		
			סה"כ צריכה	4,592.46	0.00	24,153.67	28,746.13		
83	52333	קומה 7 רשות ניקוז הירקון	15114155 - 5	0.00	0.00	1.20	1.20	1.98	
			אוויר צח	3.60	0.00	11.05	14.66		
			ציבורי	0.00	0.00	1.38	1.38		
			סה"כ צריכה	3.60	0.00	13.63	17.24		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	946.38	0.00	3,600.13	4,546.50	17.16	
			סה"כ צריכה	946.38	0.00	3,600.13	4,546.50		
			סה"כ צריכה	16,907.72	0.00	65,311.11	82,218.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				82,218.84		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 16,907.72)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 65,311.11)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	447.06	0.00	1,370.70	1,817.76	78.44	
			סה"כ צריכה	447.06	0.00	1,370.70	1,817.76		
2	50834	ציבורי מועמס	200000002 - 1	1,684.74	0.00	15,796.48	17,481.22		
			סה"כ צריכה	1,684.74	0.00	15,796.48	17,481.22		
3	50831	ראשי שנאי 1	21262634 - 1	16,879.68	0.00	65,127.29	82,006.97	596.32	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		82,006.97	65,127.29	0.00	16,879.68	סה"כ צריכה			
	594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21262633 - 1	ראשי שנאי 2	50832	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			

