



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום הולנד

תקופת דוח: (16/03/26 - 01/03/26)

תאריך הפקה: 18/03/26

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | 52344 | 2D | 22009782 - 4 | 856.70 | 0.00 | 4,509.40 | 5,366.10 | 22.28 | |
| | | | 22009811 - 2 | 66.90 | 0.00 | 521.10 | 588.00 | 9.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 923.60 | 0.00 | 5,030.50 | 5,954.10 | | |
| 2 | 28560 | הוט | 23000476 - 2 | 897.50 | 0.00 | 4,892.50 | 5,790.00 | 4,908.93 | |
| | | | 23000477 - 3 | 268.00 | 0.00 | 1,596.60 | 1,864.60 | 11.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,165.50 | 0.00 | 6,489.10 | 7,654.60 | | |
| 3 | 66609 | חברת ניהול קומת כניסה | 22009782 - 3 | 29.50 | 0.00 | 151.90 | 181.40 | 1.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29.50 | 0.00 | 151.90 | 181.40 | | |
| 4 | 28561 | חברת פז משרדים | 23000476 - 4 | 5,733.60 | 0.00 | 30,451.20 | 36,184.80 | 145.99 | |
| | | | 23000477 - 4 | 2,788.80 | 0.00 | 16,651.20 | 19,440.00 | 142.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,522.40 | 0.00 | 47,102.40 | 55,624.80 | | |
| 5 | 43457 | חדר יוגה | 17313472 - 1 | 10.70 | 0.00 | 130.40 | 141.10 | 11.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10.70 | 0.00 | 130.40 | 141.10 | | |
| 6 | 43673 | חדר כושר | 22009811 - 1 | 123.90 | 0.00 | 647.30 | 771.20 | 195.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 123.90 | 0.00 | 647.30 | 771.20 | | |
| 7 | 49462 | טעינת רכב פז 2- | 21262496 - 1 | 1.70 | 0.00 | 16.40 | 18.10 | 25.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1.70 | 0.00 | 16.40 | 18.10 | | |
| 8 | 47557 | מחסן טאביט | 18110028 - 1 | 0.40 | 0.00 | 6.20 | 6.60 | 2.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.40 | 0.00 | 6.20 | 6.60 | | |
| 9 | 63995 | מחסן פז | 24400138 - 1 | 18.80 | 0.00 | 176.90 | 195.70 | 231,997.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18.80 | 0.00 | 176.90 | 195.70 | | |
| 10 | 28559 | מיזוג אויר | 23000475 - 2 | 583.20 | 0.00 | 3,374.80 | 3,958.00 | 43.22 | |
| | | | 23000475 - 3 | 2,019.00 | 0.00 | 10,698.60 | 12,717.60 | 46.40 | |
| | | | 23000475 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| | | | 23000478 - 2 | 871.80 | 0.00 | 4,634.40 | 5,506.20 | 65.58 | |
| | | | 23000478 - 3 | 102.00 | 0.00 | 444.00 | 546.00 | 37.79 | |
| | | | 23000478 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,576.00 | 0.00 | 19,151.80 | 22,727.80 | | |
| 11 | 28547 | מינדספייס | 23000477 - 2 | 1,032.00 | 0.00 | 3,512.40 | 4,544.40 | 49.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,032.00 | 0.00 | 3,512.40 | 4,544.40 | | |
| 12 | 60706 | עמדת טעינה טאביט | 22345179 - 1 | 0.30 | 0.00 | 212.50 | 212.80 | 725,483.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.30 | 0.00 | 212.50 | 212.80 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|---------|------------|------------------|------------|-----------|
| 13 | 54418 | עמדת טעינה פז נדלן | 22344770 - 1 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | 11.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | | |
| 14 | 52343 | פז טעינה | 22344388 - 1 | 3.90 | 0.00 | 147.40 | 151.30 | 7.29 | |
| | | | 22344389 - 1 | 0.00 | 0.00 | 217.10 | 217.10 | 700,579.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3.90 | 0.00 | 364.50 | 368.40 | | |
| 15 | 53868 | פז נדלן | 22009782 - 1 | 42.80 | 0.00 | 237.60 | 280.40 | 11.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 42.80 | 0.00 | 237.60 | 280.40 | | |
| 16 | 40059 | פיוצ'ר אלקטרוניקס | 23000476 - 1 | 116.80 | 0.00 | 581.20 | 698.00 | 10.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 116.80 | 0.00 | 581.20 | 698.00 | | |
| 17 | 66608 | פיצה האט קומת כניסה | 22009811 - 3 | 77.40 | 0.00 | 533.00 | 610.40 | 7.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 77.40 | 0.00 | 533.00 | 610.40 | | |
| 18 | 28562 | ציבורי | 17313472 - 1 | -10.70 | 0.00 | -130.40 | -141.10 | 11.67 | |
| | | | 18110028 - 1 | -0.40 | 0.00 | -6.20 | -6.60 | 2.53 | |
| | | | 21262496 - 1 | -1.70 | 0.00 | -16.40 | -18.10 | 25.32 | |
| | | | 21262500 - 1 | 37.80 | 0.00 | 18,367.00 | 18,404.80 | 204.28 | |
| | | | 22009782 - 1 | -42.80 | 0.00 | -237.60 | -280.40 | 11.29 | |
| | | | 22009782 - 2 | -23.60 | 0.00 | -249.20 | -272.80 | 8.39 | |
| | | | 22009782 - 3 | -29.50 | 0.00 | -151.90 | -181.40 | 1.61 | |
| | | | 22009782 - 4 | -856.70 | 0.00 | -4,509.40 | -5,366.10 | 22.28 | |
| | | | 22009811 - 1 | -123.90 | 0.00 | -647.30 | -771.20 | 195.67 | |
| | | | 22009811 - 2 | -66.90 | 0.00 | -521.10 | -588.00 | 9.03 | |
| | | | 22009811 - 3 | -77.40 | 0.00 | -533.00 | -610.40 | 7.05 | |
| | | | 22344388 - 1 | -3.90 | 0.00 | -147.40 | -151.30 | 7.29 | |
| | | | 22344389 - 1 | 0.00 | 0.00 | -217.10 | -217.10 | 700,579.84 | |
| | | | 22344770 - 1 | 0.00 | 0.00 | -282.00 | -282.00 | 11.57 | |
| | | | 22345179 - 1 | -0.30 | 0.00 | -212.50 | -212.80 | 725,483.52 | |
| | | | 23000475 - 1 | 7,890.00 | 0.00 | 26,718.00 | 34,608.00 | 7,821.66 | |
| | | | 23000475 - 2 | -583.20 | 0.00 | -3,374.80 | -3,958.00 | 43.22 | |
| | | | 23000475 - 3 | -2,019.00 | 0.00 | -10,698.60 | -12,717.60 | 46.40 | |
| | | | 23000475 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| | | | 23000476 - 1 | -116.80 | 0.00 | -581.20 | -698.00 | 10.63 | |
| | | | 23000476 - 2 | -897.50 | 0.00 | -4,892.50 | -5,790.00 | 4,908.93 | |
| | | | 23000476 - 4 | -5,733.60 | 0.00 | -30,451.20 | -36,184.80 | 145.99 | |
| | | | 23000477 - 2 | -1,032.00 | 0.00 | -3,512.40 | -4,544.40 | 49.30 | |
| | | | 23000477 - 3 | -268.00 | 0.00 | -1,596.60 | -1,864.60 | 11.99 | |
| | | | 23000477 - 4 | -2,788.80 | 0.00 | -16,651.20 | -19,440.00 | 142.90 | |
| | | | 23000478 - 1 | 8,196.00 | 0.00 | 43,536.00 | 51,732.00 | 240.24 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------|
| | | | 23000478 - 2 | -871.80 | 0.00 | -4,634.40 | -5,506.20 | 65.58 | |
| | | | 23000478 - 3 | -102.00 | 0.00 | -444.00 | -546.00 | 37.79 | |
| | | | 23000478 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 24400138 - 1 | -18.80 | 0.00 | -176.90 | -195.70 | 231,997.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 454.50 | 0.00 | 3,745.70 | 4,200.20 | | |
| 19 | 52345 | רותם אנרגיה | 22009782 - 2 | 23.60 | 0.00 | 249.20 | 272.80 | 8.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 23.60 | 0.00 | 249.20 | 272.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,123.80 | 0.00 | 88,621.00 | 104,744.80 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | | | | 104,744.80 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 16,123.80)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 88,621.00)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 49168 | פוטוולטאי | 21262500 - 1 | 37.80 | 0.00 | 18,367.00 | 18,404.80 | 204.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 37.80 | 0.00 | 18,367.00 | 18,404.80 | | |
| 2 | 28542 | ראשי שנאי 1 | 23000475 - 1 | 7,890.00 | 0.00 | 26,718.00 | 34,608.00 | 7,821.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,890.00 | 0.00 | 26,718.00 | 34,608.00 | | |
| 3 | 28550 | ראשי שנאי 2 | 23000478 - 1 | 8,196.00 | 0.00 | 43,536.00 | 51,732.00 | 240.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,196.00 | 0.00 | 43,536.00 | 51,732.00 | | |

