



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 24/03/26

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/01/26 - 01/01/26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	מפסקים של מ"א חיוני בנג	0.00	0.00	104.40	104.40	128.88	
			23044879 - 2	מפסקים של מפוחים + משאבות מ"א צילרים	2,352.00	0.00	9,132.00	11,484.00	65.16	
			23044879 - 3	מפוחים שירותים+מטבח/מ שאבות	1,143.20	0.00	4,343.60	5,486.80	10.99	
				סה"כ צריכה	3,495.20	0.00	13,580.00	17,075.20		
2	39692	*לבדיקה מיוזג איור שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	צילר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	צילרים	1,605.60	0.00	5,141.52	6,747.12		
			23044879 - 3	מפוחים שירותים+מטבח/מ שאבות	822.80	0.00	2,756.16	3,578.96		
				סה"כ צריכה	2,428.40	0.00	7,897.68	10,326.08		
3	39708	*לבדיקה מיוזג איור שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	צילר	0.00	0.00	105.60	105.60		
			23044879 - 2	צילרים	756.72	0.00	3,980.16	4,736.88		
			23044879 - 3	מפוחים שירותים+מטבח/מ שאבות	319.56	0.00	1,588.28	1,907.84		
				סה"כ צריכה	1,076.28	0.00	5,674.04	6,750.32		
4	62118	אפי נכסים ( לשעבר) דרן מעבדות מפוחים (לחלוקה*)	23044879 - 3	מפוחים שירותים+מטבח/מ שאבות	-1,143.20	0.00	-4,343.60	-5,486.80	10.99	
			23044880 - 1	צילר 1 מפסק 1023 (ראשי מפוחים)	3,674.40	0.00	13,950.40	17,624.80	38.20	
			23044880 - 3	צילר 2   3 F1015 מפוחים F1016 אפריקה ישראל	-2.60	0.00	-30.60	-33.20	0.48	
				סה"כ צריכה	2,528.60	0.00	9,576.20	12,104.80		
5	39677	לא להפקה שירותי בית	23044889 - 1	שירותי בית	10,674.40	0.00	40,256.80	50,931.20	87.27	
				סה"כ צריכה	10,674.40	0.00	40,256.80	50,931.20		
6	64889	פנוי 23044879-4	23044879 - 4	23044879-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	64890	פנוי 23044880-2	23044880 - 2	23044880-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	56389	פנוי 23044881 - 3	23044881 - 3	פנוי מ"א 1015-1016 (לשעבר)	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	64891	פנוי 4-23044881	23044881 - 4	23044881-4	16.00	0.00	174.80	190.80	5.21	
			סה"כ צריכה		16.00	0.00	174.80	190.80		
10	39651	פנוי 4-23044882	23044882 - 4	פנוי 4-23044882	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	39658	פנוי 2-23044886	23044886 - 2	פנוי 2-23044886	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	64892	פנוי 4-23044888	23044888 - 4	23044888-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	39646	שנאי 1	23044881 - 1	שנאי 1	9,296.00	0.00	36,440.00	45,736.00	185.56	
			סה"כ צריכה		9,296.00	0.00	36,440.00	45,736.00		
14	39674	שנאי 2	23044888 - 2	שנאי 2	11,106.64	0.00	42,957.36	54,064.00	207.36	
			סה"כ צריכה		11,106.64	0.00	42,957.36	54,064.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	אורן מרדכי קומת קרקע	3,318.80	0.00	6,243.60	9,562.40	38.94	
			מיזוג אוויר שעות רגילות		40.07	0.00	211.24	251.30		
			סה"כ צריכה		3,358.87	0.00	6,454.84	9,813.70		
2	39698	אל אי אם ק.2	23044883 - 1	קומה 2 מזרחי	208.40	0.00	3,034.40	3,242.80	37.58	
			23044883 - 2	קומה 2 צפוני	854.40	0.00	4,694.80	5,549.20	271.95	
			23044887 - 2	קומה 2 חיוני	1,746.90	0.00	6,614.10	8,361.00	15.97	
			מיזוג אוויר שעות חריגות		1,214.20	0.00	3,948.84	5,163.04		
			מיזוג אוויר שעות רגילות		314.50	0.00	1,658.04	1,972.54		
			מפוחים		1,063.90	0.00	4,425.57	5,489.47		
			סה"כ צריכה		5,402.30	0.00	24,375.75	29,778.05		
3	39682	אל אי אם ק.3 צד מזרח	23044883 - 4	קומה 3 מזרח	450.80	0.00	2,814.80	3,265.60	28.29	
			23044887 - 3	קומה שלישית+חדר מחשב - חיוני	763.00	0.00	3,081.40	3,844.40	8.56	
			מיזוג אוויר שעות חריגות		607.10	0.00	1,974.42	2,581.52		
			מיזוג אוויר שעות רגילות		157.25	0.00	829.02	986.27		
			מפוחים		459.61	0.00	1,819.25	2,278.86		
			סה"כ צריכה		2,437.76	0.00	10,518.89	12,956.65		
4	39697	אל אי אם ק.3 צד מערב	23044882 - 3	אל אי אם ק.3 צד מערב חיוני	1,400.80	0.00	5,463.00	6,863.80	71.03	
			23044883 - 3	LEM ק.3	810.40	0.00	3,412.00	4,222.40	279.22	
			מיזוג אוויר שעות חריגות		607.10	0.00	1,974.42	2,581.52		
			מיזוג אוויר שעות רגילות		157.25	0.00	829.02	986.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	כפסה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מפוחים		837.28	0.00	2,738.35	3,575.62		
			סה"כ צריכה		3,812.83	0.00	14,416.79	18,229.62		
5	62116	אפי נכסים ( דרן מעבדות מפוחים לשעבר) 5.ק.	23044880 - 4	אפי נכסים	34.70	0.00	131.90	166.60	0.38	
			סה"כ צריכה		34.70	0.00	131.90	166.60		
6	63456	אפי נכסים (DAREN מעבדות לשעבר) 5.ק.	23044884 - 3	אפי נכסים (DAREN מעבדות לשעבר) 5.ק.	7.60	0.00	40.80	48.40	3.42	
			סה"כ צריכה		7.60	0.00	40.80	48.40		
7	65851	אפי נכסים (קומה 4 אגף 1 מערב)	23044884 - 2	אפי נכסים (קומה 4 אגף 1 מערב)	6.40	0.00	117.60	124.00	7.02	
			23044888 - 3	אפי נכסים (קומה 4 אגף 1 מערב)	7.70	0.00	29.20	36.90	0.22	
			סה"כ צריכה		14.10	0.00	146.80	160.90		
8	62117	אפי נכסים 5.ק. (דרן מעבדות לשעבר)	23044884 - 4	אפי נכסים (5.ק.)	0.00	0.00	6.40	6.40	1.60	
			23044887 - 4	אפי נכסים (5.ק.)	11.50	0.00	44.30	55.80	0.15	
			סה"כ צריכה		11.50	0.00	50.70	62.20		
9	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	אפריקה ישראל	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	היולט פקארד - מחסן ק.קרקע אגף 2 מזרחי	5.60	0.00	27.20	32.80	1.73	
			מיזוג אוויר שעות רגילות		24.80	0.00	130.77	155.57		
			סה"כ צריכה		30.40	0.00	157.97	188.37		
11	63342	וונדה פיש - חיוני	23044885 - 3	וונדה פיש טכנולוגיות ק.1	63.20	0.00	697.60	760.80	20.81	
			23044887 - 1	WANDA-FISH	319.20	0.00	1,252.80	1,572.00	5.83	
			מיזוג אוויר שעות רגילות		92.22	0.00	486.18	578.40		
			סה"כ צריכה		474.62	0.00	2,436.58	2,911.20		
12	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	חיוני + לוח מעליות	2,797.44	0.00	11,166.72	13,964.16	27.99	
			סה"כ צריכה		2,797.44	0.00	11,166.72	13,964.16		
13	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	לחמגון	193.40	0.00	2,187.40	2,380.80	25.72	
			23044889 - 3	לחמגון מהטבון זכיינים ק.קרקע מחסן	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		193.40	0.00	2,187.40	2,380.80		
14	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	לחמגון	35.20	0.00	146.00	181.20	2.33	
			23044886 - 3	חיוני ק.קרקע	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות		88.40	0.00	466.06	554.47		
			סה"כ צריכה		123.60	0.00	612.06	735.67		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	כפסה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	מפוחים אפריקה ישראל	2.60	0.00	30.60	33.20	0.48	
			סה"כ צריכה		2.60	0.00	30.60	33.20		
16	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	פארמה קליניקל ק.4 אגף 2 מזרחי	42.80	0.00	1,201.60	1,244.40	21.77	
			23044888 - 1	פארמה קליניקל ק.4 אגף 2 מזרחי	133.90	0.00	531.50	665.40	1.63	
				מיזוג אוויר שעות רגילות	157.25	0.00	829.02	986.27		
			סה"כ צריכה		333.95	0.00	2,562.12	2,896.07		
17	40050	ציבורי	23044879 - 1	מפסקים של מ"א חיוני בגג	0.00	0.00	-104.40	-104.40	128.88	
			23044879 - 2	מפסקים של מפוחים + משאבות מ"א	-2,352.00	0.00	-9,132.00	-11,484.00	65.16	
			23044880 - 1	צילר 1 מפסק 1023 (ראשי מפוחים)	-3,674.40	0.00	-13,950.40	-17,624.80	38.20	
			23044880 - 4	אפי נכסים (דרן מעבדות מפוחים לשעבר) 5.ק	-34.70	0.00	-131.90	-166.60	0.38	
			23044881 - 1	שנאי 1	9,296.00	0.00	36,440.00	45,736.00	185.56	
			23044881 - 2	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	-193.40	0.00	-2,187.40	-2,380.80	25.72	
			23044882 - 1	קיו די אם ק. קרקע אגף 1 צפוני(חדר חיות)	-443.20	0.00	-1,922.00	-2,365.20	15.46	
			23044882 - 2	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	-5.60	0.00	-27.20	-32.80	1.73	
			23044882 - 3	אל אי אם ק.3 צד מערב	-1,400.80	0.00	-5,463.00	-6,863.80	71.03	
			23044883 - 1	אל אי אם ק.2 מזרחי	-208.40	0.00	-3,034.40	-3,242.80	37.58	
			23044883 - 2	אל אי אם ק.2 צפוני	-854.40	0.00	-4,694.80	-5,549.20	271.95	
			23044883 - 3	אל אי אם ק.3 צד מערב	-810.40	0.00	-3,412.00	-4,222.40	279.22	
			23044883 - 4	אל אי אם ק.3 צד מזרח	-450.80	0.00	-2,814.80	-3,265.60	28.29	
			23044884 - 1	פארמה קליניקל ק.4 אגף 2 מזרחי	-42.80	0.00	-1,201.60	-1,244.40	21.77	
			23044884 - 2	אפי נכסים (קומה 4 אגף 1 מערב)	-6.40	0.00	-117.60	-124.00	7.02	
			23044884 - 3	אפי נכסים (DAREN מעבדות לשעבר) 5.ק	-7.60	0.00	-40.80	-48.40	3.42	
			23044884 - 4	אפי נכסים (דרן מעבדות לשעבר) 5.ק	0.00	0.00	-6.40	-6.40	1.60	
			23044885 - 1	לחמגון	-35.20	0.00	-146.00	-181.20	2.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	כפגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044885 - 2	קוי די אם ק.קרקע חדרי חיות	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	וונדה פיט טכנולוגיות ק.1	-63.20	0.00	-697.60	-760.80	20.81	
			23044885 - 4	אורן מרדכי קומת קרקע	-3,318.80	0.00	-6,243.60	-9,562.40	38.94	
			23044886 - 1	קוי די אם ק.קרקע	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	לחמגון חיוני ק.קרקע	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	אפריקה ישראל	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 1	WANDA-FISH	-319.20	0.00	-1,252.80	-1,572.00	5.83	
			23044887 - 2	אל אי אי חיוני ק.2	-1,746.90	0.00	-6,614.10	-8,361.00	15.97	
			23044887 - 3	אל אי אי חדר צד מזרח חיוני מחשב חיוני ק.3	-763.00	0.00	-3,081.40	-3,844.40	8.56	
			23044887 - 4	אפי נכסים ק.5 (דרן מעבדות לשעבר) חיוני	-11.50	0.00	-44.30	-55.80	0.15	
			23044888 - 1	פארמה קליניקל ק.4 אגף 2 מזרחי	-133.90	0.00	-531.50	-665.40	1.63	
			23044888 - 2	שנאי 2	11,106.64	0.00	42,957.36	54,064.00	207.36	
			23044888 - 3	אפי נכסים (קומה 4 אגף 1 מערב)	-7.70	0.00	-29.20	-36.90	0.22	
			23044889 - 2	חיוני + לוח מעליות	-2,797.44	0.00	-11,166.72	-13,964.16	27.99	
			23044889 - 3	לחמגון מהטבון זכיינים ק.קרקע מחסן	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044889 - 4	תאורת חוץ	-374.40	0.00	-670.70	-1,045.10	2.62	
				סה"כ צריכה	346.50	0.00	678.74	1,025.24		
18	59056	קוי די אם ק.קרקע	23044882 - 1	קרקע אגף 1 צפוני(חדר חיות)	443.20	0.00	1,922.00	2,365.20	15.46	
			23044885 - 2	חדרי חיות קרקע	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	אפריקה ישראל	0.00	0.00	0.00	0.00		
				מיזוג אוויר שעות רגילות	44.52	0.00	234.71	279.23		
				מפוחים	167.82	0.00	593.03	760.84		
				סה"כ צריכה	655.54	0.00	2,749.73	3,405.27		
19	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	תאורת חוץ	374.40	0.00	670.70	1,045.10	2.62	
				סה"כ צריכה	374.40	0.00	670.70	1,045.10		
				סה"כ צריכה	20,412.12	0.00	79,389.08	99,801.20		
				חשבון חברת חשמל	21,399.50		82,008.88	103,408.38		
				הפרש בקוט"ש	-987.38		-2,619.80	-3,607.18		
				הפרש באחוזים	-4.61%		-3.19%	-3.49%		





- פסגה (Kwh 20,412.12)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 79,389.08)

