



דוח קוט"ש

עבור: פאלס להבים שותפות מוגבלת

דוח מסכם עבור: דיור מוגן להבים

תקופת דוח: (27/03/26 - 01/03/26)

תאריך הפקה: 29/03/26


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39068	בלתי חיוני קומת גג מ"א B2	18029675 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	39065	חדר אוכל בלתי חיוני	18029675 - 1	703.20	0.00	4,084.00	4,787.20	20.07	
			סה"כ צריכה	703.20	0.00	4,084.00	4,787.20		
3	39058	חיוני מ"א גג בניין C	18029673 - 6	302.00	0.00	1,646.00	1,948.00	3.16	
			סה"כ צריכה	302.00	0.00	1,646.00	1,948.00		
4	39071	חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 7	323.10	0.00	2,038.50	2,361.60	7.35	
			סה"כ צריכה	323.10	0.00	2,038.50	2,361.60		
5	43328	חיוני קומת מרתף חדר אוכל	18029675 - 12	180.32	0.00	993.76	1,174.08	3.01	
			סה"כ צריכה	180.32	0.00	993.76	1,174.08		
6	39070	לוח בלתי חיוני קומת מרתף אזור מטבח	18029675 - 6	870.00	0.00	11,544.60	12,414.60	87.31	
			סה"כ צריכה	870.00	0.00	11,544.60	12,414.60		
7	39062	לוח גנרטור ראשי שדה בלתי חיוני	17313340 - 1	5,295.40	0.00	28,819.90	34,115.30	68.94	
			סה"כ צריכה	5,295.40	0.00	28,819.90	34,115.30		
8	39063	לוח חדר משאבות חיוני	17313339 - 1	820.80	0.00	4,409.40	5,230.20	11.92	
			סה"כ צריכה	820.80	0.00	4,409.40	5,230.20		
9	39064	לוח חירום ראשי מזון משדה בלתי חיוני	17313446 - 1	1,291.50	0.00	5,067.00	6,358.50	56.46	
			סה"כ צריכה	1,291.50	0.00	5,067.00	6,358.50		
10	39059	לוח משאבות חיוני מ"א	18029673 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	39057	לוח משאבות מ"א	18029673 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	39061	לוח צ'ילר 1 בילתי חיוני גג בניין C	18029673 - 9	5,226.40	0.00	31,696.00	36,922.40	169.75	
			סה"כ צריכה	5,226.40	0.00	31,696.00	36,922.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	39055	לוח צילר 2 גג בניין C	18029673 - 3	549.60	0.00	1,115.20	1,664.80	79.48	
		סה"כ צריכה		549.60	0.00	1,115.20	1,664.80		
14	57290	לוח קומת קרקע בניין B	18029673 - 12	2,920.00	0.00	20,468.00	23,388.00	88.54	
		סה"כ צריכה		2,920.00	0.00	20,468.00	23,388.00		
15	57289	מדיקל קומה 1 בניין C	18029673 - 11	680.80	0.00	3,576.00	4,256.80	26.22	
		סה"כ צריכה		680.80	0.00	3,576.00	4,256.80		
16	39053	מכבסה בניין C קומת מרתף	18029673 - 1	0.40	0.00	6,905.20	6,905.60	87.66	
		סה"כ צריכה		0.40	0.00	6,905.20	6,905.60		
17	39066	מערכות חימום צריכה למטבח	18029675 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	39054	מערכות מיים חמים גג בניין C	18029673 - 2	1,785.60	0.00	10,283.80	12,069.40	39.79	
		סה"כ צריכה		1,785.60	0.00	10,283.80	12,069.40		
19	39056	מפסק ראשי שדה בלתי חיוני	18029673 - 4	3,016.00	0.00	16,413.00	19,429.00	50.17	
		סה"כ צריכה		3,016.00	0.00	16,413.00	19,429.00		
20	39060	צילר 3 חיוני גג בניין C	18029673 - 8	0.00	0.00	7.20	7.20	16.38	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	7.20	7.20		
21	39067	קומת מרתף אזור כביסה דיירים	18029675 - 3	103.04	0.00	316.16	419.20	8.11	
		סה"כ צריכה		103.04	0.00	316.16	419.20		
22	39069	קומת מרתף מערכות חימום מיים בריכה	18029675 - 5	147.80	0.00	764.80	912.60	3.20	
		סה"כ צריכה		147.80	0.00	764.80	912.60		
23	57288	ראשי לוח שנאי 2	18029673 - 10	13,574.40	0.00	79,126.40	92,700.80	304.00	
		סה"כ צריכה		13,574.40	0.00	79,126.40	92,700.80		
		סה"כ צריכה		37,790.36	0.00	229,274.92	267,065.28		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					267,065.28		
		הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 37,790.36)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפיל (Kwh 229,274.92)

