



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (29/03/26 - 01/03/26)


תאריך הפקה: 30/03/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור LT (1	21055227 - 1	אזור חדר אוכל - (אזור 1 LT - מבנה 25 חיוני	457.60	0.00	2,211.60	2,669.20	14.93	
			22009790 - 2	אזור חדר אוכל - (אזור 1 LT - מבנה 25 בילתי חיוני	223.80	0.00	1,893.00	2,116.80	16.52	
			סה"כ צריכה		681.40	0.00	4,104.60	4,786.00		
2	11783	אזור קיפופים (אזור LT (2	21055227 - 2	אזור קיפופים - (אזור 2 LT - מבנה 26 חיוני	465.20	0.00	3,525.00	3,990.20	18.42	
			22009790 - 3	אזור קיפופים - (אזור 2 LT - מבנה 26 בילתי חיוני	90.00	0.00	1,482.00	1,572.00	11.11	
			סה"כ צריכה		555.20	0.00	5,007.00	5,562.20		
3	62091	אי טי או סולאר	81013142 - 4	אי טי או סולאר	20.46	0.00	272.69	293.15	0.30	
			סה"כ צריכה		20.46	0.00	272.69	293.15		
4	66075	ב.א.א. ביט רוחמה תורג'מן בע"מ	81013142 - 7	ב.א.א. ביט רוחמה תורג'מן בע"מ	225.83	0.00	1,605.76	1,831.60	5.16	
			סה"כ צריכה		225.83	0.00	1,605.76	1,831.60		
5	58254	גיל עוזו שתלים דנטלים	81026429 - 1	גיל עוזו שתלים דנטלים	22.31	0.00	366.21	388.52	0.29	
			סה"כ צריכה		22.31	0.00	366.21	388.52		
6	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	עתיד	32.37	0.00	189.35	221.72	0.33	
			81013142 - 1	מכללת עתיד ק.חדשה	47.94	0.00	374.16	422.10	1.34	
			81013142 - 3	חדר מדרגות+מעלית עתיד ק.חדשה	104.80	0.00	533.55	638.35	1.88	
			סה"כ צריכה		185.11	0.00	1,097.07	1,282.17		
7	30922	מפעל LT	70034417 - 1	מפעל LT	192.07	0.00	10,347.18	10,539.25	4.14	
			סה"כ צריכה		192.07	0.00	10,347.18	10,539.25		
8	63488	סנמינה אס.סי.א"י ישראל מפעלות רפואיות	22009790 - 1	סנמינה אס.סי.א"י ישראל מפעלות רפואיות	35.00	0.00	163.00	198.00	5.49	
			סה"כ צריכה		35.00	0.00	163.00	198.00		
9	62145	ציבורי	21055227 - 1	אזור חדר אוכל (אזור 1 LT)	-457.60	0.00	-2,211.60	-2,669.20	14.93	
			21055227 - 2	אזור קיפופים (אזור 2 LT)	-465.20	0.00	-3,525.00	-3,990.20	18.42	
			22009790 - 1	קבלנים	-35.00	0.00	-163.00	-198.00	5.49	
			22009790 - 2	אזור חדר אוכל (אזור 1 LT)	-223.80	0.00	-1,893.00	-2,116.80	16.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009790 - 3	אזור קיפופים (אזור 2) LT	-90.00	0.00	-1,482.00	-1,572.00	11.11	
			70034417 - 1	מפעל LT	-192.07	0.00	-10,347.18	-10,539.25	4.14	
			70034434 - 1	מכללת עתיד	-32.37	0.00	-189.35	-221.72	0.33	
			81013142 - 1	מכללת עתיד	-47.94	0.00	-374.16	-422.10	1.34	
			81013142 - 3	מכללת עתיד	-104.80	0.00	-533.55	-638.35	1.88	
			81013142 - 4	אי טי או סולאר	-20.46	0.00	-272.69	-293.15	0.30	
			81013142 - 5	שנאי 1	2,379.02	0.00	26,939.41	29,318.43	21.86	
			81013142 - 6	שנאי 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 7	ב.א.א. ביט רוחמה תורג'מן בע"מ	-225.83	0.00	-1,605.76	-1,831.60	5.16	
			81026429 - 1	גיל עוזו שתלים דנטלים	-22.31	0.00	-366.21	-388.52	0.29	
				סה"כ צריכה	461.64	0.00	3,975.90	4,437.54		
				סה"כ צריכה	2,379.02	0.00	26,939.41	29,318.43		
				חשבון חברת חשמל				0.00		
				הפרש בקוט"ש				29,318.43		
				הפרש באחוזים						



- פסגה (2,379.02 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (26,939.41 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60796	לא להפקה	21055227 - 3	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055227 - 4	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009790 - 4	פנוי עטיפת עזב -31-05-2022 מבנה 22 חיוני	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 2	מקס סטוק לא פעיל	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 8	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	62092	שנאי 1	81013142 - 5	שנאי	2,379.02	0.00	26,939.41	29,318.43	21.86	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה		2,379.02	0.00	26,939.41	29,318.43		
3	62093	שנאי 2	81013142 - 6	שנאי 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

