



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/03/26 - 01/03/26)

תאריך הפקה: 05/04/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	21262516 - 1	136.40	0.00	752.40	888.80	28.92	
			22048090 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	136.40	0.00	752.40	888.80		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	22048091 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048098 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	39044	אלון ב - קומה 1 סייברואן	22048083 - 3	300.40	0.00	1,639.40	1,939.80	11.00	
			22048108 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	300.40	0.00	1,639.40	1,939.80		
4	60241	אלון ב קומה 04 טלרומינג	21262413 - 1	-71.60	0.00	-427.00	-498.60	18.64	
			22048087 - 2	368.00	0.00	2,380.00	2,748.00	11.90	
			סה"כ צריכה	296.40	0.00	1,953.00	2,249.40		
5	30723	אמפרסט	21262515 - 1	1,104.40	0.00	5,942.70	7,047.10	15.68	
			22048098 - 1	2,931.20	0.00	15,606.80	18,538.00	43.28	
			22048098 - 2	622.00	0.00	3,600.40	4,222.40	27.65	
			22048110 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22345172 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
			מגדלי קירור	5,706.40	0.00	31,063.20	36,769.60		
			סה"כ צריכה	10,364.00	0.00	56,213.10	66,577.10		
6	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	22048097 - 3	137.40	0.00	782.80	920.20	1.84	
			סה"כ צריכה	137.40	0.00	782.80	920.20		
7	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוע	22048091 - 1	6,624.60	0.00	36,825.60	43,450.20	83.27	
			22048093 - 3	1,359.20	0.00	7,391.60	8,750.80	16.18	
			22048108 - 3	1,184.40	0.00	7,390.80	8,575.20	25.04	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,168.20	0.00	51,608.00	60,776.20		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	20281984 - 1	639.90	0.00	3,423.90	4,063.80	38.05	
			22048341 - 2	250.00	0.00	1,420.40	1,670.40	6.08	
			סה"כ צריכה	889.90	0.00	4,844.30	5,734.20		
10	57973	בניין A קומה 02 - אמפרסט	22048097 - 4	298.00	0.00	1,617.20	1,915.20	9.36	
			22048114 - 1	20.10	0.00	109.80	129.90	0.18	
			סה"כ צריכה	318.10	0.00	1,727.00	2,045.10		
11	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	3,034.40	0.00	16,394.00	19,428.40	51.10	
			סה"כ צריכה	3,034.40	0.00	16,394.00	19,428.40		
13	40983	בניין B קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	448.40	0.00	2,560.40	3,008.80	15.39	
			סה"כ צריכה	448.40	0.00	2,560.40	3,008.80		
14	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	712.00	0.00	3,988.40	4,700.40	18.00	
			סה"כ צריכה	712.00	0.00	3,988.40	4,700.40		
15	30678	חדר בזק	21262513 - 1	126.30	0.00	688.00	814.30	4.38	
			סה"כ צריכה	126.30	0.00	688.00	814.30		
16	44237	טרנסטק	22048087 - 1	307.20	0.00	2,253.20	2,560.40	15.59	
			סה"כ צריכה	307.20	0.00	2,253.20	2,560.40		
17	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	76.80	0.00	391.60	468.40	0.93	
			22048108 - 4	139.20	0.00	1,164.00	1,303.20	60.42	
			22048110 - 2	2,515.20	0.00	13,746.80	16,262.00	48.93	
			22048337 - 3	3,928.80	0.00	20,190.40	24,119.20	36.69	
			סה"כ צריכה	6,660.00	0.00	35,492.80	42,152.80		
18	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	133.20	0.00	2,245.60	2,378.80	24.71	
			סה"כ צריכה	133.20	0.00	2,245.60	2,378.80		
19	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	14,667.60	0.00	80,184.00	94,851.60	132.84	
			סה"כ צריכה	14,667.60	0.00	80,184.00	94,851.60		
20	42064	מקסילינר	20004190 - 1	88.60	0.00	458.20	546.80	1.16	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	88.60	0.00	458.20	546.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	352.60	0.00	2,257.80	2,610.40	12.88	
			סה"כ צריכה	352.60	0.00	2,257.80	2,610.40		
22	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	894.20	0.00	4,524.00	5,418.20	15.02	
			סה"כ צריכה	894.20	0.00	4,524.00	5,418.20		
23	37550	פיקומרס	22048097 - 2	29.20	0.00	216.40	245.60	2.87	
			סה"כ צריכה	29.20	0.00	216.40	245.60		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	120.00	0.00	741.20	861.20	5.58	
			22048087 - 3	274.80	0.00	3,239.60	3,514.40	31.10	
			23044389 - 4	471.95	0.00	2,569.30	3,041.25	4.23	
			סה"כ צריכה	866.75	0.00	6,550.10	7,416.85		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	4,086.40	0.00	21,410.40	25,496.80	47.20	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			22048090 - 1	86.00	0.00	517.60	603.60	9.74	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,445.60	0.00	13,312.80	15,758.40	76.41	
			22048341 - 3	8.90	0.00	44.80	53.70	1.02	
			22048341 - 4	82.32	0.00	210.72	293.04	0.75	
			סה"כ צריכה	6,709.22	0.00	35,496.32	42,205.54		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	242.00	0.00	1,489.20	1,731.20	11.27	
			סה"כ צריכה	242.00	0.00	1,489.20	1,731.20		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	71.60	0.00	427.00	498.60	18.64	
			סה"כ צריכה	71.60	0.00	427.00	498.60		
			סה"כ צריכה	56,954.07	0.00	314,745.42	371,699.49		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				371,699.49		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 56,954.07)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 314,745.42)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52831	לא להפקה	22048092 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048092 - 3	687.30	0.00	3,744.60	4,431.90	6.15	
			22048092 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			22048093 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048341 - 1	720.80	0.00	4,033.60	4,754.40	18.19	
			23044389 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			23044389 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044389 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,408.10	0.00	7,778.20	9,186.30		
2	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	8,152.00	0.00	44,376.00	52,528.00	76.41	
			סה"כ צריכה	8,152.00	0.00	44,376.00	52,528.00		
3	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	7,868.00	0.00	47,064.00	54,932.00	167.64	
			סה"כ צריכה	7,868.00	0.00	47,064.00	54,932.00		
4	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	32,592.00	0.00	175,448.00	208,040.00	325.40	
			סה"כ צריכה	32,592.00	0.00	175,448.00	208,040.00		
5	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	19,764.00	0.00	110,208.00	129,972.00	256.16	
			סה"כ צריכה	19,764.00	0.00	110,208.00	129,972.00		

