



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה אורות אור יהודה

תקופת דוח: (01/03/26 - 31/03/26)


תאריך הפקה: 05/04/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46419	TSG	20004194 - 2	לוח מעלית QBZ בניין B	12.30	0.00	68.90	81.20	0.44	
			20004195 - 1	חדר אשפה	-90.52	0.00	-741.64	-832.16	4.55	
			20004195 - 2	שיכון ובינוי	-32.82	0.00	-276.60	-309.42	3.20	
			20004195 - 3	חזי בסון	-116.94	0.00	-697.68	-814.62	8.10	
			20004196 - 1	ראשי	11,649.60	0.00	58,398.40	70,048.00	247.23	
			20004196 - 2	צילר+ משאבות 1	-847.60	0.00	-4,120.00	-4,967.60	65.59	
			20004196 - 3	צילר+ משאבות 2	-1,191.60	0.00	-5,915.20	-7,106.80	84.69	
			20004196 - 4	צילר+ משאבות 3	-790.40	0.00	-3,880.00	-4,670.40	70.87	
			20281601 - 1	TSG	8,892.20	0.00	50,493.10	59,385.30	10,603,724.80	
			22344458 - 1	פלאייאון	-121.50	0.00	-685.10	-806.60	677,642.24	
			22344628 - 1	טל סהר ספורט בע"מ	-44.50	0.00	-70.10	-114.60	10.21	
			24400027 - 1	בנק מרכנתיל	-414.40	0.00	-2,258.80	-2,673.20	16.97	
			24400063 - 1	חשמל זמני TSG	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	
				חניון	1,665.97	0.00	8,568.47	10,234.44		
				סה"כ צריכה	18,569.79	0.00	98,883.75	117,453.54		
2	61186	בנק מרכנתיל	24400027 - 1	בנק מרכנתיל	414.40	0.00	2,258.80	2,673.20	16.97	
				סה"כ צריכה	414.40	0.00	2,258.80	2,673.20		
3	58414	טל סהר ספורט בע"מ	22344628 - 1	טל סהר ספורט בע"מ	44.50	0.00	70.10	114.60	10.21	
				סה"כ צריכה	44.50	0.00	70.10	114.60		
4	44075	מיזוג אויר	20004196 - 2	צילר 1 + משאבות	847.60	0.00	4,120.00	4,967.60	65.59	
			20004196 - 3	צילר 2 + משאבות	1,191.60	0.00	5,915.20	7,106.80	84.69	
			20004196 - 4	צילר 3 + משאבות	790.40	0.00	3,880.00	4,670.40	70.87	
				סה"כ צריכה	2,829.60	0.00	13,915.20	16,744.80		
5	44078	נוי פשה בע"מ	20004195 - 3	נוי פשה בע"מ	116.94	0.00	697.68	814.62	8.10	
				סה"כ צריכה	116.94	0.00	697.68	814.62		
6	44220	פיתוח	20004194 - 4	ראשי פיתוח (תאורה וגיבון משאבות ותאורה חוץ)	187.16	0.00	984.95	1,172.11	7.40	
			20004195 - 1	חדר אשפה	46.35	0.00	379.72	426.07	4.55	
				סה"כ צריכה	233.51	0.00	1,364.67	1,598.17		
7	52983	פלאייאון	22344458 - 1	פלאייאון	121.50	0.00	685.10	806.60	677,642.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה		121.50	0.00	685.10	806.60		
8	46241	צורר בנין סחר והשקעות	20004194 - 3	לוח מעלית A בניין QE61P	14.45	0.00	96.00	110.45	0.81	
			20004194 - 4	ראשי פיתוח	178.39	0.00	938.78	1,117.17	7.40	
			20004195 - 1	חדר אשפה	44.17	0.00	361.92	406.09	4.55	
			חניון		1,587.88	0.00	8,166.83	9,754.71		
			סה"כ צריכה		1,824.89	0.00	9,563.52	11,388.42		
9	57992	שיכון ובינוי	20004195 - 2	שיכון ובינוי	32.82	0.00	276.60	309.42	3.20	
			סה"כ צריכה		32.82	0.00	276.60	309.42		
			סה"כ צריכה		24,187.95	0.00	127,715.43	151,903.38		
			חשבון חברת חשמל					0.00		
			הפרש בקוט"ש					151,903.38		
			הפרש באחוזים							



- פסגה (24,187.95 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (127,715.43 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	שם חוק	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44218	חניון מועמס	20004194 - 1	ראשי לוח חניון	3,280.60	0.00	16,900.20	20,180.80	88.88	
			20004194 - 2	לוח מעלית B בניין QBZ	-12.30	0.00	-68.90	-81.20	0.44	
			20004194 - 3	לוח מעלית B בניין QBZ	-14.45	0.00	-96.00	-110.45	0.81	
			סה"כ צריכה		3,253.85	0.00	16,735.30	19,989.15		
2	60771	לא להפקה	20004195 - 4	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			20281985 - 1	שלט חיצוני	17.40	0.00	95.60	113.00	10,485.76	
			סה"כ צריכה		17.40	0.00	95.60	113.00		

