

### דוח קוט"ש

עבור: קיו.אל.סי פיילוט

דוח מסכם עבור: מעונות שלמה מיזוג


תקופת דוח: (01/03/26 - 30/03/26)

תאריך הפקה: 05/04/26

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	124.08	1,157.80	1,019.90	0.00	137.90	22344636 - 1	לוח מיזוג אוויר - בניין A1 על הגג	56463	1
	12.32	741.30	585.00	0.00	156.30	22344998 - 1			
	13.10	292.80	235.40	0.00	57.40	22345004 - 1			
	12.62	1,374.10	1,134.20	0.00	239.90	22345005 - 1			
	23.16	1,229.90	1,019.00	0.00	210.90	22345062 - 1			
	14.13	1,319.10	1,080.80	0.00	238.30	22345063 - 1			
	16.28	774.60	672.20	0.00	102.40	22345064 - 1			
	13.79	614.40	533.50	0.00	80.90	22345066 - 1			
		7,504.00	6,280.00	0.00	1,224.00	סה"כ צריכה			
	13.63	613.90	505.50	0.00	108.40	24142145 - 1	לוח מיזוג אוויר - בניין A2 על הגג	56464	2
	11.90	764.10	614.70	0.00	149.40	24142200 - 1			
	10.97	741.54	627.75	0.00	113.79	24142204 - 1			
	12.77	1,627.60	1,219.40	0.00	408.20	24142205 - 1			
	12.97	386.50	331.10	0.00	55.40	24142206 - 1			
	12.37	1,473.02	1,234.63	0.00	238.39	24142208 - 1			
		1,621.23	1,195.92	0.00	425.31	24142209 - 1			
		7,227.89	5,729.00	0.00	1,498.89	סה"כ צריכה			
	17.01	1,394.40	1,160.10	0.00	234.30	22345003 - 1	לוח מיזוג אוויר - בניין B1 על הגג	56466	3
	12.79	868.40	688.60	0.00	179.80	22345060 - 1			
	13.15	2,413.80	1,983.30	0.00	430.50	22345061 - 1			
	11.65	523.70	427.50	0.00	96.20	22345067 - 1			
	9.67	1,705.10	1,440.60	0.00	264.50	24400289 - 1			
	8.37	1,724.90	1,427.10	0.00	297.80	24400290 - 1			
	27.32	2,057.38	1,784.85	0.00	272.53	24400293 - 1			
	19.49	1,998.60	1,678.00	0.00	320.60	24400294 - 1			
		12,686.28	10,590.05	0.00	2,096.23	סה"כ צריכה			
	17.75	1,080.10	953.70	0.00	126.40	22344992 - 1	לוח מיזוג אוויר - בניין B2 על הגג	56467	4
	18.83	1,413.60	1,240.40	0.00	173.20	22344993 - 1			
	6.04	419.90	357.10	0.00	62.80	22344994 - 1			
	12.42	400.50	353.30	0.00	47.20	22344995 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22344996 - 1	155.60	0.00	1,059.40	1,215.00	15.26	
			22345057 - 1	136.00	0.00	804.70	940.70	18.73	
			22345058 - 1	176.50	0.00	882.70	1,059.20	17.61	
			24400042 - 1	242.40	0.00	1,473.90	1,716.30	11.79	
			24400047 - 1	264.36	0.00	1,206.11	1,470.47	7.37	
			24400048 - 1	166.40	0.00	715.60	882.00	10.68	
			סה"כ צריכה	1,550.86	0.00	9,046.91	10,597.77		
			סה"כ צריכה	6,369.98	0.00	31,645.96	38,015.93		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				38,015.93		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (6,369.98 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (31,645.96 Kwh)

