

דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/03/26 - 31/03/26)

תאריך הפקה: 08/04/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	901.60	0.00	4,373.60	5,275.20	21.51	
			23044244 - 4	68.75	0.00	370.45	439.20	1.61	
			סה"כ צריכה	970.35	0.00	4,744.05	5,714.40		
2	56836	בניין A סריוס - חדש בגג UPS	23044245 - 4	1,988.80	0.00	10,762.00	12,750.80	20.82	
			סה"כ צריכה	1,988.80	0.00	10,762.00	12,750.80		
3	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,376.00	0.00	8,476.80	9,852.80	34.38	
			23044241 - 1	171.60	0.00	1,200.30	1,371.90	2.95	
			23044241 - 2	259.50	0.00	1,352.70	1,612.20	2.65	
			23044241 - 3	889.00	0.00	5,179.50	6,068.50	12.60	
			סה"כ צריכה	2,696.10	0.00	16,209.30	18,905.40		
4	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	6,796.80	0.00	37,101.60	43,898.40	72.55	
			סה"כ צריכה	6,796.80	0.00	37,101.60	43,898.40		
5	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אנטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	256.40	0.00	1,060.60	1,317.00	5.14	
			סה"כ צריכה	256.40	0.00	1,060.60	1,317.00		
6	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	206.70	0.00	1,080.60	1,287.30	4.95	
			סה"כ צריכה	206.70	0.00	1,080.60	1,287.30		
7	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	187.20	0.00	1,530.00	1,717.20	18.81	
			23044240 - 2	159.05	0.00	1,072.45	1,231.50	3.53	
			סה"כ צריכה	346.25	0.00	2,602.45	2,948.70		
8	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	880.00	0.00	4,680.00	5,560.00	13.64	
			סה"כ צריכה	880.00	0.00	4,680.00	5,560.00		
9	42197	בניין A לייף פלאזה - חינואוי	23044239 - 3	1,794.20	0.00	10,602.40	12,396.60	48.53	
			סה"כ צריכה	1,794.20	0.00	10,602.40	12,396.60		
10	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	180.25	0.00	981.60	1,161.85	4.65	
			סה"כ צריכה	180.25	0.00	981.60	1,161.85		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	3,072.80	0.00	15,165.70	18,238.50	29.18	
			סה"כ צריכה	3,072.80	0.00	15,165.70	18,238.50		
12	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	23044244 - 1	529.80	0.00	2,861.40	3,391.20	19.47	
			סה"כ צריכה	529.80	0.00	2,861.40	3,391.20		
13	61413	בניין B צילו-בלו	23044247 - 3	262.60	0.00	1,006.50	1,269.10	8.30	
			סה"כ צריכה	262.60	0.00	1,006.50	1,269.10		
14	50808	בניין B אוקס טק קומה 3	14155760 - 1	172.80	0.00	479.60	652.40	7.54	
			סה"כ צריכה	172.80	0.00	479.60	652.40		
15	66555	בניין B חינואוי גג	22345471 - 1	17.51	0.00	78.89	96.40	4,326,686.72	
			סה"כ צריכה	17.51	0.00	78.89	96.40		
16	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	217.00	0.00	1,405.20	1,622.20	10.52	
			סה"כ צריכה	217.00	0.00	1,405.20	1,622.20		
17	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	23044246 - 2	177.80	0.00	855.40	1,033.20	10.81	
			סה"כ צריכה	177.80	0.00	855.40	1,033.20		
18	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	142.20	0.00	657.90	800.10	13.60	
			סה"כ צריכה	142.20	0.00	657.90	800.10		
19	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	23044249 - 3	128.70	0.00	669.90	798.60	5.07	
			סה"כ צריכה	128.70	0.00	669.90	798.60		
20	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	646.66	0.00	5,722.40	6,369.06	48.48	
			סה"כ צריכה	646.66	0.00	5,722.40	6,369.06		
21	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה ק.0	23044249 - 1	617.40	0.00	3,445.80	4,063.20	8.64	
			סה"כ צריכה	617.40	0.00	3,445.80	4,063.20		
22	56834	בניין B סלקום	17313130 - 1	98.00	0.00	541.60	639.60	3.69	
			סה"כ צריכה	98.00	0.00	541.60	639.60		
23	60247	בניין B עמדות טעינת רכב סופר פארם מינוס 1	23070529 - 2	109.00	0.00	4,645.00	4,754.00	64.51	
			סה"כ צריכה	109.00	0.00	4,645.00	4,754.00		
24	63717	בניין B עמדות טעינת רכבים ציבורי	23070529 - 3	172.00	0.00	679.75	851.75	331.32	
			סה"כ צריכה	172.00	0.00	679.75	851.75		
25	56835	בניין B פלאפון	22344753 - 1	58.20	0.00	319.90	378.10	0.71	
			סה"כ צריכה	58.20	0.00	319.90	378.10		
26	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	23044249 - 4	106.00	0.00	595.20	701.20	2.08	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	106.00	0.00	595.20	701.20		
27	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	4 - 23044247	835.20	0.00	3,708.40	4,543.60	10.99	
			סה"כ צריכה	835.20	0.00	3,708.40	4,543.60		
28	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	3 - 14155760	1,353.60	0.00	7,211.60	8,565.20	23.09	
			סה"כ צריכה	1,353.60	0.00	7,211.60	8,565.20		
29	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	1 - 17312743	981.80	0.00	3,332.50	4,314.30	53.72	
			סה"כ צריכה	981.80	0.00	3,332.50	4,314.30		
30	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	4 - 14155760	952.80	0.00	4,648.00	5,600.80	14.28	
			סה"כ צריכה	952.80	0.00	4,648.00	5,600.80		
31	42258	בניין B פריזמה קומה 3	2 - 14155760	190.80	0.00	1,456.80	1,647.60	7.74	
			סה"כ צריכה	190.80	0.00	1,456.80	1,647.60		
32	42188	בניין C *אור אוור צח ב.חיוני	3 - 21055417	1,254.60	0.00	6,107.40	7,362.00	15.87	
			סה"כ צריכה	1,254.60	0.00	6,107.40	7,362.00		
33	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	4 - 21055417	855.60	0.00	3,106.00	3,961.60	25.58	
			סה"כ צריכה	855.60	0.00	3,106.00	3,961.60		
34	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	2 - 21055418	2,345.60	0.00	10,466.00	12,811.60	31.00	
			סה"כ צריכה	2,345.60	0.00	10,466.00	12,811.60		
35	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	3 - 21055418	1,104.00	0.00	7,097.20	8,201.20	56.36	
			סה"כ צריכה	1,104.00	0.00	7,097.20	8,201.20		
36	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	4 - 21055418	1,262.00	0.00	6,249.20	7,511.20	57.50	
			סה"כ צריכה	1,262.00	0.00	6,249.20	7,511.20		
37	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	2 - 21055417	1,550.40	0.00	5,643.60	7,194.00	439.03	
			סה"כ צריכה	1,550.40	0.00	5,643.60	7,194.00		
38	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	1 - 21055418	1,701.00	0.00	6,003.00	7,704.00	122.69	
			סה"כ צריכה	1,701.00	0.00	6,003.00	7,704.00		
39	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	4 - 23044251	114.00	0.00	915.00	1,029.00	89.53	
			סה"כ צריכה	114.00	0.00	915.00	1,029.00		
40	42252	בניין C איגל	4 - 23044253	2,392.00	0.00	11,900.80	14,292.80	35.60	
			סה"כ צריכה	2,392.00	0.00	11,900.80	14,292.80		
41	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	1 - 22344686	148.00	0.00	834.30	982.30	10.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	148.00	0.00	834.30	982.30		
42	62224	בנין C בטר לייף	23044253 - 2	38.80	0.00	396.50	435.30	3.56	
			סה"כ צריכה	38.80	0.00	396.50	435.30		
43	42474	בניין C ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	23044252 - 1	85.60	0.00	487.90	573.50	7.40	
			סה"כ צריכה	85.60	0.00	487.90	573.50		
44	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	112.85	0.00	551.95	664.80	4.51	
			סה"כ צריכה	112.85	0.00	551.95	664.80		
45	42256	בניין C פליטיקה בית קפה	23044251 - 1	292.60	0.00	1,833.60	2,126.20	8.69	
			סה"כ צריכה	292.60	0.00	1,833.60	2,126.20		
46	45438	בניין C פליטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	44239	בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	23044250 - 4	112.25	0.00	636.90	749.15	35.53	
			סה"כ צריכה	112.25	0.00	636.90	749.15		
48	42232	בניין C פליטיקה שלט	21055347 - 2	15.85	0.00	86.50	102.35	0.14	
			סה"כ צריכה	15.85	0.00	86.50	102.35		
49	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 1	84.60	0.00	463.70	548.30	0.97	
			23044254 - 1	7,925.60	0.00	41,053.60	48,979.20	79.54	
			סה"כ צריכה	8,010.20	0.00	41,517.30	49,527.50		
50	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 2	116.70	0.00	640.90	757.60	1.43	
			23044254 - 2	3,140.00	0.00	15,180.00	18,320.00	43.44	
			סה"כ צריכה	3,256.70	0.00	15,820.90	19,077.60		
51	42235	בניין C ק.4 אקיפוז	21055347 - 3	381.80	0.00	1,568.40	1,950.20	9.33	
			סה"כ צריכה	381.80	0.00	1,568.40	1,950.20		
52	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	23044254 - 3	726.40	0.00	3,556.80	4,283.20	8.61	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	726.40	0.00	3,556.80	4,283.20		
53	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	23044250 - 2	1,356.00	0.00	7,268.40	8,624.40	23.23	
			סה"כ צריכה	1,356.00	0.00	7,268.40	8,624.40		
54	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	21055348 - 3	392.60	0.00	1,930.00	2,322.60	6.34	
			סה"כ צריכה	392.60	0.00	1,930.00	2,322.60		
55	52912	בניין C ק.6 רינבו	21055348 - 2	488.80	0.00	2,038.60	2,527.40	14.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	488.80	0.00	2,038.60	2,527.40		
56	51795	בניין C ק.7 מילטון	23044252 - 3	596.00	0.00	2,740.00	3,336.00	12.33	
			סה"כ צריכה	596.00	0.00	2,740.00	3,336.00		
57	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	23044252 - 2	388.20	0.00	1,483.60	1,871.80	8.75	
			סה"כ צריכה	388.20	0.00	1,483.60	1,871.80		
58	42248	בניין C ק.8 כהנאה	23044252 - 4	327.60	0.00	1,807.60	2,135.20	6.64	
			סה"כ צריכה	327.60	0.00	1,807.60	2,135.20		
59	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	2,583.00	0.00	11,695.20	14,278.20	47.95	
			סה"כ צריכה	2,583.00	0.00	11,695.20	14,278.20		
60	57841	בניין C ריינבו מטענים 2	20004341 - 1	110.00	0.00	1,187.00	1,297.00	28.57	
			סה"כ צריכה	110.00	0.00	1,187.00	1,297.00		
61	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	9,157.50	0.00	43,747.50	52,905.00	189.85	
			23044242 - 4	3,360.00	0.00	16,900.00	20,260.00	74.28	
			סה"כ צריכה	12,517.50	0.00	60,647.50	73,165.00		
62	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	922.00	0.00	5,820.00	6,742.00	81.12	
			23044248 - 2	2,052.00	0.00	12,324.00	14,376.00	105.34	
			סה"כ צריכה	2,974.00	0.00	18,144.00	21,118.00		
63	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	2,748.30	0.00	14,891.70	17,640.00	28.66	
			23044242 - 1	3,181.60	0.00	17,185.20	20,366.80	66.07	
			סה"כ צריכה	5,929.90	0.00	32,076.90	38,006.80		
64	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	2,373.60	0.00	10,108.00	12,481.60	58.47	
			23044248 - 4	660.50	0.00	2,889.40	3,549.90	8.29	
			סה"כ צריכה	3,034.10	0.00	12,997.40	16,031.50		
65	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
67	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	2,841.47	0.00	24,912.46	27,753.93		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,841.47	0.00	24,912.46	27,753.93		
69	45431	ציבורי בניין A	17313183 - 1	45,996.20	0.00	256,316.80	302,313.00	1,014.60	
			18075265 - 1	-2,841.47	0.00	-24,912.46	-27,753.93		
			21055370 - 1	-180.25	0.00	-981.60	-1,161.85	4.65	
			23044239 - 2	-901.60	0.00	-4,373.60	-5,275.20	21.51	
			23044239 - 3	-1,794.20	0.00	-10,602.40	-12,396.60	48.53	
			23044239 - 4	-880.00	0.00	-4,680.00	-5,560.00	13.64	
			23044240 - 1	-187.20	0.00	-1,530.00	-1,717.20	18.81	
			23044240 - 2	-159.05	0.00	-1,072.45	-1,231.50	3.53	
			23044240 - 3	-3,072.80	0.00	-15,165.70	-18,238.50	29.18	
			23044240 - 4	-1,376.00	0.00	-8,476.80	-9,852.80	34.38	
			23044241 - 1	-171.60	0.00	-1,200.30	-1,371.90	2.95	
			23044241 - 2	-259.50	0.00	-1,352.70	-1,612.20	2.65	
			23044241 - 3	-889.00	0.00	-5,179.50	-6,068.50	12.60	
			23044241 - 4	-2,748.30	0.00	-14,891.70	-17,640.00	28.66	
			23044242 - 1	-3,181.60	0.00	-17,185.20	-20,366.80	66.07	
			23044242 - 2	-256.40	0.00	-1,060.60	-1,317.00	5.14	
			23044242 - 3	-9,157.50	0.00	-43,747.50	-52,905.00	189.85	
			23044242 - 4	-3,360.00	0.00	-16,900.00	-20,260.00	74.28	
			23044244 - 1	-529.80	0.00	-2,861.40	-3,391.20	19.47	
			23044244 - 3	-206.70	0.00	-1,080.60	-1,287.30	4.95	
			23044244 - 4	-68.75	0.00	-370.45	-439.20	1.61	
			23044245 - 2	-6,796.80	0.00	-37,101.60	-43,898.40	72.55	
			23044245 - 4	-1,988.80	0.00	-10,762.00	-12,750.80	20.82	
			סה"כ צריכה	4,988.88	0.00	30,828.24	35,817.13		
70	45432	ציבורי בניין B	14155760 - 1	-172.80	0.00	-479.60	-652.40	7.54	
			14155760 - 2	-190.80	0.00	-1,456.80	-1,647.60	7.74	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 3	-1,353.60	0.00	-7,211.60	-8,565.20	23.09	
			14155760 - 4	-952.80	0.00	-4,648.00	-5,600.80	14.28	
			17312743 - 1	-981.80	0.00	-3,332.50	-4,314.30	53.72	
			17313130 - 1	-98.00	0.00	-541.60	-639.60	3.69	
			20281675 - 1	14,107.50	0.00	76,594.90	90,702.40	583.20	
			22344753 - 1	-58.20	0.00	-319.90	-378.10	0.71	
			22345471 - 1	-17.51	0.00	-78.89	-96.40	4,326,686.72	
			23044246 - 1	-646.66	0.00	-5,722.40	-6,369.06	48.48	
			23044246 - 2	-177.80	0.00	-855.40	-1,033.20	10.81	
			23044247 - 2	-217.00	0.00	-1,405.20	-1,622.20	10.52	
			23044247 - 3	-262.60	0.00	-1,006.50	-1,269.10	8.30	
			23044247 - 4	-835.20	0.00	-3,708.40	-4,543.60	10.99	
			23044248 - 1	-922.00	0.00	-5,820.00	-6,742.00	81.12	
			23044248 - 2	-2,052.00	0.00	-12,324.00	-14,376.00	105.34	
			23044248 - 3	-2,373.60	0.00	-10,108.00	-12,481.60	58.47	
			23044248 - 4	-660.50	0.00	-2,889.40	-3,549.90	8.29	
			23044249 - 1	-617.40	0.00	-3,445.80	-4,063.20	8.64	
			23044249 - 2	-142.20	0.00	-657.90	-800.10	13.60	
			23044249 - 3	-128.70	0.00	-669.90	-798.60	5.07	
			23044249 - 4	-106.00	0.00	-595.20	-701.20	2.08	
			23070529 - 2	-109.00	0.00	-4,645.00	-4,754.00	64.51	
			23070529 - 3	-172.00	0.00	-679.75	-851.75	331.32	
			סה"כ צריכה	859.33	0.00	3,993.17	4,852.49		
71	45433	ציבורי בניין C	16092203 - 1	-84.60	0.00	-463.70	-548.30	0.97	
			16092203 - 2	-116.70	0.00	-640.90	-757.60	1.43	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			20004341 - 1	-110.00	0.00	-1,187.00	-1,297.00	28.57	
			20281665 - 1	34,957.20	0.00	185,143.10	220,100.30	986.70	
			21055347 - 2	-15.85	0.00	-86.50	-102.35	0.14	
			21055347 - 3	-381.80	0.00	-1,568.40	-1,950.20	9.33	
			21055348 - 2	-488.80	0.00	-2,038.60	-2,527.40	14.63	
			21055348 - 3	-392.60	0.00	-1,930.00	-2,322.60	6.34	
			21055417 - 2	-1,550.40	0.00	-5,643.60	-7,194.00	439.03	
			21055417 - 3	-1,254.60	0.00	-6,107.40	-7,362.00	15.87	
			21055417 - 4	-855.60	0.00	-3,106.00	-3,961.60	25.58	
			21055418 - 1	-1,701.00	0.00	-6,003.00	-7,704.00	122.69	
			21055418 - 2	-2,345.60	0.00	-10,466.00	-12,811.60	31.00	
			21055418 - 3	-1,104.00	0.00	-7,097.20	-8,201.20	56.36	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	57.50	-7,511.20	-6,249.20	0.00	-1,262.00	21055418 - 4			
	10.30	-982.30	-834.30	0.00	-148.00	22344686 - 1			
	23.23	-8,624.40	-7,268.40	0.00	-1,356.00	23044250 - 2			
	35.53	-749.15	-636.90	0.00	-112.25	23044250 - 4			
	8.69	-2,126.20	-1,833.60	0.00	-292.60	23044251 - 1			
	47.95	-14,278.20	-11,695.20	0.00	-2,583.00	23044251 - 3			
	89.53	-1,029.00	-915.00	0.00	-114.00	23044251 - 4			
	7.40	-573.50	-487.90	0.00	-85.60	23044252 - 1			
	8.75	-1,871.80	-1,483.60	0.00	-388.20	23044252 - 2			
	12.33	-3,336.00	-2,740.00	0.00	-596.00	23044252 - 3			
	6.64	-2,135.20	-1,807.60	0.00	-327.60	23044252 - 4			
	3.56	-435.30	-396.50	0.00	-38.80	23044253 - 2			
	4.51	-664.80	-551.95	0.00	-112.85	23044253 - 3			
	35.60	-14,292.80	-11,900.80	0.00	-2,392.00	23044253 - 4			
	79.54	-48,979.20	-41,053.60	0.00	-7,925.60	23044254 - 1			
	43.44	-18,320.00	-15,180.00	0.00	-3,140.00	23044254 - 2			
	8.61	-4,283.20	-3,556.80	0.00	-726.40	23044254 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044254 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23070529 - 1			
		33,168.20	30,213.45	0.00	2,954.75	סה"כ צריכה			
		613,115.70	518,054.80	0.00	95,060.90	סה"כ צריכה			
		629,118.25	530,010.75		99,107.50	חשבון חברת חשמל			
		-16,002.55	-11,955.95		-4,046.60	הפרש בקוט"ש			
		-2.54%	-2.26%		-4.08%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (95,060.90 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (518,054.80 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	45,996.20	0.00	256,316.80	302,313.00	1,014.60	
			סה"כ צריכה	45,996.20	0.00	256,316.80	302,313.00		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	14,107.50	0.00	76,594.90	90,702.40	583.20	
			סה"כ צריכה	14,107.50	0.00	76,594.90	90,702.40		
3	42211	בניין C מיקדן (שנאי T3 ישן) חדש	20281665 - 1	34,957.20	0.00	185,143.10	220,100.30	986.70	
			סה"כ צריכה	34,957.20	0.00	185,143.10	220,100.30		
4	59059	בניין C שנאי 4	23070529 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	42253	לידיעה - בניין C לוח ראשי Q1	23044250 - 1	9,812.00	0.00	48,280.00	58,092.00	173.20	
			סה"כ צריכה	9,812.00	0.00	48,280.00	58,092.00		
6	42186	לידיעה - בניין C לוח ראשי Q0	21055417 - 1	26,352.00	0.00	127,360.00	153,712.00	388.40	
			סה"כ צריכה	26,352.00	0.00	127,360.00	153,712.00		

