



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 127

תקופת דוח: (01/03/26 - 31/03/26)

תאריך הפקה: 12/04/26

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.40	4,092.16	3,584.48	0.00	507.68	22009779 - 1	מבנה 127 בוטי קפה	52934	1
	0.57	-43.70	-38.20	0.00	-5.50	22009779 - 2			
	1.71	-26.80	-23.10	0.00	-3.70	22009779 - 3			
		4,021.66	3,523.18	0.00	498.48	סה"כ צריכה			
	0.57	43.70	38.20	0.00	5.50	22009779 - 2	מבנה 127 לופ קונטקט (זנאפ)	52935	2
	1.71	26.80	23.10	0.00	3.70	22009779 - 3			
		70.50	61.30	0.00	9.20	סה"כ צריכה			
		4,092.16	3,584.48	0.00	507.68	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		4,092.16				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 507.68)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 3,584.48)

