



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (01/03/26 - 31/03/26)

תאריך הפקה: 12/04/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37950	מבנה 305 סלון טי אל וי	19051836 - 2	119.20	0.00	819.80	939.00	14.09	
			ציבורי ומ"א	13.42	0.00	87.90	101.32		
			סה"כ צריכה	132.62	0.00	907.70	1,040.32		
2	37951	מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית	19051836 - 3	46.90	0.00	283.50	330.40	3.40	
			ציבורי ומ"א	5.28	0.00	30.40	35.68		
			סה"כ צריכה	52.18	0.00	313.90	366.08		
			סה"כ צריכה	184.80	0.00	1,221.60	1,406.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,406.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (184.80 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (1,221.60 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39302	מבנה 305 ציבורי	19051836 - 1	184.80	0.00	1,221.60	1,406.40	14.42	
			19051836 - 2	-119.20	0.00	-819.80	-939.00	14.09	
			19051836 - 3	-46.90	0.00	-283.50	-330.40	3.40	
			סה"כ צריכה	18.70	0.00	118.30	137.00		

